

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte  
EDENORTE

División de Normativa y Normalización

NORMAS DE DISTRIBUCION

FICHA DE MATERIALES NORMADOS



FUNDENTE PARA  
SOLDADURA EXOTERMICA.

Unidad:  
Pieza

Item:

Fecha: 30/03/2012

Código: 1007228

**Descripción:**

Fundente para soldadura exotérmica tradicional de 200 gramos

Para unir conductores de cobre y cobre-varilla de tierra por fusión de material fundente.

**Características:**

- Soldadura conductor cobre- conductor de cobre
- Soldadura conductor de cobre-Varilla de tierra.
- Cada cartucho contiene 200 gramos.

**Referencia:**

Nombre en ingles conocido del producto: "Welding material" o "Weld metal"

Producto para ser adquirido por unidad de cartucho de 200 gramos




Foto de referencia

**Usos:**

Soldadura de conductores para PAT en mallas de subestaciones.

**Observación:**

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA  
EDENORTE DOMINICANA S.A.



**CÓDIGOS**

EDENORTE 1007228  
FECHA

**FUNDENTE PARA SOLDADURA EXOTERMICA**

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	....	(*)		
2	Fabricante	....	(*)		
3	Modelo	....	(*)		
4	País de origen	....	(*)		
5	Norma de aplicación	....	IEEE, estándar 80-2001		
6	<b>Características Generales</b>				
6.1	Material Oxidante	....	Cobre		
6.2	Tipo de Soldadura	....	Exotérmica		
6.3	Reacción	....	Aluminotérmica		
6.4	Tipo de unión	....	Cable/Cable/Varilla		
6.5	material de unión	....	Cobre-Cobre		
6.6	Baja resistencia en el punto de soldadura	....	Si		
6.7	Contenido de material toxico o explosivo	....	No		
6.8	Resistente al par galvánico	....	Si		
7	Presentación de muestras	....	No		
8	Presentación del producto	Gramos	200		
9	Certificado ISO o Norma similar	Si/No	Si		
10	<b>Garantía</b>	años	3		

(\*) A indicar por el oferente

Fecha de actualización: 30/03/12

.....  
Fecha de la oferta

.....  
Nombre y firma del oferente

.....  
Sello

**COMENTARIOS:**

- 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.