

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  
COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES



CÓDIGOS

Pararrayo 10KV

Norma	
Edenorste	1007627
Edeeste	
Edesur	

ITEM	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	....	(*)	
2	Fabricante	....	(*)	
3	Modelo	....	(*)	
4	Norma de fabricación	....	ANSI C62.11	
5	Norma de ensayos	....	ANSI C62.11	
6	Material		Polímero de goma de silicona	
7	dispositivo de conexión o explosor de aislador		Si	
8	<b>Características Dimensionales</b>			
8.1	Línea de fuga (metal-metal) (mm)	mm	≥330.2	
9	<b>Características Eléctricas</b>			
9.1	Ur- Tensión Nominal	kV	12	
9.2	Uc- Tensión máxima de servicio continuo (MCOV)	kV	10.2	
9.3	Tensión residual máxima con onda 8/20 us - 10kA	kV	≤31.1	
9.4	TOV a 0.02 Seg	p.u. de MCOV	≥1.70	
9.5	TOV a 1.0 Seg	p.u. de MCOV	≥1.55	
9.6	TOV a 2000 Seg	p.u. de MCOV	≥1.32	
9.7	Frecuencia	Hz	60	
9.8	Nivel básico de aislamiento al impulso	kV, cresta	75	
9.9	Tensión soportable a baja frecuencia en seco, 1 min	kV, cresta	33.7	
9.1	Corriente de descarga	KA	10	

(\*) A indicar por el oferente

Fecha de Aprobación: 14/10/2013

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

- 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.