



CÓDIGOS

Norma	
Edenorte	1008521
Edeeste	
Edesur	

RIEL DE BARRA UNISTRUT 1-1/2" x 10'

ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	----	(*)		
2	Fabricante	----	(*)		
3	Modelo	----	(*)		
4	País de procedencia	----	(*)		
5	Norma de fabricación y de ensayos		ASTM A 123		
6	Características	----			
6.1	Material	----	Acero galvanizado por inmersión en caliente		
6.2	Rango de esfuerzo mecánico			
6.3	Espesor mínimo galvanizado de Zinc	μ	55		
7	Características dimensiones	----	----		
7.1	Longitud total	mm (pulg)	3048 (10')		
	Ancho		38.1 (1 1/2")		
7.2	Altura		38.1 (1 1/2")		
7.3	Espesor del material		1.58 (1/16")		
8	Presentación de muestra		SI		
9	Garantía de fabricación	Años	1		

* A indicar por el oferente

Fecha de Aprobación: 21/03/14

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.