



FICHA DE DATOS GARANTIZADOS					<div>   </div>		
DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS							
ABRAZADERA TIPO UNISTRUT 1"					Foto de referencia		
					Edenorte	1010589	
ITEM	DATOS	CLASIFICACIÓN	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Proceso de Compras	No crítico	*			
2	Empresa proveedora	Crítico	*			
3	Fabricante	No crítico	*			
4	Marca	Crítico	*			
5	Modelo	No crítico	*			
6	País de origen	No crítico	*			
7	Norma de fabricación y ensayos	Crítico	ASTM A 123			
8	Características Constructivas			
8.1	Material	Crítico	Acero galvanizado			
8.2	Tipo de abrazadera	Crítico	Unistrut			
8.3	Protección anticorrosiva	Crítico	Galvanizado en caliente			
8.4	Espesor mínimo de galvanizado	Crítico	µm	≥ 85			
8.5	Espesor del material	Crítico	mm (pulg)	2.3(0.090")			
8.6	Rango de apertura	Crítico	mm (pulg)	25.41(1")			
8.7	Ancho de la abrazadera	Crítico	mm (pulg)	32.30(1.27")			
8.8	Longitud del tornillo	Crítico	mm (pulg)	38.12(1.50")			
8.9	Tipo de la cabeza del tornillo	Crítico	Hexagonal			
8.10	Diámetro del tornillo	Crítico	mm(pulg)	7.9(0.31")			
8.11	Diámetro de la tuerca	Crítico	mm(pulg)	13.98(0.55")			
9	Garantía	Crítico	años	3			
10	Documentación	No crítico	*			
11	Empaque	No crítico	Empaque de 30 unidades			
(*) A indicar por el oferente							
<div> <div> <div>.....</div> <div>Fecha de la oferta</div> </div> <div> <div>.....</div> <div>Nombre y apellido del oferente</div> </div> </div> <div> <div>.....</div> <div>Sello</div> </div> <div> <div>.....</div> <div>Firma del oferente</div> </div>							
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.							