



FICHA DE DATOS GARANTIZADOS							
DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS							
							
TUBO GALVANIZADO DE 2" X 20'					Foto de referencia		
					Edenorte	1006048	
ITEM	DATOS	CLASIFICACIÓN	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Proceso de Compras	No Crítico	----	*			
2	Empresa proveedora	Crítico	----	*			
3	Fabricante	Crítico	----	*			
4	Marca	No Crítico	----	*			
5	Modelo	No Crítico	----	*			
6	País de origen	No Crítico	----	*			
7	Norma de fabricación y ensayos	No Crítico	----	ASTM B6/ANSI 1008, 1010			
8	Características Generales	----	----	----			
8.1	Material	Crítico	----	Acero al carbono (IMC)			
8.2	Longitud	Crítico	Pies	20'			
8.3	Diámetro exterior (max. x min.)	Crítico	mm/Pulg	58.14 x 59.5/2.35"			
8.4	Espesor	Crítico	mm/Pulg	2.56 ± 0.01 / 0.1"			
8.5	Espesor mínimo de galvanizado	Crítico	µm	≥ 45			
8.6	Debe contener en un extremo una union conduit y un protector plástico de rosca al otro extremo.	Crítico	----	Si			
9	Garantía	No Crítico	años	5			
10	Empaque	No Crítico	Unds	Atado de 20 unidades			

(\*) A indicar por el oferente

.....

Fecha de la oferta

.....

Nombre y apellido del oferente

.....

Sello

.....

Firma del oferente

COMENTARIOS:

1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.