


| FICHA DE DATOS GARANTIZADOS | | | | |  | | |
|--|--|---------------|---------|-------------------------------------|---|-------------------------|-----------|
| DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| TUBO GALV. ROSCA P/AGUA 1 1/2" X 20' | | | | | Foto de referencia | | |
| | | | | | Edenorte | 1006195 | |
| ITEM | DATOS | CLASIFICACIÓN | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO |
| 1 | Proceso de Compras | No Crítico | ---- | * | | | |
| 2 | Empresa proveedora | Crítico | ---- | * | | | |
| 3 | Fabricante | Crítico | ---- | * | | | |
| 4 | Marca | No Crítico | ---- | * | | | |
| 5 | Modelo | No Crítico | ---- | * | | | |
| 6 | País de origen | No Crítico | ---- | * | | | |
| 7 | Norma de fabricación y ensayos | No Crítico | ---- | ASTM B6/ANSI 1008, 1010/ANSI C 80.6 | | | |
| 8 | Características Generales | ---- | ---- | ---- | | | |
| 8.1 | Material | Crítico | ---- | Acero al carbono | | | |
| 8.2 | Longitud | Crítico | Pies | 20' | | | |
| 8.3 | Diámetro exterior (max. x min.) | Crítico | mm/Pulg | 48.5± 0.02 / 1.90" | | | |
| 8.4 | Espesor | Crítico | mm/Pulg | 2.55 ± 0.01 / 0.1" | | | |
| 8.5 | Espesor mínimo de galvanizado | Crítico | µm | ≥ 45 | | | |
| 8.6 | Debe contener en un extremo una union coduit y un protector plástico de rosca al otro extremo. | Crítico | ---- | Si | | | |
| 9 | Garantía | No Crítico | años | 5 | | | |
| 10 | Empaque | No Crítico | Unds | Atado de 10 unidades | | | |
| (*) A indicar por el oferente | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; height: 100px;"> <div style="width: 45%;"> <p>.....</p> <p>Fecha de la oferta</p> <p>.....</p> <p>Nombre y apellido del oferente</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>.....</p> <p>Sello</p> <p>.....</p> <p>Firma del oferente</p> </div> </div> | | | | | | | |
| COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados. | | | | | | | |