



FICHA DE DATOS GARANTIZADOS					 		
DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS							
REDUCCION BUSHING PVC 1" X 1/2"					Foto de referencia		
					Edenorte	1007645	
ITEM	DATOS	CLASIFICACIÓN	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Proceso de Compras	Crítico	*			
2	Empresa proveedora	Crítico	*			
3	Fabricante	No Crítico	*			
4	Marca	Crítico	*			
5	Modelo	Crítico	*			
6	País de origen	No Crítico	*			
7	Norma de fabricación y ensayos	Crítico	ANSI/NFPA 70			
8	Características Generales			
8.1	Material	Crítico	PVC(Policloruro de vinilo)			
8.2	Diámetro exterior de tubo	Crítico	mm/Pulg	25.40/1"			
8.3	Diámetro interno reducción	Crítico	mm/Pulg	12.7/1/2"			
8.4	Espesor	Crítico	mm/Pulg	7.5 / 0.30"			
8.5	Longitud	Crítico	31.5/1.25			
8.6	Tipo de unión	Crítico	Bushing/Lisa			
9	Garantía	años	≥ 2			
11	Empaque	Debe venir en caja de cartón de 10 Unidades			
CLASIFICACIÓN (CRÍTICO/NO CRÍTICO) Corresponde a parámetros de aceptación para cada ítem de la ficha. (*) A indicar por el oferente							
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div> <p>.....</p> <p>Fecha de la oferta</p> <p>.....</p> <p>Nombre y apellido del oferente</p> </div> <div> <p>.....</p> <p>Sello</p> <p>.....</p> <p>Firma del oferente</p> </div> </div>							
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.							