





Planilla de Datos Garantizados.							
Material:		CASCO PROTECCIÓN DIELECTRICA T SOMBRERO					
	Especificaciones Técnicas						
Código: 5000343	Ítem	Datos	Unidad	Pedido	Ofrecido	Comentario	
Fecha de Modificación: 01/12/2018	1	Empresa Proveedora	...	(*)			
	2	Marca	...	(*)			
	3	Fabricante	...	(*)			
	4	Modelo	...	(*)			
	5	País de procedencia	...	(*)			
	6	Norma de fabricación y de ensayos	...	ANSI / ISEA Z89.1-2014; CSA Z94.1 2015; NOM-115-STPS-2009			
	7	Características					
	7.1	Material	%	Polietileno de alta densidad (PEHD)			
	7.2	Modelo	...	Ala ancha			
	7.3	Dieléctrico	%	100			
	7.4	Resistencia dieléctrica	Kv	20			
	Área Especialista: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional	7.5	Corriente fuga máxima	Ma	9		
7.6		Tensión eléctrica máxima	V	30,000			
7.7		Test pruebas dieléctrico	V	20,000 volts a 60Hz, por 3 min.			
7.8		Tipo I	...	Contra impacto vertical, de arriba hacia abajo			
7.9		Clase E	V	20,000			
7.10		Visera	...	Antirreflejante			
7.11		Bordes	...	Canal para caída de agua			
7.12		Puntos de apoyo	Und	6			
Proceso No:		7.13	Ranura para insertar barbiquejo	...	Si		
		7.14	Color	...	Azul/Blanco		
		7.15	Peso	Grs.	Aprox. 340		
		8	Suspensión				
	8.1	Material	%	Plástico			
	8.2	Puntos de apoyo	...	6			
	8.3	Hamaca	...	Nylon			
	8.4	Banda	...	Anti-sudor			
	Tipo o Modo de Almacenamiento:	8.5	Tipo de ajuste	...	Perilla rotatoria		
		8.6	Clips sujetadores	...	Si		
		8.7	Dimensiones	Pulg.	Aprox. 9x7" (largo x ancho)		
		9	Barbiquejo				
9.1		Material	%	Elástico con ajuste lateral			
9.2		Puntos de agarre	...	3			
9.3		Soporte	...	En la barbilla			
10		Presentación	Casco de protección, suspensión y barbiquejo.				
(*) A indicar por el oferente							
<div></div> <div>Imagen de Referencia</div>							
<div><div>Fecha de la oferta</div><div>Nombre y firma del oferente</div><div>Sello</div></div>							
En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información complementaria, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.							