



FICHA DE DATOS GARANTIZADOS							
DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS							
							
TUERCA DE ACERO GALVANIZADO 1/2"					Foto de referencia		
					Edenorte	1013163	
ITEM	DATOS	CLASIFICACIÓN	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Proceso de Compras	No Crítico	----	*			
2	Empresa proveedora	Crítico	----	*			
3	Fabricante	Crítico	----	*			
4	Marca	No Crítico	----	*			
5	Modelo	No Crítico	----	*			
6	País de origen	No Crítico	----	*			
7	Norma de fabricación y ensayos	No Crítico	----	ASTM A 193			
8	Características Generales	----	----	----			
8.1	Material	Crítico	----	Acero galvanizado			
8.2	Espesor mínimo de capa de zinc micras	Crítico	µm	≥ 45			
8.3	Diámetro interno	Crítico	/Pulg	0.521"			
8.4	Longitud	Crítico	mm/Pulg	14.10(0.5")			
8.5	Tipo de rosca	Crítico	----	Gruesa(UNC)			
9	Muestra	Crítico	----	Si			
10	Garantía	No Crítico	años	5			
11	Empaque	No Crítico	Unds	Caja de carton de 25 unidades			
(*) A indicar por el oferente							
CLASIFICACIÓN (CRÍTICO/NO CRÍTICO) Corresponde a parámetros de aceptación para cada ítem de la ficha.							
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> <p>.....</p> <p>Fecha de la oferta</p> <p>.....</p> <p>Nombre y apellido del oferente</p> </div> <div> <p>.....</p> <p>Sello</p> <p>.....</p> <p>Firma del oferente</p> </div> </div>							
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.							