



Extractores suplidos por Mario Campos Pérdidas  
Sólo instalación, hueco y materiales Eléctricos.

Acometida.  
\*L1-L2 --- #8 AWG.  
\*NEUTRO --- #8 AWG.  
\*TIERRA --- #4 AWG.  
\*VARILLA TIERRA

edenorte COPE PTO. PTA.  
Planta Acometida Principal  
FURGÓN 1

PROYECTO: CONTENEDOR 1 COPE PTO. PTA.		PLANTA ACOMETIDA PRINCIPAL	
UBICACION: Sector PUERTO PLANTA		NO. DE PLANO: CONTENEDOR 1 COPE PTO. PTA.	
DISEÑO Y PLANIFICACION: GSSGG		ESCALA: N/A	P.05