

SSGG

Nota:
Todas las salidas van a la
manejadora 2do nivel
paneles electricos AC

A/A 12,000
btu PARED
INVERTE

GERENTE
SSGG

SALON
REUNIONES

NOTA: Salon de Reuniones

- 20 pies tuberia $\frac{1}{2}$
- 20 pies tuberia $\frac{1}{4}$
- 4 tiras vacocel $\frac{3}{4}$

TRAMERIA
ESTRECHA

04

Nota:
Todas las salidas van a la
manejadora 2do nivel
paneles electricos AC

NOTA: Area Comun

- 35 pies tuberia $\frac{3}{4}$
- 35 pies tuberia $\frac{3}{8}$
- 80 pies cable $\frac{1}{4}$
- 6 tiras vacocel $\frac{3}{4}$
- 1 tanque R410A
- 2 tubos pvc $\frac{3}{4}$
- 4 esparragos $\frac{5}{16}$
- 1 filtro linea 1635

DEP.OBRAS CIVILES

A/A 24,000
btu CASSETTE
INVERTE

NOTA: Obras Civiles

- 25 pies tubería $\frac{5}{4}$
- 25 pies tubería $\frac{3}{8}$
- 30 pies cable $\frac{14}{4}$
- 5 tiras vacocel $\frac{3}{4}$
- 1 tubos pvc $\frac{3}{4}$
- 1 filtro linea 0835






NOTA:
-Comtemplar
palometas en hierro
-Drenaje del salon de
reuniones por
debajo de la ceramica

DEP.MANT. ELECTRICO

DEP.CLIMATIZACION

A/A 60,000
btu CASSETTE
INVERTE

ACOMETIDA A/A					
VOLTAJES	CAPACIDAD	Consumo	CALIBRE	BREAKER	KW
240 VAC	12000 BTU	6 Amp.	12AWG	20 AMP	1.4
	18000 BTU	9 Amp.	10 AWG	30 AMP	2.1
	24000 BTU	12 Amp.	10 AWG	30 AMP	2.8
	36000 BTU	17 Amp.	8 AWG	50 AMP	4.0
	48000 BTU	24 Amp.	8 AWG	50 AMP	5.8
	60000 BTU	30 Amp.	8 AWG	50 AMP	7.2

SÍMBOLO	DESCRIPCION
	CONSOLA A/A TIPO CASSETTE
	COMPRESOR DE A/A
	EXTRACTOR 12"X12" 120VAC
	FAN COIL A/A
	CONSOLA DE A/A TIPO SLIP

DEP. MENSAJERIA
Y ARCHIVO