



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITE DE HOMOLOGACION DE MATERIALES						
					CÓDIGOS	
POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 10.5m - 3kN					Norma	PP-13A
					Edenorte	1005403
					Edeeste	1002108
					Edesur	1003235
ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO	
1	Empresa proveedora	(*)			
2	Marca	(***)			
3	Fabricante	(*)			
4	Modelo	(*)			
5	País de procedencia	(*)			
6	Norma de fabricación y de ensayos	ASTM, ACI, ASCE			
7	Fábrica homologada por Edenorte	Si			
8	Forma de la sección transversal	Cuadrada			
9	Material	Hormigón pretensado			
10	Características Mecánicas					
10.1	Carga de trabajo	kN	3			
10.2	Carga mínima de ruptura	kN	6			
10.3	Resistencia mínima del concreto a compresión (f _c)	kg/cm ²	400			
11	Características Dimensionales					
11.1	Longitud total	m	10.5			
11.2	Lado de la cima	mm	165**			
11.3	Lado de la base	mm	323**			
11.4	Peso aproximado	kg	(*)			
11.5	Pendiente	mm/m	15			
12	Otras Características					
12.1	Color de la cima (cabeza)	Negro			
13	Puesta a Tierra					
13.1	Diámetro tubo	mm	12.7			
13.2	Material	PVC o Similar			
14	Presentación de muestra	No			
15	Garantía	Años	5			
* A indicar por el oferente ** Se permitirá una tolerancia de ± 5 mm (***) Timbrado en material alto o bajo relieve						
FECHA DE ACTUALIZACION: 02/07/18						
..... Fecha de la oferta						
..... Nombre y firma del oferente						
..... Sello						
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirán con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados. 3- El plan de agujeros será entregado junto a la orden de compras de la distribuidora.						