



EDENORTE-CCC-CP-2019-0051
No. DOCUMENTO
1

**CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES**

08 de Mayo de 2019

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No. (1)

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

**EDENORTE-CCC-CP-2019-0051**

**ADQUISICION DE EQUIPOS, SUMINISTROS Y COMPONENTES ELECTRICOS PARA  
EDENORTE 2019  
SEGUNDA CONVOCATORIA**

- 1) Queremos solicitar que se nos especifique Calibre de del Zinc Galvanizado a utilizar en la construccion de los Registros y Cajas de los codigos que se describen:1009616, 1007194, 2008305,2008172, 2008170, 1009717, 1013535, 1013535 y 1013545.

*Respuestas: El calibre del zinc es 20 para todos los registros, exceptuando el REGISTROS 15x12x10" NEMA 1R que sería calibre 16.*

Alejandro Toribio  
Gerente de Compras