

## Planilla de Datos Garantizados.

A/A 24,000 BTU Cassette Convencional

Revisión: 2



## Especificaciones Técnicas

Foto de referencia:



Descripción:

Sistema de acondicionamiento del aire

Código: 2013612	Item	Datos	Unidad	Pedido	Ofrecido	Comentario
Fecha de modificación: 16/11/2018	1	Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	208-230/60/1		
	2	Capacidad de enfriado	Btu/h	24000		
	3		RT	2		
	4	Volumen de flujo del aire (Alto/Medio/Bajo)	CFM	710/600/500		
	5	Nivel de ruido(Alto/Medio/Bajo)	dB(A)	48/46/44		
	6	Dimensión de la red (WxDxH)	Pulgadas	33 1/8"x33 1/8"x9"		
	7	Dimensión de la red (WxDxH)(Panel)	Pulgadas	37 3/8"x37 3/8"x2"		
	8	Dimensión de embalaje (WxDxH)(Cuerpo)	Pulgadas	36 1/4"x36 1/4"x12 1/4"		
	9	Dimensión de embalaje (WxDxH)(Panel)	Pulgadas	40 1/2"x40 1/2"x4 1/8"		
	10	Peso de la red(Cuerpo)	Lbs	61		
Area especialista: Servicios Generales	11	Peso de la red(Panel)	Lbs	9		
	12	Peso bruto(Cuerpo)	Lbs	70		
	13	Peso bruto(Panel)	Lbs	18		
	14	Area aplicable(Panel)	M2	28-50		
	15	Tamaño de la tubería(Líquido)	Pulgadas	3/8"		
	16	Tamaño de la tubería(Gas)	Pulgadas	5/8"		
	17	Tamaño de la tubería(Drenaje)	Pulgadas	1"		
	18	Cantidad de carga(20'/40'/40'HQ)	Pcs	75/155/170		
	Unidad de condensación					
	19	Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	208-230/60/1		
Proceso No.	20	Enfriado	Btu/h	24000		
	21		RT	2		
	22	Volumen de flujo del aire	CFM	2400		
	23	Dimensión de red (WxDxH)	Pulgadas	21 3/4"x21 3/4"x 24 7/8"		
	24	Dimensión de embalaje (WxDxH)	Pulgadas	22 5/8"x22 5/8"x 26"		
	25	Peso de la red	Lbs	105		
	26	Peso bruto	Lbs	112		
	27	Compresor(Tipo)	*	Giratorio		
	28	Tamaño de la tubería(Líquido)	Pulgadas	3/8"		
	29	Tamaño de la tubería(Gas)	Pulgadas	5/8"		
Tipo o modo de almacenamiento:	30	Cantidad de carga(20'/40'/40'HQ)	Pcs	140/288/288		
	31	Garantía	Año	1		
(*) A indicar por el oferente	Oferente					
	1	Empresa Proveedor				
	2	Marca				
	3	Fabricante				
	4	Modelo				
	5	País de procedencia				
	6	Norma de fabricación y de ensayos				

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

Comentario por parte del oferente:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.