

**Tabla Cálculo Acometida Eléctrica Acometida Principal: en tubería EMT de 1-1/2" Desde el main Breaker 100Amp hasta el cuarto de equipos y incluye Acometida Inversor y programador día semanas.**

No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Registro EMT 10x10x4 Nema 1R	2	Und
2	Condulet 1 1/2"	1	Und
3	Conductor # 2 AWG fase 1 y fase 2	170	Pie
4	Conductor # 6 AWG Blanco neutro	90.00	Pie
5	Tubo PVC 1-1/2"	2	Und
6	Conector P/Puesta a Tierra 5/8"	1	Und
7	Varilla Puesta Tierra 5/8" x 6 pies	1	Und
8	Conductor # 6 Desnudo	10.00	Pie
9	Conductor # 10 AWG L1 , L2 Y NEUTRO	40.00	Pie