

E
D
E
N
O
R
T
E

FICHA TÉCNICA


Aire Acondicionado 48,000 BTU Piso-Techo

Modificación:	Revisión y Aprobación:
Yasmilsy Martínez/ Ehimer Figueroa	Francisco Parra.
Ingeniera / Encargado Refrigeración	Gerente SSGG

ESPECIFICACIONES MATERIALES

Aire 48,000 BTU

Versión. 1

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte EDENORTE División de Normativa y normalización NORMAS DE DISTRIBUCION FICHA DE MATERIALES NORMADOS		Aire Acondicionado 48	
		Unidad: Pieza:	No Ítem:
		Fecha: Marzo 2017	
		Código	
<p align="center">Descripción: acondicionamiento de aire.</p>  <p>Nota: Esa foto es solamente de referencia.</p>			
Uso:	Comentario: Aire Piso-Techo	Fecha: Marzo 2017	

ESPECIFICACIONES MATERIALES

Aire 48,000 BTU

Versión. 1

FICHA TECNICA DE LA OFERTA

Fabricante
Código Fabricante
País de Procedencia

Designación
Código

Aire acondicionado 48,000 BTU Piso- Techo

Unidad	Pedido	Ofrecido

Cooling Capacity

BTU/h	48,000	
RT	4	

Physical Data:

Air Flow Volume (Hi/Med/Low)

CFM	1230/1110/1000	
Noise Level	57/54/51	

ESPECIFICACIONES MATERIALES

Aire 48,000 BTU

Versión. 1

Net Dimension (WxHxD)	Inches	65 3/4"x 26 3/4"x 9 5/8"	
Packing Dimension (WxHxD)	Inches	68 7/8"x 30 1/4"x 12 3/4"	
Net Weight	Lbs	103	
Gross Weight	Lbs	119	
Applicable Area	M2	56-93	

Piping Data:

Piping Size

Liquid	Inches	3/8"
Gas	Inches	3/4"
Drainage	Inches	1"

Loading:

Loading Qty (20'/40'/40'HQ)

Pcs	65/135/150	
-----	------------	--