


PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
GERENCIA DE SUBESTACIONES
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CÓDIGOS

EDENORTE 1005457
FECHA

SECCIONADOR MONOPOLAR 15KV 1200AMP

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	Inf. Fabricante		
2	Fabricante	Inf. Fabricante		
3	Modelo	Inf. Fabricante		
4	País de origen	Inf. Fabricante		
5	Norma de fabricación	IEC 129, ANSI C29.5		
6	Características Eléctricas				
6.1	Voltaje Nominal	kV	15		
6.2	Corriente Nominal	A	1200		
6.3	Tensión máxima de servicio	kV	13.8		
6.4	Frecuencia	Hz	60		
6.5	Frec industrial seco 1 min e/ bornes abiertos de un mismo polo	kV (ef)	60		
6.6	Frec industrial seco 1 min y bajo lluvia 10 seg e/ polo y soporte metálico	kV (ef)	45		
6.7	Impulso 1,2 / 50e/ bornes de un mismo polo	kV Cr	110		
6.8	Impulso 1,2 / 50 e/ polo y soporte metálico	kV Cr	95		
6.9	Material de los contactos	cobre - cobre (Estañado)		
6.1	Gancho para operación con loadbuster incluido	SI		
6.11	Intensidad de corta duración (durante 1 segundo) valor eficaz	kA	38		
6.12	Intensidad dinámica (valor de cresta)	kA	99		
7	Características mecánicas				
7.1	Manual completo	Inf. Fabricante		
7.2	Alta presión de los contactos plateados	Inf. Fabricante		
7.3	Mecanismo seguro y efectivo de apertura	Inf. Fabricante		
7.4	Bisagra con precisión en el maquinado.	Inf. Fabricante		
7.5	Freno a 90 grados de la navaja material de la base.	Inf. Fabricante		
7.6	Instalación Horizontal o Vertical	Inf. Fabricante		
7.7	Servicio Exterior	Inf. Fabricante		
8	Aislador				
8.1	Tipo	Pedestal		
8.2	Material	Porcelana		
8.3	Superficie exterior	Vitrificada		
8.4	Color	Gris		
8.5	Carga resistida a la rotura por flexión	daN	400		
8.6	Distancia de fuga mínima	mm	394		
9	Sistema de conexión con la red	Terminal		
10	Mecanismo de apertura y seguro contra aperturas indeseadas	SI		
11	Soporte para fijación en cruceta	SI		
12	Dimensiones				
12.1	Longitud total	mm	622		
12.2	Altura	mm	349		
12.3	Ancho	mm	216		
13	Peso del seccionador completo	Kg	Inf. Fabricante		
14	Garantía	Años	3		

(Inf. Fabricante) A indicar por el oferente, sino la propuesta será rechazada

Fecha de actualización: 20/10/2015

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.