

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CODIGOS

TRANSFORMADOR DE TENSION 7200/120V 500VA

Código **1008763**
Fecha **3/6/2013**

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa Proveedor	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Modelo	(*)		
4	País de origen	(*)		
5	Norma de fabricación y ensayos	IEC 60044		
6	Condición de uso	Intemperie		
7	Régimen	Continuo		
8	Conexión neutro de la red	Rígido a tierra		
9	Tipo aislación	Seca		
10	Clase aislamiento (calentamiento)	A		
11	Frecuencia nominal	Hz	60		
12	Tensión máxima	KV	15		
13	Tensión primaria	KV	7.2		
14	Tensión secundaria	KV	0.12		
15	Nivel básico de impulso	KV	150		
16	Tensión de ensayo a frecuencia nominal	KVef	38		
17	Tensión de ensayo en arrollamientos secundarios	KVef	2		
18	Núcleo para medición				
18.1	Potencia	VA	500(**)		
18.2	Potencia de Calentamiento	VA	(*)		
18.3	Clase de Precisión	0.5/0.6P 0.8		
19	Perdidas Dieléctricas máximas (Tg delta)	(*)		
20	Placa de montaje	SI		
21	Bornera secundaria con tapa precintable	SI		
22	Protocolos de los ensayos de rutinas	(*)		
23	Largo	cm	(*)		
24	Ancho	cm	(*)		
25	Alto	cm	(*)		
26	Peso del aparato completo	Kg	(*)		
27	Base para instalación en poste				
27.1	Material	Aluminio o Acero Galvanizado en caliente		
27.2	Forma del poste	Universal (***)		
28	Garantía	Meses	18		
29	Muestra	No		

(*) A indicar por el oferente

(**) Este valor puede variar a solicitud del requirente

(***) Para instalacion en poste con forma Redonda, Cuadrada u Octagonal

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

sello

COMENTARIOS:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.