

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

CÓDIGOS

Edenorte

1013591

Transformador 150KVA, 7.2/2.4kV

ITEM	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	Inf. Fabricante	
2	Fabricante	Inf. Fabricante	
3	Marca	Inf. Fabricante	
4	Modelo	Inf. Fabricante	
5	País de origen	Inf. Fabricante	
6	Norma de fabricación y ensayos	ANSI 57.12.00 ANSI 57.12.90	
7	Características Constructivas			
7.1	Tipo		Monofásico	
7.2	Polaridad	Inf. Fabricante	
7.3	Indicador de nivel de aceite	-	SI	
7.4	Requerimiento de aceite aislante	-	ASTM D3487	
7.5	Dispositivo de alivio de presión	-	Válvula sobrepresión	
7.6	Provisión y conector de aterrizaje	-	SI	
7.7	Conmutador	...	SI	
7.8	Material devanados	Cobre	Cobre	
7.9	Color	Gris RAL 7035	
7.10	Refrigeración	-	Onan	
7.11	Elevación max. Temperatura devanado	°C	65	
8	Características Eléctricas			
8.1	Potencia	kVA	150	
8.2	Tensión primaria asignada	V	7200	
8.3	Tensión secundaria asignada	V	2400	
8.4	Tensión de cortocircuito	%	≤ 3	
8.5	Frecuencia	Hz	60	
9	Regulación de tensión	%	± 5	
9.1	Tension Tap 1	V	7560	
9.2	Tension Tap 2	V	7380	
9.3	Tension Tap 3	V	7200	
9.4	Tension Tap 4	V	7024	
9.5	Tension Tap 5	V	6857	
10	Borna alta tensión			
10.1	BIL	kV	95	
10.2	Tensión a baja frecuencia en seco	kV	34	
11	Bornas baja tensión			
11.1	BIL	kV	45	
11.2	Tensión a baja frecuencia en seco	kV	10	
12	Pérdidas			
12.1	En vacío	W	Inf. Fabricante	
12.2	Bajo carga referidas a 85 °C	W	Inf. Fabricante	
13	Protección			
13.1	Protección sobretensiones	Pararrayo Polimérico 10kV MCOV	
13.2	Tipo protección sobrecarga	Interruptor con protección termomagnética	
13.3	Capacidad de sobrecarga	%	30	
14	Presentación muestra	No	
15	Garantía	Años	3	

(*) A indicar por el oferente

(**) Este valor puede variar a solicitud del requeriente

Fecha de Aprobación: 18/12/18

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.