











PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES				<div></div> <div></div>		
				FOTO DE REFERENCIA		
				CÓDIGOS		
MÓDULO DE TRANSFORMADORES INTEGRADOS PARA MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN 3 Ø DE 12.47 KV Relación de Transformación del Ct's: 300-600/5A Relación de Transformación del Pt's: 7200/120				Norma		
				Edenorte		1005355
				Edeeste		
				Edesur		
ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Proceso de Compras	(*)			
2	Empresa proveedora	(*)			
3	Fabricante	(*)			
4	Marca	(*)			
5	Modelo	(*)			
6	País de origen	(*)			
7	Norma de fabricación y ensayos	ANSI C57.13 / IEC 60044-1 / IEC 60044-2 / ASTM / ISO 9000			
8	Protocolos de los ensayos de Tipos(certificado ISO 9000)	(*)			
9	Condición de uso	Intemperie			
10	Régimen	Continuo			
11	Características Generales					
11.1	Número de elementos	3 ó 6			
11.2	Tipo aislación	Seca			
11.3	Clase aislamiento (calentamiento)	E			
11.4	Distancia de Fuga	mm/kV	25			
11.5	Resina					
11.5.1	Tipo de Resina Epoxica	Hidrofobica			
11.5.2	Color de la Resina	Rojo o Gris			
11.5.3	Certificado de calidad de la resina, provisata por fabricante	Si			
11.6	Bornera de señales secundarias					
11.6.1	Bornera de elementos con tapa precintable	Si			
11.6.2	Bornera principal con tapa precintable	Si			
11.6.3	Grado protección de las borneras	NEMA 3R / IP55			
11.6.4	Material de la caja bornera principal	Acero Galvanizado / Aluminio			
11.6.5	Ancho max.	cm	21 (+/- 10%)			
11.6.6	Largo max.	cm	21 (+/- 10%)			
11.6.7	Profundida max.	cm	11 (+/- 10%)			
11.7	Peso del aparato completo (Módulo)	Kg	200; (+/- 10%)			
11.8	Material de los terminales de conexión	Latón, Acero Inoxidable o cobre estañado			
11.9	Conexión neutro de la red	Rígido a tierra			
12	Características Eléctricas					
12.1	Frecuencia nominal	Hz	60			
12.2	Tensión nominal de servicio	kV	12.47			
12.3	Tensión máxima	kV	15.5 / 17.5			
12.4	Nivel básico de impulso	kV	95			
12.5	Tensión de ensayo a frecuencia industrial	kVef	34 / 38			
12.6	Tensión de ensayo en arrollamientos secundarios	kVef	2			
12.7	Datos de transformador de Tensión					
12.7.1	Tensión primaria	kV	12.47/V3			
12.7.2	Tensión secundaria	kV	0.12			
12.7.3	Potencia	VA	75(Y) / 50			
12.7.4	Potencia de Calentamiento	VA	500			
12.7.5	Perdidas Dieléctricas máximas (Tg delta)	(*)			
12.7.6	Clase de Precisión	0.3 / 0.5			
12.8	Datos de transformador de Corriente					
12.8.1	Doble relación primaria	Si			
12.8.2	Corriente nominal primaria In	A	300 - 600			
12.8.3	Corriente nominal secundaria	A	5			
12.8.4	Sobrecorriente permanente, rango extendido	%	120			
12.8.5	Corriente térmica de corto circuito de 1 segundo	KA	80In			
12.8.6	Corriente dinámica	kA	2.5Icc			
12.8.7	Potencia	VA	12.5(B-0.5) / 10			
12.8.8	Clase de precisión	0.3Y / 0.5S			
12.8.9	Factor de sobreintensidad n (Fs)	2<n<5			
12.8.10	Resistencia interna a 20 ° C	ohm	(*)			
12.8.11	Tensión de saturación	V	(*)			
12.8.12	Tiempo de sobrecarga					
12.8.12.1	Tiempo admisible con 1,2 In	Permanente			
12.8.12.2	Tiempo admisible con 1,3 In	Hs	(*)			
12.8.12.3	Tiempo admisible con 1,5 In	Hs	(*)			
13	Características de Cableado					
13.1	Cableado de los equipos					
13.1.1	Tipo de chaqueta de recubrimiento	SJTW			
13.1.2	Material del conductor	Cobre flexible			
13.1.3	Clase	K			
13.1.4	Material de chaqueta de cada cable	PVC con un recubrimiento de Nylon			
13.1.5	Tipo de conductor	THHN			
13.1.6	Tensión de aislamiento	V	600			
13.1.7	Longitud del cableado por línea	m	10			
13.2	Cableado de señales secundarias de tension					
13.2.1	Calibre de cada conductor	AWG	# 10 (multifibra)			
13.2.2	Espesor aislamiento de cada conductor	mm	1.14			
13.2.3	Diametro exterior aproximado de cada conductor	mm	5.4			
13.2.4	Cantidad de conductores	und	4			
13.2.5	Código de colores					
13.2.5.1	Señal de tensión	Azul, Marron, Negro			
13.2.5.2	Neutro	Verde amarillo			
13.3	Cableado de señales secundarias de corriente					
13.3.1	Calibre de cada conductor	AWG	# 12 (multifibra)			
13.3.2	Espesor aislamiento de cada conductor	mm	0.78			
13.3.3	Diametro exterior aproximado de cada conductor	mm	3.9			
13.3.4	Cantidad de conductores	und	6			

13.3.5	Código de colores		
13.3.5.1	Señal de corriente	Azul, Marron, Negro		
13.3.5.2	Señal de corriente (Retorno)	Verde		
13.4	Identificación conductores secundario		
13.4.1	Señal de tensión	X1, X2, X3 ó a, b, c		
13.4.2	Señal de corriente	X1 ó s1		
13.4.3	Señal de corriente (Retorno)	X2 ó s2		
13.4.4	Neutro	n		
13.4.5	Tierra	↓		
13.4.6	Marcado en la bornera y en los terminales de los conductores	SI		
13.5	Tubería bajante		
13.5.1	Tipo	Liquid Tight		
13.5.2	Diámetro	mm (pulg)	25(1")		
13.5.3	Longitud de tubería de tensión	m	10		
13.5.4	Longitud de tubería de corriente	m	10		
14	Características de base de montaje y elemento de fijación		
14.1	Características de la base del montaje (parrilla)		
14.1.1	Tipo de material	Acero galvanizado		
14.1.2	Dimensiones maximas (Largo, ancho, altura).	mm	915 x 585 x 559; (+/- 5%)		
14.1.3	Peso	KG	(*)		
14.2	Base para módulo transformador CT y PT		
14.2.1	Material	Acero galvanizado en caliente		
14.2.2	Espesor zinc galvanizado	Micra	100		
14.2.3	Diámetro de los tornillos pasantes	Pulg.	3/4		
14.2.4	Longitud de los tornillos pasantes	Pulg.	16		
14.2.5	Cantidad de tornillos	Unid.	4		
14.2.6	Arandela cuadrada para los tornillos pasantes (espesor x diam orificio)	Pulg.	(3x3) X 3/4		
14.2.7	Cantidad de arandela	Unid.	8		
14.2.8	Tuerca hexagonal para tornillo 3/4	Pulg.	3/4		
14.2.9	Cantidad de tuerca hexagonal	Unid.	8		
14.2.10	Unidad de medida de la estructura	cm		
14.2.11	Cantidad de placa de fijacion Tipo A	Unid	6		
14.2.12	Cantidad de placa de fijacion Tipo B	unid	6		
14.2.13	Unidad de medida de las placas	mm		
14.3	Elemento de fijación		
14.3.1	Suplementos adaptador a poste cuadrado y circular		
14.3.2	Tornillos acero galvanizados	mm (pulg)	(9.525 x 406.4)3/8 x 16		
14.3.3	Tipo de aterrizaje	(*)		
14.4	Placa de datos de características de cada instrumento		
14.4.1	Placa de montaje en poste (Base del equipo)	SI		
14.4.2	Numero de serie del modulo & Numero de serie en los elementos	SI		
14.4.3	Modelo	SI		
14.4.4	Relación de transformación	SI		
14.4.5	Diagrama de conexión	SI		
14.4.6	Clase de Precisión	%	SI		
14.4.7	Tensión	V	SI		
14.4.8	Potencia de precisión	VA	SI		
14.5	Anexos a Oferta		
14.5.1	Idioma de los documentos	Español o Ingles		
14.5.2	Ensayos tipo de los equipos	SI		
14.5.3	Ensayos requeridos:		
14.5.3.1	Impulso (BIL)	SI		
14.5.3.2	Aguante en Húmedo 60Hz, 10s	SI		
14.5.3.3	Elevación de temperatura para factor de sobrecorriente (TC)	SI		
14.5.3.4	Corriente de cortocircuito (dinámico y térmico) para TC	SI		
14.5.3.5	Circuito Abierto en TC	SI		
14.5.3.6	Precisión (en TC y TP)	SI		
14.5.3.7	Elevación de temperatura para factor de sobretension y burden térmico (TP)	SI		
14.5.3.8	Aguante en cortocircuito TP 1s	SI		
14.5.4	Reportes de calibración de los instrumentos utilizados para medición en pruebas de rutina, y certificación por laboratorios acreditado.	SI		
14.5.5	Certificado de calidad de la resina, provista por fabricante	SI		
14.5.6	Certificado de prueba de grado de protección de la caja bornera	SI		
14.5.7	Plano de montaje y estructura del modulo	SI		
14.5.8	Ver requerimiento adicionales en la especificación técnica EETT0105	SI		
15	Garantía	Años	3		



La unidad de medida esta en mm





(*) A indicar por el oferente

(**) Este valor puede variar a solicitud del requiriente

La oferta debe cumplir con la EETD0105 como parte integral de este documento.

.....
Fecha de la oferta

.....
Nombre y firma del oferente

.....
Sello

COMENTARIOS:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.