PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES

cdeee edenorte edeeste edesur

HOJA DE CARTUCHO B
COCHERA

Nombre
Comercio
Instalador
Calle

MÓDULO DE TRANSFORMADORES INTEGRADOS PARA MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN 3 Ø DE 12.47 KV
Relación de Transformación del CTs: 75-150/5A
Relación de Transformación del PTs: 7200/120

ITEM	DATOS	UNIDAD	VALOR	DIRECTO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Proceso de Compras	—	(*)			
2	Empresa proveedora	—	(*)			
3	Fabricante	—	(*)			
4	Marca	—	(*)			
5	Modelo	—	(*)			
6	Año de origen	—	(*)			
7	Norma de fabricación y ensayos	—	ANSI C57.13 / IEC 60044-1 / IEC 60044-2 / ASTM / ISO 9001			
8	Protocolos de los ensayos de Tipo(certificado ISO 9000)	—	(*)			
9	Condición de uso	—	Intemperie			
10	Ejecución	—	Continua			
11	**Características Generales**					
11.1	Número de elementos	—	3 (4)			
11.2	Tipo aislación	—	Seca			
11.3	Clase aislamiento (calentamiento)	—	A			
11.4	Aislación de Fase	newton	3k			
11.5	**Bornera**					
11.5.1	Caja de Bornes Bornera	—	Autoextinguible			
11.5.2	Color de la Bornera	—	Negro o Gris			
11.5.3	Certificado de calidad de la aislac. provista por fabricante	—	Si			
11.6	**Bornera de señales secundarias**					
11.6.1	Bornera de elementos con tapa transparente	—	Si			
11.6.2	Bornera aislada con tapa precintable	—	Si			
11.6.3	Grado protección de las borneras	—	MINIMO IP / IP55			
11.6.4	Material de la caja bornera aislada	—	Acero Galvanizado / Aluminio			
11.6.5	Ancho mas	cm	21 (+/- 10%)			
11.6.6	Largo mas	cm	21 (+/- 10%)			
11.6.7	Profundidad mas	cm	11 (+/- 10%)			
11.7	Tapa del aparato contadores (Medidor)	kg	3KG (+/- 10%)			
11.8	Material de los terminales de conexión	—	Latun, Acero inoxidable o cobre plateado			
11.9	Conexión tierra de la red	—	Perno y tuerca			
12	**Características Eléctricas**					
12.1	Frecuencia nominal	Hz	60			
12.2	Tensión nominal de servicio	kV	12.47			
12.3	Tensión máxima	kV	16.5 / 17.5			
12.4	Nivel básico de impulso	kV	95			
12.5	Tensión de ensayo a frecuencia industrial	kVef	35 / 38			
12.6	Relación de espiras en transformador secundarios	kVef	7			
12.7	**Datos de transformador de Tensión**					
12.7.1	Tensión primaria	kV	12.47/√3			
12.7.2	Tensión secundaria	kV	0.12			
12.7.3	Potencia	VA	75(Y) / 50			
12.7.4	Potencia de Calentamiento	VA	1000			
12.7.5	Factores térmicos máximos (Te dato)	—	1.2			
12.7.6	Clase de Precisión	—	0.3 / 0.3			
12.8	**Datos de transformador de Corriente**					
12.8.1	Doble relación primario	—	SI			
12.8.2	Corriente nominal primaria In	A	75 - 150			
12.8.3	Corriente nominal secundaria	A	5			
12.8.4	Sobrecarga permanente sobre valores nominales	%	120			
12.8.5	Corriente térmica de corta circuito de 1 segundo	kA	30In			
12.8.6	Corriente dinámica	kA	2.5Ith			
12.8.7	Potencia	VA	50-50-50 / 50			
12.8.8	Clase de precisión	—	0.3 / 0.6			
12.8.9	Factor de sobredimensidad n (Fs)	—	2cos5			
12.8.10	Resistencia interna a 20°C	ohm	(*)			
12.8.11	Tensión de saturación	V	(*)			
12.8.12	**Tiempo de sobrecarga**					
12.8.12.1	Tiempo admisible con 1,2 In	—	Permanente			
12.8.12.2	Tiempo admisible con 1,5 In	Hs	(*)			
12.8.12.3	Tiempo admisible con 2 In	Hs	(*)			
13	**Características de Cableado**					
13.1	**Cableado de los equipos**	—	—			
13.1.1	Tipo de chaqueta de recubrimiento	—	SOW			
13.1.2	Material del conductor	—	Cobre flexible			
13.1.3	Clase	—	5			
13.1.4	Material de chaqueta de cada cable	—	PVC con un recubrimiento de Nylon			
13.1.5	Tipo de conductor	—	Stranded			
13.1.6	Tensión de aislamiento	V	600			
13.1.7	Longitud del cableado por línea	m	10			
13.2	**Cableado de señales secundarias de tensión**					
13.2.1	Calibre de cada conductor	AWG	# 10 (multifilar)			
13.2.2	Espesor aislamiento de cada conductor	mm	1.14			
13.2.3	Diametro exterior aproximado de cada conductor	mm	5.4			
13.2.4	Cantidad de conductores	Unit	4			
13.2.5	Código de colores	—	—			
13.2.5.1	Señal de tensión	—	Azul,Marron, Negro			
13.2.5.2	Neutro	—	Verde amarillo			
13.3	**Cableado de señales secundarias de corriente**					
13.3.1	Calibre de cada conductor	AWG	# 12 (multifilar)			
13.3.2	Espesor aislamiento de cada conductor	mm	0.79			
13.3.3	Diametro exterior aproximado de cada conductor	mm	3.9			
13.3.4	Cantidad de conductores	Unit	6			
13.3.5	Código de colores	—	—			
13.3.5.1	Señal de corriente	—	Azul Marron Negro			
13.3.5.2	Señal de corriente (Retorno)	—	Verde			
13.4	**Identificación conductores secundario**	—	—			
13.4.1	Señal de tensión	—	X1, X2, X3 ó S, S, S			
13.4.2	Señal de corriente	—	X1-1-1			
13.4.3	Señal de corriente (Retorno)	—	X2-1-1			
13.4.4	Neutro	—	n			
13.4.5	Tierra	—	⏚			
13.4.6	Marcado en la bornera y en los terminales de los conductores	—	Si			
13.5	**Tubería Volante**	—	—			
13.5.1	Tipo	—	Liquid Tight			
13.5.2	Diámetro	mm (pulg)	25(1")			
13.5.3	Longitud de tubería de tensión	m	10			
13.5.4	Longitud de tubería de corriente	m	10			
14	**Características de base de montaje y elemento de fijación**	—	—			
14.1	**Características de la base del montaje (parrilla)**	—	—			
14.1.1	Tipo de material	—	Acero galvanizado			
14.1.2	Dimensiones maximas (largo, ancho, altura)	mm	965 x 985 x 988 (+/- 3%)			
14.1.3	Peso	kG	(*) +			
14.2	**Anclaje módulo transformador CT y PT**	—	—			
14.2.1	Material	—	Acero galvanizado en caliente			
14.2.2	Diámetro pernos/anclaje	Micra	3/8			
14.2.3	Cantidad de tornillos pasantes	Pulg	3/4			
14.2.4	Longitud de tornillos pasantes	Pulg	16			
14.2.5	Cantidad de tuercas	Unid	4			
14.2.6	Arandela cuadrada para los tornillos pasantes (material a definir)	Pulg	1 5x3 x 1/4			
14.2.7	Contratuerca arandela	Unid	4			
14.2.8	Agarre hexagonal para tornillo 3/4	Pulg	3/4			
14.2.9	Cantidad de tuerca hexagonal	Unid	4			
14.2.10	Cantidad de varilla de fijación roscada	—	—			
14.2.11	Cantidad de arandela de fijación Tipo A	Unid	4			
14.2.12	Cantidad de arandela de fijación Tipo B	unid	4			
14.2.13	Anclaje de varilla de fijación	—	mm			
14.3	**Elemento de fijación**	—	—			
14.3.1	Suplementos adicionales a poste cuadrado y circular	—	—			
14.3.2	Tornillos para estacionarios	mm (pulg)	(3-1/2) x 406.4 (16)# x 16			
14.3.3	Tipo de aparejos	—	(*)			
14.4	**Placa de datos de características de cada instrumento**	—	—			
14.4.1	Placa de montaje en poste (Base del equipo)	—	SI			
14.4.2	Numero de serie del modulo & Numero de serie en los elementos	—	SI			
14.4.3	Modelo	—	SI			
14.4.4	Relación de transformación	—	SI			
14.4.5	Diagrama de conexión	—	SI			
14.4.6	Clase de Precisión	%	SI			
14.4.7	Tensión	V	SI			
14.4.8	Potencia de precisión	VA	SI			
14.5	**Anexos a Oferta**					
14.5.1	Alcance de los documentos	—	Detallar cotejos			
14.5.2	Empleo tipo de los equipos	—	SI			
14.5.3	**Ensayos especiales**	—	—			
14.5.3.1	Impulso (BIL)	—	SI			
14.5.3.2	Aguante en tiempo 60hz - 10s	—	SI			
14.5.3.3	Elevación de temperatura para factor de sobrecorriente (TC)	—	SI			
14.5.3.4	Corriente de cortocircuito térmica y dinámica para TC	—	SI			
14.5.3.5	Circuito Abierto en TC	—	SI			
14.5.3.6	Precisión (en TC y TP)	—	SI			
14.5.3.7	Elevación de temperatura para factor de sobretensiones y burden térmico (TP)	—	SI			
14.5.3.8	Aguante en cortocircuito TP 1s	—	SI			
14.5.4	Registros de calibración de los instrumentos utilizados para medición en pruebas de rutina, y certificación por laboratorios acreditados	—	SI			
14.5.5	Certificado de calidad de la aislac. provista por fabricante	—	SI			
14.5.6	Certificado de prueba de grado de protección de la caja bornera	—	SI			
14.5.7	Planos de montaje y estructura del modulo	—	SI			
14.5.8	Ver requerimiento adicionales en la especificación técnica EDTM0040	—	SI			
15	**Garantía**	**Años**	3			



La unidad de medida esta en mm







(*) A indicar por el oferente
(**) Este valor puede variar a solicitud del requirente
La oferta debe cumplir con SATISFAS como mínimo de este documento.

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente — Sello

COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante estando dentro entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.