




FICHA DE DATOS GARANTIZADOS REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS					DIRECCIÓN DE		
							
CONECTOR PARA VARILLA PUESTA A TIERRA 5/8"					Foto de referencia		
					Edenorte	1007258	
ITEM	DATOS	CLASIFICACIÓN	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Proceso de Compras	No Crítico	*			
2	Empresa proveedora	Crítico	*			
3	Fabricante	Crítico	*			
4	Marca	No Crítico	*			
5	Modelo	No Crítico	*			
6	País de origen	No Crítico	*			
7	Norma de fabricación y ensayos	No Crítico	ASTM B-572, UL 467			
8	Características Generales			
8.1	Material	Crítico	Cobre-Bronce de alta resistencia a la corrosión			
8.2	Régimen de utilización	Crítico	Permanente			
8.3	Requisitos de utilización	Crítico	Debe ser resistente a la electrólisis y/o corrosión galvánica cuando este expuesto a la humedad			
8.4	Rango de conexión (conductores desnudos)	Crítico	AWG	2/0 hasta 8			
8.5	Diámetro del conector	Crítico	mm/Pulg	15.8 (5/8")			
8.6	Ancho	Crítico	mm/Pulg	17(0.66")			
8.7	Longitud	Crítico	mm/Pulg	36.68(1.5")			
9	Características del tornillo			
9.1	Material	Crítico	Cobre-Bronce de alta resistencia a la corrosión			
9.2	Diámetro de la cabeza	Crítico	mm/Pulg	14.28(9/16")			
9.3	Diámetro del tornillo	Crítico	mm/Pulg	9.52(3/8")			
9.4	Longitud	Crítico	mm/Pulg	28.35(1.12")			
10	Garantía	No Crítico	años	5			
11	Documentación	No Crítico	(*)			
12	Empaque	No Crítico	Cajas de carton de 50 unidades			

(*) A indicar por el oferente

CLASIFICACIÓN (CRÍTICO/NO CRÍTICO) Corresponde a parámetros de aceptación para cada ítem de la ficha.

Dibujo a medida



Conector de cobre

Varilla

Tornillo de bronce de 3/8" x 3/4"

.....

Fecha de la oferta

.....

Nombre y apellido del oferente

.....

Sello

.....

Firma del oferente

COMENTARIOS:

1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.