



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS GERENCIA DE SUBESTACIONES EDENORTE DOMINICANA S.A.							
BREAKER 3 POLOS 10 AMP, CONTACTO AUXILIAR						CÓDIGOS	
						EDENORTE	1007434
						FECHA	
ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO		
1	Empresa proveedora	Inf. Fabricante				
2	Fabricante	Inf. Fabricante				
3	Modelo	Inf. Fabricante				
4	País de origen	Inf. Fabricante				
5	Tipo	BREAKER 3 POLOS				
6	Norma de fabricación y ensayos	IEC 60898 / EN 60898				
7	Características Generales					
7.1	Tensión de operación	KV AC	0.23 / 0.40				
7.2	Corriente Nominal	A	10				
7.3	Capacidad interruptora	KA	6				
7.4	Máximo fusible de respaldo de acuerdo a IEC 60269	A	125				
7.5	Temperatura de Calibración	°C	35				
7.6	Numero de operaciones ON/OFF		≥ 20,000				
7.7	Calibre de Terminal aceptado	AWG	#17 - #3				
7.8	Certificación por un laboratorio reconocido internacionalmente	Si/No	Si				
7.9	Contacto Auxiliar TIPO DIN	Si/No	Si				
8	Dimensiones						
8.1	Altura Polo	mm	85-90				
8.2	Ancho Polo	mm	17-18				
9	Certificación ISO 9000 o similar	Si/No	Si				
(Inf. Fabricante) A indicar por el oferente, sino su oferta será rechazada							
<div style="text-align: right;">Fecha de actualización: Julio 2019</div>							
<div style="text-align: center;"> <div>.....</div> <div>Fecha de la oferta</div> </div>							
<div style="text-align: center;"> <div>.....</div> <div>Nombre y firma del oferente</div> </div> <div style="text-align: right;"> <div>.....</div> <div>Sello</div> </div>							
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.							