

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  
GERENCIA DE SUBESTACIONES  
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CÓDIGOS

EDENORTE 1008871  
FECHA

BREAKER 4 POLOS 100 AMP, CONTACTO AUXILIAR

ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	....	Inf. Fabricante		
2	Fabricante	....	Inf. Fabricante		
3	Modelo	....	Inf. Fabricante		
4	País de origen	....	Inf. Fabricante		
5	Tipo	....	BREAKER 4 POLOS		
6	Norma de fabricación y ensayos	....	IEC 60898 / EN 60898		
7	<b>Características Generales</b>	....			
7.1	Tensión de operación	KV AC	0.23 / 0.40		
7.2	Corriente Nominal	A	100		
7.3	Capacidad interruptora	KA	6		
7.4	Máximo fusible de respaldo de acuerdo a IEC 60269	A	125		
7.5	Temperatura de Calibración	°C	35		
7.6	Numero de operaciones ON/OFF		≥ 20,000		
7.7	Calibre de Terminal aceptado	AWG	#17 - #3		
7.8	Certificación por un laboratorio reconocido internacionalmente	Si/No	Si		
7.9	Contacto Auxiliar TIPO DIN	Si/No	Si		
8	<b>Dimensiones</b>				
8.1	Altura Polo	mm	85-90		
8.2	Ancho Polo	mm	17-18		
9	<b>Certificación ISO 9000 o similar</b>	Si/No	Si		

(Inf. Fabricante) A indicar por el oferente, sino su oferta será rechazada

Fecha de actualización: Julio 2019

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

- 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.