



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES						
					CÓDIGOS	
TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15 Kv, 100 AMPS					Norma	SF-11A
					Edenorte	1007085
					Edeeste	1000610
					Edesur	N/A
ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO	
1	Empresa proveedora	(*)			
2	Fabricante	(*)			
3	Marca	(**)			
4	Modelo	(*)			
5	País de origen	(*)			
6	Presentación prueba de laboratorio	SI			
7	Tipo	C			
8	Norma de fabricación y ensayos	ANSI C37.40, C37.42, C37.41, C37.47			
9	Condición de uso	Intemperie			
10	Régimen	Continuo			
11	Características constructivas					
11.1	Material de la base	(**)			
11.2	Material del tubo porta fusible	(*)			
11.3	Contactos con baño de plata	Si			
11.4	Intercambiable	Si			
12	Características dimensionales					
12.1	Longitud A (ver especificación)	mm	287			
12.2	Longitud B (ver especificación)	mm	74			
13	Características eléctricas					
13.1	Tensión nominal	kV	12.47			
13.2	Tensión máxima asignada	kV	15			
13.3	Nivel básico de aislamiento	kV	95			
13.4	Tensión a frecuencia industrial en seco, 1 min	kV	35			
13.5	Corriente nominal	A	100			
13.6	Corriente simétrica instantánea	kA	5.6			
13.7	Corriente asimétrica instantánea	kA	8			
13.8	Frecuencia	Hz	60			
13.9	Distancia de fuga	mm	210			
14	Peso	Kg	(*)			
15	Presentación de muestra	Si			
16	Embalaje	*Ver descripción*			
17	Garantía	Año	2			

(*) A indicar por el oferente

(**) El oferente debe especificar si es porcelana o caucho de silicona

(***) Timbrado en material en alto o bajo relieve

Fecha de Aprobación: 27/09/18

.....

Fecha de la oferta

.....

Nombre y firma del oferente

.....

Sello

COMENTARIOS:

1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDENORTE



División de Normativa y Normalización

NORMA MATERIALES DISTRIBUCIÓN

FICHA DE MATERIALES NORMADOS

EMBALAJE DE MATERIALES

DESCRIPCION:

Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su apilación, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requeridas por Edenorste en termino de tamaño, ergonomía y calidad, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga, distribución y almacenamiento.



Requerimientos:

1. Las cajas en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma, su dimensiones es ajustada al tamaño de las unidades de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado.
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataforma.
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración.



Uso:

Almacenaje de materiales

Comentario:

Estas imágenes son para fines de ilustración