

**PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES**



CÓDIGOS

Norma	SF-11B
Edenorte	1007318
Edeeste	1000613
Edesur	1004582

TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS

ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Marca	(**)		
4	Modelo	(*)		
5	País de origen	(*)		
6	Presentación prueba de laboratorio	SI		
7	Tipo	C		
8	Norma de fabricación y ensayos	ANSI C37.40, C37.42, C37.41, C37.47		
9	Condición de uso	Intemperie		
10	Régimen	Continuo		
11	Características constructivas				
11.1	Material de la base	(**)		
11.2	Material del aislador de la base	Porcelana/ Polímero de sílica		
11.3	Material del tubo porta fusible	(*)		
11.4	Contactos con baño de plata	Si		
11.5	Intercambiable	Si		
12	Características dimensionales				
12.1	Longitud A (ver especificación)	mm	287		
12.2	Longitud B (ver especificación)	mm	74		
13	Características eléctricas				
13.1	Tensión nominal	kV	12.47		
13.2	Tensión máxima asignada	kV	15		
13.3	Nivel básico de aislamiento	kV	95		
13.4	Tensión a frecuencia industrial en seco, 1 min	kV	35		
13.5	Corriente nominal	A	200		
13.6	Corriente simétrica instantánea	kA	10.6		
13.7	Corriente asimétrica instantánea	kA	16		
13.8	Frecuencia	Hz	60		
13.9	Distancia de fuga	mm	210		
14	Peso	Kg	(*)		
15	Presentación de muestra	Si		
16	Embalaje	*Ver descripción*		
17	Garantía	Año	2		

(*) A indicar por el oferente

(**) El oferente debe especificar si es porcelana o caucho de sílica

(***) Timbrado en material en alto o bajo relieve

Fecha de Aprobación: 05/10/18

.....
Fecha de la oferta

.....
Nombre y firma del oferente

.....
Sello

COMENTARIOS:

- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexo a esta planilla de Datos Garantizados.

<p> Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte EDENORTE División de Normativa y Normalización NORMA MATERIALES DISTRIBUCIÓN FICHA DE MATERIALES NORMADOS </p>	<p>  EMBALAJE DE MATERIALES </p>
<p>DESCRIPCION: Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su apilacion, resguardo, identificacion y proteccion de acuerdo a las características requeridas por Edenorte en termino de tamaño, ergonomía y calidad, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga, distribución y almacenamiento.</p> <div data-bbox="338 555 991 902">  </div> <p>Requerimientos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Las cajas en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento. 2. Las paleta o plataforma, su dimensiones es ajustada al tamaño de las unidades de carga. 3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60Lbs. 4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado. 5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataforma. 6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración. <div data-bbox="903 931 1214 1171">  </div>	<p>Uso: Almacenaje de materiales</p> <p>Comentario: Estas imágenes son para fines de ilustración</p>