

Informe de evaluación técnica
EDN-DFA-CM-2019-0077 Adquisición de
Gases SF6, para Edenorte Dominicana

Revisado por: **Marcelino Mateo**
Gerencia Subestaciones
Fecha: 17 de septiembre del 2019

Firma: _____



Elaborado por: **José Villa**
Oficina Técnica de subestaciones,
Fecha: 17 de septiembre del 2019

Firma: _____



INDICE

INDICE.....	2
OBJETIVO.....	3
ALCANCE.....	3
METODOLOGIA	3
RESULTADOS DE EVALUACION	4
CONCLUSION	5

Mu

fu

OBJETIVO

Realizar la evaluación técnica de las especificaciones del proceso de Compras Adquisición de Gases SF6, para Edenorte Dominicana, bajo el código EDN-DAF-CM-2019-0077, para determinar si cumplen técnicamente con lo solicitado por la Gerencia de Subestaciones.

ALCANCE

Este documento solo tiene validez para el proceso EDN-DAF-CM-2019-0077.

Las empresas participantes en este proceso son:

1. GRUPO ELECTRICO SCENTO.
2. INPROCA.
3. MIX AIR DOMINICANA.
4. ROYAL ELECTRIC SOLUTIONS.

METODOLOGIA

El método de evaluación consistió en las comparaciones de las especificaciones técnicas y catálogos requeridos por Edenorte Dominicana con las ofertas técnicas presentadas por los postores.

RESULTADOS DE EVALUACION

Los resultados de la evaluación del proceso EDN-DAF-CM-2019-0077son los siguientes:

1. GRUPO ELECTRICO SCENTO.

Oferente	Código	Descripción	Marca	Ficha Técnica	Catálogo	Resultados	Observaciones
GRUPO ELECTRICO SCENTO	1005948	CILINDRO DE GAS SF6	CONCORDE SPECIALTY GASES	PRESENTADA	PRESENTADA	NO CUMPLE	El peso requerido es de 125lb y el ofertado de 115lb

2. INPROCA.

Oferente	Código	Descripción	Marca	Ficha Técnica	Catálogo	Resultados	Observaciones
INPROCA	1005948	CILINDRO DE GAS SF6	CONCORDE SPECIALTY GASES	PRESENTADA	PRESENTADA	NO CUMPLE	El peso requerido es de 125lb y el ofertado de 115lb

3. MIX AIR DOMINICANA.

Oferente	Código	Descripción	Marca	Ficha Técnica	Catálogo	Resultados	Observaciones
MIX AIR DOMINICANA	1005948	CILINDRO DE GAS SF6	LINDE	PRESENTADA	PRESENTADA	NO CUMPLE	El peso requerido es de 125lb y el ofertado de 115lb

4. ROYAL ELECTRIC SOLUTIONS.

mm

Oferente	Código	Descripción	Marca	Ficha Técnica	Catálogo	Resultados	Observaciones
ROYAL ELECTRIC SOLUTIONS	1005948	CILINDRO DE GAS SF6	CONCORDE SPECIALTY GASES	PRESENTADA	PRESENTADA	NO CUMPLE	El peso requerido es de 125lb y el ofertado de 115lb

CONCLUSION

Después de realizada la evaluación, el personal técnico recomienda seguir con los pasos siguientes con los oferentes que tienen en la casilla de Resultados la palabra "Cumple" ya que obedecen a las especificaciones técnicas del área solicitante.

pc