

**Tabla Cálculo Acometida Electrica principal Con
Conductores 2/0 fase 1 y 2 desde el medidor energia hasta
TSA cuarto de equipos neutro 1/0.**

No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Conductor 2/0 AWG fase L1 Y L2	280	Pie
2	Conductor 1/0 AWG	130	Pie