

ACOMETIDA ELECTRICIDA PRINCIPAL A/A TRES UNID CONDUCTORES
#2/0 AWG ,FASE F1 , F2, F3, DESDE PANEL BOARD 800A EXISTENTE
HASTA PANEL BOARD 400A NUEVO A UBICAR EN TECHO .

ACOMETIDA ELECTRICIDA PRINCIPAL A/A CONDUCTOR #4 AWG NEUTRO.

ACOMETIDA ELECTRICIDA PRINCIPAL A/A CONDUCTOR #4 AWG TIERRA.

CONDUCTORES PROGRAMADOR DIAS SEMANA # 10 AWG 3 UNID , DESDE GABINETE
TECHO , HASTA PROGRAMADOR DIAS SEMANA UBICADO EN LA MANEJADORA 2DO NIVEL

CANALETAS DE METAL CON SU TAPA

CAJAS REGISTROS CON SUS CONTACTORES .

PIEZAS SOPORTE PARA CANALETAS , PARA COLOCAR URETANO .

CONEXIONES A TIERRA .

BARRA MASTER GROUND COBRE .

GABINETE POTENCIA DISTRIBUIDOR PARA A/A , VERIFICAR PLANOS ELECTRICOS .

ROTULACION GENERAL PANELES Y EQUIPOS EN BUZON ACERO NIQUEL , ACRILICO ,
SINTRA Y VINIL NEMA 3R.

Tuberias , RIEL UNITRUP y REGISTROS .


REUBICACION CONDUCTORE $\frac{2}{0}$ EXISTENTES TRES UNID. DENTRO DE CANALETAS DE
METAL

ACOMETIDA ELECTRICIDAD PRINCIPAL A/A 1ER Y 2DO NIVEL .

DESMANTELACIONES Y REINSTALACIONES INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES.



DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS ELÉCTRICAS

PROYECTO: OC 2130		DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS ELECTRICAS		 edenorte <small>Edenorte Dominicana S.A.</small>
UBICACION: Sector SANTIAGO		NO. DE PLANO: OC 2130		
DISEÑO Y PLANIFICACION: GSSGG		ESCALA: N/A	P.06	