



## Instalacion regletas Redundantes oc 2130

Cada regleta se alimentara UPS 20kva 2do nivel y 12 kva 2do nivel , ambos estan ubicados en el cuarto de equipos 1er nivel .

Utilizar cable de goma y conectores especiales rotativos para dichas regletas

Breaker grueso o finos segun requiera panel electrico

Instalar circuitos electricos a cada gabinete

<b>PROYECTO:</b> REGLETAS REDUNDANTES Y REMOTO COR-NORTE EDIFC. 2130	<b>INSTALACIÓN REGLETAS R.</b>	
<b>UBICACION:</b> Sector Santiago	<b>NO. DE PLANO:</b> REGLETAS REDUNDANTES Y REMOTO COR-NORTE EDIFC. 2130	
<b>DISEÑO Y PLANIFICACION:</b> GSSGG	<b>ESCALA:</b> N/A	<b>P. 3</b>

