

Tabla Cálculo Acometida Eléctrica Acometida Principal: en tubería EMT de 2" Desde el main Breaker 125Amp hasta el cuarto de equipos y incluye Acometida Inversor y programador día semanas.

No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Tubo EMT 2" 10 pies.	4	Und
2	Registro EMT 12x12x6 Nema 1	3	Und
3	Barra Unitroop 1 1/2" log. 10 pies	3	Und
4	Abrazadera Unitroop 2"	20	Und
5	Coupling EMT 2"	6	Und
6	Conector Recto EMT 2"	10	Und
7	Condulet EMT 2"	1	Und
8	Curva EMT 2"	1	Und
9	Conductor # 2 AWG fase 1 y fase 2	120	Pie
10	Conductor # 6 AWG Blanco neutro	80.00	Pie
11	Tubo PVC 1-1/2"	1	Und
12	Tornillo 3/8"x2" plomo	25	Und
13	Conector P/Puesta a Tierra 5/8"	1	Und
14	Varilla Puesta Tierra 5/8" x 6 pies	1	Und
15	Conductor # 6 Desnudo	20.00	Pie
16	Conductor # 10 AWG L1 , L2 Y NEUTRO	40.00	Pie
17	Conductor Electrico #12 AWG Rojo Para Acometida exterior lampara led 18watts	200	Pie
18	Conductor Electrico #14 AWG Verde tierra	100	Pie
19	Registro EMT 6"x6"x4" Nema 1	1	Und
20	Tubo EMT 3/4" log. 10 pies	1	Und
21	Conector Recto EMT 3/4"	4	Und
22	Registro EMT 2x4x1/2	2	Und
23	Tubo PVC 1/2"	1	Und
24	Conductor # 10 AWG desde el Programador dias/semana hasta el Modulo de Potencia.	80.00	Pie