



**INTERRUPTOR ABB T VD4 IN=1250A,VN 17.5KV**

**CODIGO** 1005681

**FECHA REVISION** 20/12/2019

**AREA ESPECIALISTA:**  
Gerencia de Subestaciones

**DESCRIPCION SAP:** INTERRUPTOR ABB T VD4 IN=1250A,VN 17.5KV

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	....	(*)		
2	Fabricante	....	(*)		
3	Marca	....	(*)		
4	Modelo	....	(*)		
5	País de origen	....	(*)		
6	Tipo	....	(*)		
7	Norma de fabricación y ensayos	....	IEC-60694		
8	<b>Características constructivas</b>				
8.1	Uso Interior	....	Si		
8.2	Accionamiento Motorizado	....	Si		
8.3	Medio de Extinción	....	Vacio		
8.4	Tensión Nominal	kV	17.5		
8.5	Corriente Nominal	A	1250		
8.6	Frecuencia	Hz	60		
8.7	Nivel Básico de Aislamiento	kV	95		
8.8	Corriente de Corto Circuito Nominal	kA	≥31.5		
8.9	Tiempo de Duración de Corto Circuito	Seg	3		
8.10	Soporte de Rigidez Dieléctrica de Baja Frecuencia	kV (rms)	≥38		
8.11	Voltaje Nominal de Control	VDC	125		
8.12	Ciclo Estándar de Trabajo	Seg	0-0.3		
8.13	Rango de Temperatura	°C	≤-5 T ≥40		
8.14	Tiempo de Re-Cierre	Seg	0.3		
8.15	Centros del Polo	mm	150/210		
9	<b>Repuestos</b>				
9.1	Bobinas de Cierre	Und	2		
9.2	Bobinas de Disparo	Und	2		
9.3	Bloque de Contacto	Und	1		
9.4	Motor de Cargado	Und	1		
10	<b>El Equipo Tendrá el Lugar Visible lo Siguiete</b>				
10.1	Nombre de la Empresa	....	SI		
10.2	Nombre del Fabricante	....	SI		
10.3	Año de Fabricación	....	SI		
10.4	Numero de Serie	....	SI		
10.5	Todos los Datos Técnicos del Mismo	....	SI		
11	<b>Certificación ISO 9000 o similar</b>	Si/No	(*)		
12	<b>Garantía</b>	Años	2		

(\*) A indicar por el oferente

(\*\*) Timbrado en el material en alto o bajo relieve



.....  
Fecha de la oferta



.....  
Marcelino Mateo M.  
Gerencia de Subestaciones

.....  
Nombre y firma del oferente

**COMENTARIOS:**

1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.