

EDENORTE DOMINICANA, S.A

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

19 de junio de 2020

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No. (1)

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

EDENORTE-DAF-CM-2020-0036

**"ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS. PRIMERA CONVOCATORIA", PRIMERA CONVOCATORIA.**

El Comité de Compras y Contrataciones de **EDENORTE**, les informa que dentro del periodo del 16 de junio al 19 de junio del año dos mil veinte (2020), recibimos las siguientes preguntas, las cuales contienen sus respectivas respuestas:

- 1) Baterías deben ir instaladas en un ups y no vemos que incluya el servicio de instalación.

*Respuesta: No la incluimos por que la estaremos realizando con el suplidor que estará a cargo de la instalación del UPS de 40kva, el cual fue adjudicado hace más de 1 año.*

- 2) Necesitamos saber los Amperes-Hora de la batería.

*Respuesta:*

Capacidad	...	280W a velocidad de 15 minutos de 1.67V por celda @ 77 °F (25 °C)
Corriente de descarga máxima	Amp	800A (5 seg)

- 3) Sería bueno que aclaren el punto de la configuración del banco de baterías, ya que la persona responsable de la instalación del ups puede hacer la instalación física de las mismas, pero no puede hacer la configuración.

*Respuesta: el equipo al que se van a instalar las baterías es un equipo nuevo que aún no está en producción.*

*Estamos en espera de la compra de dichas baterías para poder proceder con la instalación de equipo, por lo que la configuración de las baterías las realizaríamos en conjunto con la del UPS.*



**Alejandro Toribio**  
Gerente de Compras