

Gerencia de Subestaciones

Especificación Técnica

INTERRUPTOR INTemperie 34.5 kV, 1200A (1005709)



Índice

1. OBJETO.....	3
2. NORMA	3
3. CONDICIONES AMBIENTALES	4
4. CARACTERISTICAS ELECTRICAS DEL SISTEMA Y DE LOS INTERRUPTORES DE MEDIA TENSIÓN	4
5. REQUERIMIENTOS.....	5
5.1 Criterio de diseños	5
5.2 Características de los principales componentes de los interruptores.....	7
5.2.1 Bushings.....	7
5.2.2 Compartimiento de potencia.	7
5.2.3 Transformadores corriente y relé de protección.	7
5.2.4 Alambrado de control y compartimiento de control.....	8
5.3 Placa de identificación	10
5.4 Pruebas en Fábrica.....	11
5.5 Embalaje para transporte	13
5.6 Repuestos y equipos	13
5.7 Pruebas en sitio.....	13
5.8 Pruebas de rutina.....	13
5.9 Garantía y rechazo del equipo	14
5.10 Diseños y datos a suministrarse.....	14
5.10.1 Información a ser incluida en la oferta	14
5.10.2 Información a ser suministrada después de la suscripción del contrato	15
6. FICHA DE OFERTA Y DATOS GARANTIZADOS	16
Planilla de Datos Garantizados	16
ANEXO.....	19
Ficha de Relé Sobrecorriente, código 1005834	19



1. OBJETO

Estas especificaciones tienen por objeto definir las características para la fabricación, ensayos, embalaje y transporte de interruptores de potencia de media tensión a ser adquiridos por la empresa EDENORTE; previstos para su utilización como elementos de operación, maniobra y protección, en las salidas de media tensión de las subestaciones de la empresa EDENORTE DOMINICANA, S.A.

Código	Descripción
1005709	INTERRUPTOR INTEMPERIE 34.5 KV , 1200A

2. NORMA

Los interruptores de potencia de media tensión deberán satisfacer especificaciones y ensayos contemplados en norma ANSI, a efectos de normas secundarias (en donde ANSI no norme), se aplicarán Normas IEC, IEEE, NEMA y ASTM.

Excepcionalmente, donde la presente especificación lo indique, se tomarán de referencia las Normas Secundarias.

En todos los casos registrará la versión vigente de cada norma a la fecha de la convocatoria para el concurso o licitación, incluyendo los anexos, adendas o revisiones vigentes de cada norma en dicha fecha.

De los aspectos no contemplados en estas normas y especificación, el fabricante podrá proponer otras normas alternativas, cuyo empleo estará sujeto a la aprobación de EDENORTE.

Principalmente se ajustarán íntegramente a las normas cuya lista se adjunta.

NORMA	FECHA	TÍTULO
ANSI C 37.71	1984	Standard for Three-Phase, Manually Operated Subsurface Load Interrupting Switches for Alternating-Current Systems
ANSI C 37.30	1992	Standard Requirements for High-Voltage Switches
El fabricante deberá indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edición a la señalada, considerándose válida y aplicable al contrato, en caso de pedido, la edición vigente en la fecha del mismo		



3. CONDICIONES AMBIENTALES

Los interruptores de potencia de media tensión serán del tipo intemperie y operarán con las siguientes condiciones ambientales.

Altitud máxima	≤ 1000 m
Temperatura mín. / máx.	(-5) a (+45) °C
Temperatura Promedio (ANUAL)	(+32) °C
Nivel de Humedad RELATIVA MEDIA	75%
Velocidad viento condición mínima	0 m/seg.
Velocidad viento condición extrema	< 70 m/seg.
Nivel contaminación	Alto
Zona costera (cercano al mar)	Sí
Radiación Solar	Alta
Actividad sísmica	Sí
Clima / Ambiente	Tropical "Equipo tropicalizado"



4. CARACTERISTICAS ELECTRICAS DEL SISTEMA Y DE LOS INTERRUPTORES DE MEDIA TENSIÓN

Las características del sistema donde serán instalados los interruptores de media tensión.

Voltaje nominal del sistema en media tensión	34.5 kV Trifásico
Frecuencia	60 Hz
Conexión del neutro	Sólidamente aterrizado
Voltaje auxiliar de CA	120 – (208 (y) – 240) V
Voltaje auxiliar de CC	120V ± 20%
Potencia de cortocircuito	10000 MVA

Características de los interruptores de media tensión:

Tensión máxima para el equipo	36kV
Tensión a frecuencia industrial durante un minuto	170kV
Nivel de aislamiento al impulso atmosférico onda de 1.2 x 50 microsegundo	200kV
Corriente nominal	1200 A
Corriente de cortocircuito	25kA



5. REQUERIMIENTOS

5.1 Criterio de diseños

Las características principales que deberán cumplir los interruptores de media tensión serán las siguientes:

- El interruptor de potencia deberá ser del diseño tipo **tanque muerto, tripolares**, de capsula de extinción del arco al **vacío**.
- Las capsulas al vacío estarán montadas en el armario de potencia del interruptor y estarán separadas del cuadro de control y mecanismos de cierre.
- Seguridad del personal. El diseño debe considerar la seguridad del personal ante cualquier eventual falla interna del interruptor de potencia.
- En el compartimiento de control estarán las borneras de control, corrientes y accesorios de operación: módulo de mando, control switch, selector local-remoto, lámparas de indicación de posición, mecanismo de operación, etc.
- La tecnología de operación del mecanismo de cierre y apertura de estos interruptores será del tipo **mecanismo de resorte**, provisto de un sistema de apertura mecánica de emergencia bajo carga.
- El interruptor deberá tener un indicador mecánico de posición (banderola) para su identificación del estado cerrado o abierto. El cual debe ser visible a través de un material transparente, sin necesidad de abrir puertas de los compartimientos.
- El interruptor debe estar provisto de dos puntos de conexión a tierra, estos deben incluir los tornillos y conectores necesarios. Cada conector para el aterrizaje del chasis será capaz de alojar un conductor de cobre con una sección transversal desde 3/0 AWG a 250 MCM.
- El interruptor deberá ser diseñado para soportar como mínimo 10,000 operaciones a corriente nominal.
- Las piezas presentarán unas características de diseño y fabricación que eviten la emisión de efluvios y perturbaciones radioeléctricas para niveles de tensión nominal de líneas.
- Deberá ser de fácil transporte e instalación, facilidad y rapidez de montaje. El interruptor deberá estar provisto de las orejas necesarias en la parte superior para su movilización con grúa y los pernos de anclaje de 5/8" para la instalación en base de hormigón.
- Tener resistencia mecánica adecuada. La construcción debe ser fuerte y sólida, capaz de resistir tanto los esfuerzos dinámicos de una intensidad de falla elevada, como las tensiones originadas en el momento del cierre sin sufrir ningún tipo de daño o deterioro del material., y estarán de acuerdo con las normas ANSI C 37.71.
- Confiabilidad de servicio.

- El oferente tendrá que presentar un reporte de prueba de resistencia de arco según la norma C37.20.7. Esto como prueba de que ofrece mayor seguridad al personal de campo. Este diseño debe permitir la evacuación de gases hacia arriba a través de dos salidas superiores laterales. (Este documento es obligatorio).
- Además de presentar reporte de prueba de resistencia de arco de un laboratorio externo
- En el diseño se tendrá en cuenta que los metales que se encuentren en contacto entre sí no generen proceso de corrosión.
- La pintura exterior del interruptor de potencia de media tensión y el galvanizado deberán ser de una calidad tal que garanticen un óptimo comportamiento frente a las condiciones ambientales indicadas al principio de esta especificación. Los materiales férreos oxidables estarán protegidos contra la corrosión mediante galvanizado en caliente, de acuerdo con las normas ASTM.
- Todas las partes metálicas de la estructura estarán efectivamente conectadas a tierra.
- En las partes energizadas con acceso por medio de tapas atornilladas sin ningún tipo de enclavamiento o bloqueo, se requieren que sean sobre protegidas y se deberá colocar simbologías de peligro y alta tensión. El diámetro y cantidad de tornillos y llave de destornillado se definirán en la etapa de aprobación de planos y deberá ser lo suficientemente fuerte para soportar una explosión interna producto de cualquier falla eléctrica.
- Las puertas de los compartimientos de control de los interruptores de media tensión deberán ser abisagradas en un lado y con cerradura y tornillos del otro.
- El interruptor deberá estar provisto de todos los elementos de maniobra y control adecuados para la operación, según su especificación.
- El fabricante deberá proveer un **manual instructivo** de operación, transporte, montaje, puesta en servicio y mantenimiento por cada interruptor de media tensión suplido, **en idioma español**, deberá estar impreso y encuadernado, adicionalmente en formato CD o DVD, deberá contener toda la información de cada accesorio y componente que contenga el equipo.



5.2 Características de los principales componentes de los interruptores

5.2.1 Bushings

Deberán estar montados sobre la parte superior del interruptor.

Serán de una adecuada resistencia para soportar la tensión mecánica que ejercen los conductores que los alimentan.

El fabricante deberá proveer los conectores de los terminales de los bushings, deberán ser bimetálicos, de múltiple rangos, para trabajar con conductor de cobre y aluminio rango mínimo desde 4/0 AWG a 630 MCM, cuatro tornillos mínimos para la fijación del conductor.

5.2.2 Compartimiento de potencia.

En el compartimiento de potencia estarán alojados básicamente los contactos de potencia, capsula al vacío.

El fabricante proveerá suficiente espacio entre las partes energizadas y paredes laterales del compartimiento de potencia, a fin de evitar arcos internos ante sobretensiones extremas.

Se requiere que entre las partes energizadas, capsulas al vacío, sean colocadas placas aislantes de separación y aumento de la rigidez dieléctrica.

5.2.3 Transformadores corriente y relé de protección.

Para el uso en la medición y protección el interruptor deberá incluir 3 juegos de transformadores de corriente. **(2 juegos de transformadores de corriente para protección y 1 juego de transformadores de corriente para medición)** del tipo toroidal, de multirelación, colocados internamente en el compartimiento de potencia.

Las características de los transformadores de corriente para medición serán las siguientes:

- Clase de precisión: 0.2
- Potencia nominal: 15 VA
- Relación de transformación: múltiple rango, relaciones mínimamente de (1200, 1000, 800, 600, 400, 300, 200, 100)/ 5 A/A.



Las características de los transformadores de corriente para protección serán las siguientes:

- Clase de precisión: 5P20
- Potencia nominal: 30 VA
- Relación de transformación: múltiple rango, relaciones mínimamente de (1200, 1000, 800, 600, 400, 300, 200, 100)/ 5 A/A.

Los terminales secundarios estarán alambrados a una regleta de **terminales** accesible.

Deberá proveer el relé de protección de sobrecorriente, el cual será responsabilidad de Edenorte Dominicana la instalación, ya que el mismo será instalado en la caseta de control o en el interruptor. Por lo que el interruptor deberá tener el espacio disponible para poder instalar dicho relé de protección y su hueco hecho para Rack 19"-3U, este con su tapa colocada. (10 años de garantía certificada por fábrica).

El relé deberá cumplir las especificaciones técnicas requeridas por Edenorte en la ficha bajo el código **1005834** (Relé Sob Inten 3F+N ocilo 125 Vcc 5A – 1A). **Ver anexo.**

5.2.4 Alambrado de control y compartimiento de control

5.2.4.1 General

Todas las borneras ubicadas en el compartimiento de control deberán tener un cómodo acceso para la verificación del cableado y posterior conexión de los circuitos externos en obra.

Todas las canalizaciones serán protegidas mediante canaletas con tapas desmontables. La aislación del cable de control deberá ser de 1000V.

La sección de los cables para circuito de control será de 12AWG, y para circuito de corriente será de 10AWG. El fabricante podrá ofrecer secciones menores para aprobación de EDENORTE.

Los extremos de los cables llevarán identificación indeleble a ser aprobada por EDENORTE.

La identificación será la del diagrama de alambrado y deberá ser del tipo dirigida indicando origen y destino. Se aceptará sólo un conductor por borne.



Todos los cables terminarán en sus extremos con terminales prensados.

La marca y modelo de los bloques terminales serán de reconocida calidad, estando sujetos a aprobación de EDENORTE.

El fabricante debe proveer como mínimo un 10% de borneras de reserva, de cada tipo, para uso de EDENORTE. Las regletas de terminales serán numeradas y serán accesibles desde el frente de cada celda en el compartimiento de baja tensión.

Las borneras para circuitos de corriente deben ser seccionables y deben incluir puentes que permitan cortocircuitarlas.

La protección de los diversos circuitos de protección y control se hará con termomagnéticos bipolares dotados con contacto auxiliar.

La entrada de cable de control se realizará por la parte inferior, el fabricante proveerá el interruptor de una placa de entrada de cable removible para la fijación de tuberías flexibles.

La **alimentación** de control será en corriente directa, 120Vdc, con esta tensión funcionará el cierre y la apertura.

En caso de interruptor con mecanismo de resorte, el motor de carga tiene que tener alimentación de 125 voltios en (AC o DC).

Se debe incluir una lámpara de iluminación alimentada a 120Vdc que encienda automáticamente cuando se abra la puerta del compartimiento de control.

El interruptor tendrá una toma corriente a 120Vac tipo americano.

5.2.4.2 Módulos de mando

El módulo de mando permitirá el mando eléctrico local del interruptor. Dispondrá de los siguientes elementos:

- Selector de operación local-remoto
- Interruptor de mando abrir-cerrar.
- Señalización de posición abierto-cerrado.



El mando a distancia permitirá la ejecución de las siguientes órdenes:

- Orden de abrir interruptor.
- Orden de cerrar interruptor.



5.2.4.3 Calefactores

- El interruptor debe tener resistencia calefactora para evitar la condensación. Las resistencias calefactoras se alimentarán con una tensión de 240Vac.
-
- En caso de que el calefactor no sea autorregulado, cada uno de ellos tendrá asociado un termostato.
-
- El circuito de calefacción debe incluir protección termomagnética con contacto auxiliar de alarma y señalización por ausencia de tensión.

5.3 Placa de identificación

Cada interruptor deberá tener colocado una o varias placas de datos visiblemente, construida en acero inoxidable.

Las informaciones que deben aparecer mínimamente en cada interruptor son las siguientes:

Placa de características propias del interruptor de potencia: Ubicada en la parte externa del interruptor.

- a) Datos de fabricación: Marca, tipo, serie, año de fabricación, lugar de fabricación, etc.
- b) Empresa para la cual fue fabricado: Debe decir “EDENORTE DOMINICANA, S.A.”
- c) Características eléctricas: Voltaje nominal, Intensidad nominal, Intensidad de cortocircuito, frecuencia, nivel de aislamiento (tensión a frecuencia industrial y BIL).
- d) Características mecánicas: Peso.

Placa de características de los transformadores de corrientes: Esta placa puede estar ubicada en la parte interna del compartimiento de control.

- a) Datos de fabricación: Marca, tipo, serie, año de fabricación, lugar de fabricación, etc.
- b) Características eléctricas: Relación, potencia, precisión y conexiones.

5.4 Pruebas en Fábrica

Los interruptores deberán satisfacer los ensayos que se establecen en la norma ANSI C 37.71.

El costo para efectuar las pruebas en fábrica deberá estar incluido en el precio total del interruptor de potencia de media tensión.

El fabricante notificará a EDENORTE, tan pronto como sea posible, la fecha en que los interruptores de media tensión estén listos para las pruebas y costeará el traslado, alojamiento y estadía completa de dos (2) técnico representante de EDENORTE a fábrica para la supervisión de las pruebas.

El no realizar cualquier prueba o el testimonio dado por el técnico representante, no liberará al Fabricante de su responsabilidad para cumplir totalmente los requerimientos de las especificaciones y las normas.

Si en alguna prueba o ensayo, los resultados dan fuera de los valores garantizados o recomendados por las normas y esta especificación o las celdas de distribución sencillamente no pasa la prueba, el Fabricante deberá ser responsable de corregir el fallo en fábrica, y si es necesario cubrir los gastos que generen realizar nuevamente la prueba fallida.

Se enviarán a EDENORTE dos copias certificadas de las pruebas realizadas y de los resultados y serán presentados de tal manera que proporcionen evidencias de cumplimiento con las normas aplicadas.



5.4.1 Pruebas a realizar a los interruptores de media tensión

Las siguientes pruebas y verificaciones deberán ser realizadas en fábrica

1. Verificación dimensional e inspección general
2. Verificación de alambrado
3. Prueba de aislación a los circuitos de baja tensión.
4. Ensayos de sobretensión aplicada según la norma ANSI.
5. Prueba funcional de los dispositivos y/o elementos auxiliares eléctricos y mecánicos, funcionamiento para todos los dispositivos de mando y equipos de protección.
6. Verificación de pintura y galvanizado.
7. Pruebas de resistencia de aislamiento: Deberá ser realizada entre todos los aislamientos y tierra.
8. Medición de tiempo de cierre y tiempo apertura.
9. Pruebas de resistencia de contacto con equipos micro-ohmiómetro a cada contacto de cada interruptor.
10. Prueba dieléctrica a ondas de impulso tipo rayo: El procedimiento a utilizar será el de las normas ANSI.
11. Verificación de la polaridad de los transformadores de corriente.

5.4.2 Reporte de las pruebas

Deberán ser entregados por escrito dos copias de cada reporte de pruebas y encuadrados. El reporte deberá contener:

1. Característica e información del interruptor de media tensión en estudio.
2. Condiciones ambientales bajo las cuales fueron realizadas las pruebas
3. Diagrama de conexiones y alambrado de los circuitos usados en las pruebas.
4. Breve descripción del método de prueba.
5. Normas aplicadas en cada prueba.
6. Copia de los oscilogramas de todas las ondas aplicadas durante las pruebas.
7. Características de los instrumentos usados
8. Resultados de las pruebas y comparación de los valores garantizados.



5.5 Embalaje para transporte

Los interruptores de media tensión y sus accesorios deberán ser embalados para transporte marítimo y terrestre de exportación, preparado el embalaje para evitar daños (golpes, corrosión, absorción de humedad, etc.) y robos.

Cuando los equipos deban desmantelarse para transporte, todas sus partes deberán marcarse claramente con el número de serie del equipo y los paquetes correspondientes deberán tener una lista detallada de su contenido.

El embalaje de los accesorios deberá prepararse especialmente para transporte y manipulación poco cuidadosa, y deberá tener indicaciones muy claras respecto a la fragilidad de su contenido.

Cada uno de sus paquetes deberá incluir facilidades para levantarlos mediante estrobos.

5.6 Repuestos y equipos

El fabricante deberá incluir en su oferta una lista de repuestos recomendados y necesarios, incluyendo cada precio, para el mantenimiento y operación del interruptor de media tensión durante diez años.

En la ficha de oferta y datos garantizados será explícitamente colocado los repuestos y cantidades de los mismos para el suministro.

5.7 Pruebas en sitio

Como ensayo de recepción se realizarán los recomendados por el fabricante previo acuerdo con la empresa (EDENORTE), verificándose el cumplimiento de los valores presentados en los correspondientes protocolos.

5.8 Pruebas de rutina

El fabricante deberá proveer los protocolos recomendados de ensayos de rutina y mantenimientos donde especifique el intervalo o frecuencia de realización de los mismos, conforme con lo establecido en la norma ANSI.



5.9 Garantía y rechazo del equipo

El Fabricante garantizará los datos de cada interruptor de media tensión tal como se indican en la FICHA DE OFERTA Y DATOS GARANTIZADOS en caso contrario el equipo podrá ser rechazado por EDENORTE.

La aprobación de cualquier diseño por parte de EDENORTE DOMINICANA, S.A., no exime al fabricante de su plena responsabilidad en cuanto al correcto funcionamiento del equipo suministrado.

La garantía tendrá una vigencia no menor de **36 meses** a partir de su puesta en servicio para el funcionamiento perfecto del interruptor y cada uno de sus accesorios y componentes. Si durante este periodo el interruptor o uno de sus componentes falla, el fabricante está en la obligación de costear su reparación y suministro de pieza.

Si en alguna prueba o ensayo los resultados están fuera de los valores garantizados, de los recomendados por las normas y ésta especificación, el interruptor será rechazado por EDENORTE.

Si durante el período de garantía determinadas piezas presentaran defectos frecuentes, EDENORTE podrá exigir el reemplazo de esas piezas en todas las unidades del suministro, sin costo para él. A las piezas de reemplazo se les aplicará nuevamente el plazo de garantía.

5.10 Diseños y datos a suministrarse

5.10.1 Información a ser incluida en la oferta

El Fabricante o Suplidor deberá presentar en su oferta y propuesta la siguiente información y documentación:

1. FICHA DE OFERTA Y DATOS GARANTIZADOS COMPLETADA
2. Esquemas que muestren las principales dimensiones de interruptor y la localización general de sus componentes.
3. Diagrama unifilar de circuito de protección, control, medición y servicios auxiliares.
4. Especificación de cada uno de los accesorios de los interruptores y sus respectivos catálogos de productos: bushings, borneras, transformadores de intensidad, aislamientos, cápsulas de potencia al vacío, etc.
5. Vista en corte que muestren los principales detalles del diseño interno y externo del interruptor.




6. Instrucciones resumidas de instalación, operación y mantenimiento del interruptor y sus accesorios.
7. Listas de repuestos, incluyendo su cotización.
8. Datos informativos.

5.10.2 Información a ser suministrada después de la suscripción del contrato

Después de la suscripción del contrato el Fabricante deberá enviar a EDENORTE, dentro de los 30 días siguientes, la lista de datos, datos técnicos y demás informaciones de cada uno de sus accesorios para su aprobación.



6. FICHA DE OFERTA Y DATOS GARANTIZADOS

Planilla de Datos Garantizados					
INTERRUPTOR INTEMPERIE 34.5 kV 1200A				Código:	1005709
				Fecha Revisión:	20-12-2019
Descripción SAP: INTERRUPTOR INTEMPERIE 34.5 KV				Área especialista:	Gerencia Subestaciones
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora		(*)		
2	Fabricante		(*)		
3	Modelo		(*)		
4	País de origen		(*)		
5	Tipo		(*)		
6	Norma de fabricación y ensayos		ANSI C37.30, ANSIC37.71		
7	Características General del interruptor				
7.1	Frecuencia	Hz	60		
7.2	Sistema eléctrico	3Ø		
7.3	Tensión máxima para el equipo.	kV	≥ 38		
7.4	Nivel básico de aislamiento	kV	≥ 170		
7.5	Sobre tensión soportada durante un minuto	kV	≥ 52		
7.6	Intensidad nominal	A	≥ 1200		
7.7	Intensidad Cortocircuito	kA	≥ 25		
7.8	Tipo Instalación	Intemperie		
7.9	Tipo de equipo interruptor	Tanque muerto		
7.10	Medio Extinción del arco	Al Vacío		
7.11	Posición de los bushings	Parte superior		
7.12	Material aislamiento de los bushings	Porcelana		
7.13	Color de los bushings	Gris(preferible)		
7.14	Principio de funcionamiento del mecanismo	Resorte Mecánico		
7.15	Operación de cierre	Eléctrica		
7.16	Operación de apertura	Eléctrica		
7.17	Tensión de control y operación	Vdc	120 Vdc		
7.18	Cantidad de operaciones soportable a intensidad nominal	≥ 10000		
7.19	Cantidad de operaciones soportable a intensidad cortocircuito		(*)		
7.20	Indicador mecánico de posición de señalización estado cierre-apertura	(*)		
7.21	Presentar reporte de prueba de resistencia de arco según norma C37.20.7 (Mostrar certificación)		(*)		
7.22	Reporte de prueba de un laboratorio externo de resistencia de arco		(*)		
8	Control y servicio auxiliares				
8.1	Pulsador de cierre y apertura eléctrico	(*)		
8.2	Selector local-remoto	(*)		

8.3	Indicador de posición abierto-cerrado (lámpara y mecánico)	(*)		
8.4	Iluminación compartimiento de control y protección	(*)		
8.5	Tensión de alimentación iluminación	Vdc	120		
8.6	Resistencia calefactora controlada por un termostato ajustable	(*)		
8.7	Tensión de alimentación de la resistencia calefactora	Vac	(200-240)		
8.8	Accesorios de operación mecánica	(*)		
8.9	Tomacorriente de servicio AC, con protección de falla a tierra	(*)		
8.10	Voltaje del tomacorriente	Vac	120-240		
8.11	Tensión de Control y protección	V	120 ±20%		
9	Transformadores de intensidad y relé sobrecorriente (Para Protección)		Si		
9.1.0	Cantidad total transformadores de intensidad (Protección + Medición)	3 juegos (9 unidades)		
9.1.1	Tensión máxima aislamiento	(*)		
9.1.2	Corriente dinámica	(*)		
9.1.3	Corriente térmica	(*)		
9.1.4	Relaciones mínimas de los transformadores de intensidad	A/A	(1200, 1000, 800, 600, 400, 300, 200, 100) / 5 A/A		
9.2.0	Transformadores de Intensidad para protección	2 juegos (6 unidades)		
9.2.1	Clase	5P20		
9.2.2	Potencia	VA	30		
9.3.0	Transformadores de intensidad para medición		1 juego (3 unidades)		
9.3.1	Clase		0.5		
9.3.2	Potencia	VA	15		
10	Relé de sobrecorriente (ver especificaciones técnicas anexas) No instalación, sólo suministro. (Mostrar certificación de garantía de fábrica)		(*)		
11	Características mecánicas			
11.1	Material armario control	Acero inoxidable		
11.2	Peso total interruptor	(*)		
11.3	Ancho y profundidad del interruptor	(*)		
11.4	Altura mínima del interruptor	(*)		
11.5	Altura máxima del interruptor	(*)		
11.6	Detalles materiales de la construcción	(*)		
11.7	Detalles del tratamiento anticorrosivo	(*)		
12	Accesorios			
12.1	Conectores para conexión potencia	(*)		
12.1.1	Tipo	Entrada a cable, horizontal y vertical		
12.1.2	Material	Bimetálico		
12.1.3	Rango Conductores	4/0 AWG-630MCM		
12.1.4	Cantidad de conectores	6		
12.2	Conectores para conexión de puesta a tierra	Si		
12.2.1	Material	Cobre estañado		
12.2.2	Tipo	Doble cable		
12.2.3	Rango Conductores	3/0 AWG-250MCM		
12.2.4	Cantidad de conectores	2		
12.3	Placas de datos del equipo y sus transformadores de corriente	(*)		
12.4	Pruebas en fábrica	(*)		
12.5	Informe de pruebas realizadas en fábrica	(*)		

12.6	Manual de mantenimiento, lista de repuestos, especificaciones técnicas		(*)		
13	Repuesto a suministrar			
13.1	Cápsula de vacío	1		
13.2	Bushings	1		
13.3	Motor de cargado	1		
13.4	Bobina de cierre		1		
13.5	Bobina de apertura		1		
14	Garantías (Mostrar certificación de garantía de fábrica)	Meses	36		

*** A indicar por el oferente**



Marcelino Mateo M.
Gerencia de Subestaciones

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Comentarios:

- 1- Este material deberá cumplir con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

***Las casillas que están con (Inf. Fabricantes), deben estar debidamente llenada por el postor con los datos que se solicitan, no con la palabra (SI). De no cumplir con este requerimiento la oferta no se tomara en cuenta y queda inmediatamente descalificada.**

Todas las páginas de esta especificación técnica deberán de estar sellada y firmada como indicación de aceptación, de lo contrario su oferta será rechazada.





ANEXO

Ficha de Relé Sobrecorriente, código 1005834

GERENCIA DE SUBESTACIONES

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

RELÉ DE PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE 5 AMPS

RELEY SOB INTEN 3F+N OCILLO 125VCC 5A -(1005834)



Contenido

1. OBJETO	3
2. ALCANCE	3
3. NORMAS	3
4. CARACTERÍSTICAS	3
4.1 CARACTERÍSTICAS RELÉS	3
5. MARCAS	4
6. EMPAQUETADO	4
7. ALCANCE DE LA OFERTA	4
8. ALCANCE DEL SUMINISTRO	5
8.1 DOCUMENTACIÓN	5
8.2 ENSAYOS	5
8.3 GARANTÍA Y CERTIFICACIÓN	5
9. NORMAS DE REFERENCIA	5
10. FICHA DE OFERTA Y DATOS GARANTIZADOS	6



1. OBJETO

Esta especificación tiene por objeto definir las características que deben cumplir los RELÉ SOB INTEN 3F+N OCILO 125VCC 5A para su utilización como elemento de protección y control de Subestaciones.

En esta especificación se denominarán a este tipo de RELÉ SOB INTEN 3F+N OCILO 125VCC 5 A (para celdas de SSEE) como “Relé de sobrecorriente”.

2. ALCANCE

La presente especificación tiene por alcance el siguiente relé:

Tabla 1

Código	Material
1005834	RELEY SOB INTEN 3F+N OCILO 125VCC 5A

3. NORMAS

Los relés de sobrecorriente, objeto de esta especificación, se ajustarán a las normas cuya lista se adjunta en el anexo 1 de este documento.

El fabricante deberá indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edición a la señalada en esta especificación, considerándose válida y aplicable al contrato, en caso de pedido, la edición vigente en la fecha del mismo.

4. CARACTERÍSTICAS

4.1 CARACTERÍSTICAS RELÉS

Los relés de sobrecorriente de deberán contar con los siguientes requerimientos:

- El principio de funcionamiento debe ser a través de microprocesadores.
- Las protecciones a incluir son: **50, 51,50N, 51N, 67, 27,59, 81.**
- La tensión de alimentación debe ser de 125 VDC.



- La corriente nominal será de 5Amps para fase-neutro, además deberá incluir 25 entrada digitales configurable y 16 salidas digitales.
- El control deberán incluir las siguientes funciones: **25,79, 50BF.**
- Además deberá tener como protocolo de comunicación el lenguaje **DNP3.0 y IEC-61850**
- La disposición física será tipo **(RACK de 19"-3U)**
- La frecuencia de operación es 60 Hz.

5. MARCAS

Todos los relés de sobrecorriente deberán llevar marcado y de forma indeleble, como mínimo:

- Nombre del fabricante y referencia del material.
- Año de fabricación.
- Serie del equipo.
- Tipo.
- Cualquier otro dato que el fabricante entienda que debe incluir



6. EMPAQUETADO

El empaquetado del relé sobrecorriente se realizará de tal modo que garantice la protección en el transporte y en el manejo de los mismos.

7. ALCANCE DE LA OFERTA

El ofertante adjuntará toda la documentación que considere oportuna para una definición lo más exacta posible del relé a suministrar, incluyendo como mínimo la que se indica a continuación:

- Ficha técnica del relé sobrecorriente, adjunta en la ficha de datos garantizados de este documento, completada con las características particulares del relé del fabricante.
- Plano del relé con las características eléctricas, dimensionales y mecánicas.
- Fotocopia de certificado de aseguramiento a la calidad.
- Catálogo comercial del relé sobrecorriente.

8. ALCANCE DEL SUMINISTRO

8.1 DOCUMENTACIÓN

Dentro del alcance del suministro queda incluida:

- Documentación técnica correspondiente al equipo a suministrar.
- Planos del relé en soporte digital en formato Autocad.
- Copia de los ensayos de tipo realizados al relé de sobrecorriente .

8.2 ENSAYOS

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de diseño, de calidad y rutina.

8.3 GARANTÍA Y CERTIFICACIÓN

El oferente y el fabricante deben cumplir con los 10 años de garantía requeridos en la tabla de datos garantizados.

Es obligatorio presentar certificación del fabricante.

9. NORMAS DE REFERENCIA

El fabricante deberá indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edición a la señalada en esta especificación, considerándose válida y aplicable al contrato, en caso de pedido, la edición vigente en la fecha del mismo.

En todo lo que no esté expresamente indicado en estas especificaciones, rige lo establecido en las normas ANSI o IEC.



10. FICHA DE OFERTA Y DATOS GARANTIZADOS

Planilla de Datos Garantizados					
RELÉ SOB INTEN 3F+N OCILLO 125Vdc 5A				Código:	1005834
				Fecha Revisión:	29/11/2019
Descripción SAP: RELÉ SOB INTEN 3F+N OCILLO 125 Vdc 5A				Área especialista:	Gerencia Subestaciones
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	*		
2	Fabricación	*		
3	Marca	*		
4	Modelo (designación de fábrica)	*		
5	Numero de parte (Relé)	*		
6	País de origen	*		
7	Norma de fabricación y ensayos	IEEE,IEC		
8	Material	Relé protección Sobrecorriente		
9	Características General				
9.1	Montaje equipos	Rack 19		
9.2	Alto	Rack	3U		
9.3	Fuente de entrada alimentación	Vdc	125		
9.4	Rango de tensión entrada Power Supply	Vdc	125-250		
9.5	Tolerancia	%	±20		
9.6	Mínima cantidad de entradas digitales	22		
9.7	Mínima cantidad de salidas	12		
9.8	Número de devanados	3		
9.9	Corriente nominal fase, neutro intercambiable	A	1 y 5		
9.10	Frecuencia del sistema	Hz	60		
9.11	Entrada de voltaje CA continuo	Vca	300		
9.12	Temperatura	-40° a +85°C (-40° a +185°F)		
9.13	Monitor de voltaje dc	Incluido		

9.14	Mínimo cantidad de salidas de disparo	4		
9.15	Máxima tensión de salida	Vdc	250		
9.16	Oscilografía, perturbaciones, informe eventos	Incluido		
9.17	Pulsador para ordenes de mando	Incluido		
10	Protecciones				
10.1	Elemento de sobrecorriente	Incluido		
10.2	Sobrecorriente de tiempo de fase	Incluido		
10.3	Sobrecorriente de tiempo de tierra	Incluido		
10.4	Sobrecorriente de secuencia negativa	Incluido		
10.5	Fallo del interruptor	Incluido		
10.6	Elementos de Voltaje	Incluido		
10.7	Elemento de frecuencia	Incluido		
10.8	Unidad de sobre excitación	Incluido		
10.9	Funciones de las protecciones	Inf. Fabricante		
11	Disponibilidad de curvas Inversa				
11.1	IEC	Incluido		
11.2	IEEE/ANSI	Incluido		
12	Configuraciones				
12.1	Configuraciones lógicas	Incluido		
12.2	Filtrado de entradas	Incluido		
12.3	Configuración monitor interruptor	Incluido		
13	Puerto de comunicación				
13.1	Mínimo puerto trasero	4		
13.2	Puerto RS 232/485	1		
13.3	Puerto Ethernet 10/100Base-T	1		
13.4	Puerto 100base –FX	1		
13.5	Puerto Serial Fibra óptica MM ST	1		
13.6	Mínimo puerto delantero	1		
13.7	Puerto delantero R232	1		
14	Protocolo de comunicación				
14.1	Dnp3 IP	Incluido		

14.2	Dnp3 serial	Incluido		
14.3	IEC 61850 GOOSE	Incluido		
14.4	IEC 61850 MMS	Incluido		
14.5	SNTP	Incluido		
14.6	NTP	Incluido		
14.7	IRG-B	Incluido		
15	Garantía.	Año	10		
15.1	Certificado de garantía de fábrica) Obligatorio	Inf. Fabricante		
* A indicar por el oferente					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 150px;"/> <p>Fecha de la oferta</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 200px;"/> <p>Marcelino Mateo M. Gerencia de Subestaciones</p> </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 200px;"/> <p>Nombre y firma del oferente</p> </div> </div>					
<p>Comentarios:</p> <p>1- Este material deberá cumplir con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.</p> <p>2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.</p>					

***Las casillas que están con (Inf. Fabricantes), deben estar debidamente llenada por el postor con los datos que se solicitan, no con la palabra (SI). De no cumplir con este requerimiento la oferta no se tomara en cuenta y queda inmediatamente descalificada.**