


PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS



PULSADOR EMERGENCIA DE EMERGENCIA

CÓDIGO	2012479
FECHA REVISIÓN	1/10/2019
ÁREA ESPECIALISTA: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional	

DESCRIPCIÓN SAP: PULSADOR EMERGENCIA DE EMERGENCIA

ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	...	(*)		
2	Fabricante	...	(*)		
3	Marca	...	(*)		
4	Modelo	...	(*)		
5	País de origen	...	(*)		
6	Norma de fabricación y ensayos	...	UL, FM, MEA NFPA 72-2019		
7	Embalaje	...	Cajas que no excedan peso de 60 libras, paletizado y flejado.		
8	Garantía	año	1		
9	Características				
9.1	Material	...	Policarbonato		
9.2	Dimensiones	cm	139 x 104 x 35		
9.3	Sistema de activación	...	Por medio de switch de palanca		
9.4	Sistema de desactivación	...	Llave tipo L		
9.5	Voltaje operativo normal	VCC	24		
9.6	Voltaje máximo del lazo del SLC:	VCC	28,0		
9.7	Corriente máxima del lazo del SLC	µA	: 375		
9.8	Rango de temperatura	...	32 °F a 120 °F (0 °C a 49 °C)		
9.9	Color	...	Rojo		
9.10	Impreso de Texto	...	Fuego		
9.11	Idioma	...	Español		

(*) A indicar por el oferente

(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve



 Carolina Argueta
 Analista de Gestión Humana

 Fecha de la oferta

 Nombre y firma del oferente

COMENTARIOS:

- 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información complementaria, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

