



EDENORTE DOMINICANA, S.A.
DEPARTAMENTO DE TI
TÉRMINOS DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
Instalación UPS 40KVa

Unidad: UN

**DURACIÓN
CONTRATO:** N/A

Fecha: 11/11/2020

Código: N/A

OBJETIVO	Instalar UPS 40KVa en Datacenter (CPD).	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	Instalar el UPS 40KVA nuevo en el CPD, en redundancia con UPS 40KVA existente.
ALCANCE		REQUERIMIENTOS ADICIONALES:	
DURACIÓN DE CONTRATO:		TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:	

- 1) **CRITERIOS DE EVALUACIÓN:** Oferente debe tener experiencia manipulando equipos UPS.
- 2) **ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO:** Brindar el servicio de traslado incluyendo movilización dentro del edificio.
- 3) **LEVANTAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE RECIBIRÁN EL SERVICIO Y LA UBICACIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS.**
 - **CICLO DE TIEMPO PARA LOS SERVICIOS SOLICITADOS (si aplica).** N/A.
- 4) **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.**
 - **PERSONAL:** Capacitado para tratar fallas del producto.
 - **CONOCIMIENTO:** Capacidad para realizar instalaciones eléctricas de UPS.
- 5) **EVALUACIÓN DEL SUPLIDOR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Se evaluará que el suplidor cumpla los tiempos de respuesta contratados.

OTROS SERVICIOS REQUERIDOS

Incluir servicios que sean casuales y que signifiquen facturas adicionales.

Observación: