

Términos de referencia

En el presente se detallará a fondo los requerimientos para el proceso de mantenimiento preventivo de 4 UPS de la empresa.

Ubicación y cantidad de equipos.

La empresa adjudicada estará brindando el servicio de mantenimiento preventivo a cuatro (4) UPS, los cuales se encuentran ubicados, en las distintas áreas de la empresa y se detalla a continuación:

No	Capacidad	Ubicación
1	20kva	Cuarto de equipos, Edificio 2130, Primer nivel, Santiago
2	20kva	
3	15kva	
4	20kva	Cuarto de equipos, CPD, Edificio administrativo, Santiago

Descripción del servicio

El proceso de mantenimiento consistirá en la verificación, limpieza y suministro de materiales, para el correcto funcionamiento del equipo, los cuales serán detallados a continuación:

- 1- Limpieza y sopleteo con aspiradora y brocha en general del equipo.
- 2- Chequeo de baterías.
- 3- Chequeo eléctrico del equipo.
- 4- Chequeo de tarjeta electicas.
- 5- Chequeo y limpieza de terminales de batería.
- 6- Suministro e instalación de terminales.
- 7- Suministro de piezas menores
- 8- Verificación de consumo.
- 9 –Chequeo de ventiladores

Especificaciones Generales para que Empresa contratista otorgue el Servicio.

La empresa adjudicada que realizará dicho proceso, deberá estar certificada por el fabricante del equipo, además deben estar debidamente uniformado, llevando su carnet de identificación, un mínimo de 5 año de servicio, contar las herramientas necesarias tales como: amperímetros, taladro de baterías, pinza de corte, pinza punta larga, un kit de herramienta acorde a sus funciones, entre otros requerimientos detallados a continuación.

- Brigada conformada por dos personas un Ing. Eléctrico certificado.
- Ayudante debe ser técnico en electrónica certificado por el INFOTEP con experiencia no menos de 3 año.
- Herramientas y equipos de seguridad necesarios para la realización de dichos mantenimientos.
- Personal debidamente uniformado e identificado.
- Empresa con experiencia laboral mínima de 5 años.