

## Informe de Evaluación Técnica

### EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003

Adquisición de Conductores Eléctricos y Luminarias para

Edenorte

1era. Convocatoria

Edenorte Dominicana

Fecha: 20-05-2020

Elaborado por :

  
Orlando Valverde  
Enc. Protecciones y Automatización

  
Pedro Jorge  
Enc. Mantenimiento SSEE

  
David Peña  
Enc. Obras de SSEE

  
Michael Luciano  
Tecn. Oficina Técnica SSEE

Revisado por :

  
Marcelino Mateo  
Gerente de Subestaciones

INDICE

Contenido

INDICE ..... 2

OBJETIVO ..... 3

ALCANCE ..... 3

METODOLOGIA ..... 4

RESULTADOS DE EVALUACION ..... 4

CONCLUSION..... 9

Rp.  
P.S.  
D.de  
mL  
M.H

## OBJETIVO

Realizar la evaluación técnica de las especificaciones del proceso de Compras Adquisición de Conductores Eléctricos y Luminarias para Edenorte Dominicana, bajo el código EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003, para determinar si cumplen técnicamente con lo solicitado por la Gerencia de Subestaciones.

## ALCANCE

Este documento solo tiene validez para el proceso EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003.

Las empresas participantes en este proceso son:

No.	Oferentes
1	MONTAN & ASOC
2	SOLOMON
3	LEANQ
4	ESIOCA
5	BAIRES INGENIERIA
6	DOS - GARCIA
7	MEGA WATT
8	ORBITAL ELECTRIC
9	INDURAR ELECTRIC
10	DUTECH DOMINICANA
11	ELCOM
12	INPREBA
13	GREEN CABLE
14	SUSANA HERMANOS
15	HERRAJE ELECTRICO DEL CARIBE (HEECA)
16	INPROCA
17	ROYAL ELECTRIC
18	ESC GROUP
19	PUNTO MARKET

lp.  
P.S.  
D.de  
mL  
M.H

Los materiales a evaluar por la Gerencia de Subestaciones en este proceso son los siguientes:

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad Requerida	Área evaluadora
14	1006066	CABLE CONTROL SJTW 14AWG X 12 HILOS	M	2,000	SSEE
15	1006067	CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 4 HILOS	M	620	SSEE
16	1006070	CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG	M	5,000	SSEE
21	1006089	CONDUCTOR CU CONCENTRICO 10/3 AWG.	M	2,000	SSEE
22	1006092	CABLE CONTROL SJTW 4 HILOS # 12	M	950	SSEE
24	1006155	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	M	6,500	SSEE
48	2001938	CABLE USB-12	UN	30	SSEE

## METODOLOGIA

El método de evaluación consistió en las comparaciones de las especificaciones técnicas, catálogos y certificaciones requeridas por Edenorte Dominicana con las ofertas técnicas presentadas por los postores.

## RESULTADOS DE EVALUACION

Los resultados de la evaluación del proceso EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003 son los siguientes:

### 1- MONTAN & ASOC

EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003												
MONTAN & ASOC												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	AREA EVALUADORA	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	FABRICANTE / MARCA	MODELO	MUESTRA ENTREGADA	FICHA DE OFERTA	CATÁLOGO	TIEMPO ENTREGA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
14	1006066	CABLE CONTROL SJTW 14AWG X 12 HILOS	SSEE	Si	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
15	1006067	CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 4 HILOS	SSEE	Si	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
16	1006070	CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG	SSEE	Si	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
21	1006089	CONDUCTOR CU CONCENTRICO 10/3 AWG.	SSEE	Si	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
22	1006092	CABLE CONTROL SJTW 4 HILOS # 12	SSEE	Si	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
24	1006155	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	SSEE	Si	SOQTHWIRE	COBRE DESNUDO	Si	Si	Si	30 dias	Cumple	
48	2001938	CABLE USB-12	SSEE	Si	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material

## 2- SOLOMON

EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003												
SOLOMON												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	AREA EVALUADORA	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	FABRICANTE / MARCA	MODELO	MUESTRA ENTREGADA	FICHA DE OFERTA	CATÁLOGO	TIEMPO ENTREGA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
14	1006066	CABLE CONTROL SJTW 14AWG X 12 HILOS	SSEE	SI	No presenta materiales en la oferta							
15	1006067	CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 4 HILOS	SSEE	SI								
16	1006070	CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG	SSEE	SI								
21	1006089	CONDUCTOR CU CONCENTRICO 10/3 AWG.	SSEE	SI								
22	1006092	CABLE CONTROL SJTW 4 HILOS # 12	SSEE	SI								
24	1006155	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	SSEE	SI								
48	2001938	CABLE USB-12	SSEE	SI								

## 3- LEANQ

EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003												
LEANQ												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	AREA EVALUADORA	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	FABRICANTE / MARCA	MODELO	MUESTRA ENTREGADA	FICHA DE OFERTA	CATÁLOGO	TIEMPO ENTREGA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
14	1006066	CABLE CONTROL SJTW 14AWG X 12 HILOS	SSEE	SI	No presenta materiales en la oferta							
15	1006067	CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 4 HILOS	SSEE	SI								
16	1006070	CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG	SSEE	SI								
21	1006089	CONDUCTOR CU CONCENTRICO 10/3 AWG.	SSEE	SI								
22	1006092	CABLE CONTROL SJTW 4 HILOS # 12	SSEE	SI								
24	1006155	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	SSEE	SI								
48	2001938	CABLE USB-12	SSEE	SI								

## 4- ESIOCA

EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003												
ESIOCA												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	AREA EVALUADORA	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	FABRICANTE / MARCA	MODELO	MUESTRA ENTREGADA	FICHA DE OFERTA	CATÁLOGO	TIEMPO ENTREGA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
14	1006066	CABLE CONTROL SJTW 14AWG X 12 HILOS	SSEE	SI	No presenta materiales en la oferta							
15	1006067	CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 4 HILOS	SSEE	SI								
16	1006070	CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG	SSEE	SI								
21	1006089	CONDUCTOR CU CONCENTRICO 10/3 AWG.	SSEE	SI								
22	1006092	CABLE CONTROL SJTW 4 HILOS # 12	SSEE	SI								
24	1006155	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	SSEE	SI								
48	2001938	CABLE USB-12	SSEE	SI								

## 5- BAIRES INGENIERIA

EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003												
BAIRES INGENIERIA												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	AREA EVALUADORA	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	FABRICANTE / MARCA	MODELO	MUESTRA ENTREGADA	FICHA DE OFERTA	CATÁLOGO	TIEMPO ENTREGA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
Descalificada en la apertura de la oferta												

## 6- DOS - GARCIA

EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003												
DOS - GARCIA												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	AREA EVALUADORA	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	FABRICANTE / MARCA	MODELO	MUESTRA ENTREGADA	FICHA DE OFERTA	CATÁLOGO	TIEMPO ENTREGA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
Descalificada en la apertura de la oferta												

## 7- MEGA WATT

EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003												
MEGA WATT												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	AREA EVALUADORA	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	FABRICANTE / MARCA	MODELO	MUESTRA ENTREGADA	FICHA DE OFERTA	CATÁLOGO	TIEMPO ENTREGA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
14	1006066	CABLE CONTROL SJTW 14AWG X 12 HILOS	SSEE	SI								
15	1006067	CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 4 HILOS	SSEE	SI								
16	1006070	CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG	SSEE	SI								
21	1006089	CONDUCTOR CU CONCENTRICO 10/3 AWG.	SSEE	SI								
22	1006092	CABLE CONTROL SJTW 4 HILOS # 12	SSEE	SI								
24	1006155	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	SSEE	SI								
48	2001938	CABLE USB-12	SSEE	SI								

## 8- ORBITAL ELECTRIC

EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003												
ORBITAL ELECTRIC												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	AREA EVALUADORA	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	FABRICANTE / MARCA	MODELO	MUESTRA ENTREGADA	FICHA DE OFERTA	CATÁLOGO	TIEMPO ENTREGA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
14	1006066	CABLE CONTROL SJTW 14AWG X 12 HILOS	SSEE	SI	-	-	No	No	No	30 días	No Cumple	No entregó Muestra, ficha y catálogo. Solo aparece el material en la tabla de oferta
15	1006067	CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 4 HILOS	SSEE	SI	PHLEP DODGE	10/4	SI	SI	SI	Inmediata	No Cumple	No cumple con el ítem 10.2 del número de hilo por cada conductor.
16	1006070	CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG	SSEE	SI	GENERAL CABLE	PHLEP DODGE	SI	SI	SI	30 días	No Cumple	No cumple con el ítem 10.1 del número de hilo por cada conductor.
21	1006089	CONDUCTOR CU CONCENTRICO 10/3 AWG.	SSEE	SI	HAIT	JD-FVVR5003106	SI	SI	SI	30 días	No Cumple	No cumple con el ítem 10.2 del número de hilo por cada conductor. No cumple con el rango de temperatura ítem 9.3
22	1006092	CABLE CONTROL SJTW 4 HILOS # 12	SSEE	SI	-	-	No	No	No	30 días	No Cumple	No entregó Muestra, ficha y catálogo. Solo aparece el material en la tabla de oferta
24	1006155	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	SSEE	SI	GENERAL CABLE	4/0	No	SI	SI	30 días	No Cumple	No entregó Muestra
48	2001938	CABLE USB-12	SSEE	SI	-	-	No	No	No	30 días	No Cumple	No entregó Muestra, ficha y catálogo. Solo aparece el material en la tabla de oferta

## 9- INDURAR ELECTRIC

EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003												
INDURAR ELECTRIC												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	AREA EVALUADORA	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	FABRICANTE / MARCA	MODELO	MUESTRA ENTREGADA	FICHA DE OFERTA	CATÁLOGO	TIEMPO ENTREGA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
14	1006066	CABLE CONTROL SJTW 14AWG X 12 HILOS	SSEE	SI								
15	1006067	CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 4 HILOS	SSEE	SI								
16	1006070	CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG	SSEE	SI								
21	1006089	CONDUCTOR CU CONCENTRICO 10/3 AWG.	SSEE	SI								
22	1006092	CABLE CONTROL SJTW 4 HILOS # 12	SSEE	SI								
24	1006155	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	SSEE	SI								
48	2001938	CABLE USB-12	SSEE	SI								

## 10- DUTECH DOMINICANA

EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003												
DUTECH DOMINICANA												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	AREA EVALUADORA	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	FABRICANTE / MARCA	MODELO	MUESTRA ENTREGADA	FICHA DE OFERTA	CATÁLOGO	TIEMPO ENTREGA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
14	1006066	CABLE CONTROL SITW 14AWG X 12 HILOS	SSEE	SI	No presenta materiales en la oferta							
15	1006067	CABLE CONTROL SITW 10AWG X 4 HILOS	SSEE	SI								
16	1006070	CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG	SSEE	SI								
21	1006089	CONDUCTOR CU CONCENTRICO 10/3 AWG.	SSEE	SI								
22	1006092	CABLE CONTROL SITW 4 HILOS # 12	SSEE	SI								
24	1006155	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	SSEE	SI								
48	2001938	CABLE USB-12	SSEE	SI								

## 11- ELCOM

EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003												
ELCOM												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	AREA EVALUADORA	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	FABRICANTE / MARCA	MODELO	MUESTRA ENTREGADA	FICHA DE OFERTA	CATÁLOGO	TIEMPO ENTREGA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
14	1006066	CABLE CONTROL SITW 14AWG X 12 HILOS	SSEE	SI	No presenta materiales en la oferta							
15	1006067	CABLE CONTROL SITW 10AWG X 4 HILOS	SSEE	SI								
16	1006070	CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG	SSEE	SI								
21	1006089	CONDUCTOR CU CONCENTRICO 10/3 AWG.	SSEE	SI								
22	1006092	CABLE CONTROL SITW 4 HILOS # 12	SSEE	SI								
24	1006155	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	SSEE	SI								
48	2001938	CABLE USB-12	SSEE	SI								

## 12- INPREBA

EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003												
INPREBA												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	AREA EVALUADORA	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	FABRICANTE / MARCA	MODELO	MUESTRA ENTREGADA	FICHA DE OFERTA	CATÁLOGO	TIEMPO ENTREGA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
Descalificada en la apertura de la oferta												

## 13- GREEN CABLE

EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003												
GREEN CABLE												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	AREA EVALUADORA	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	FABRICANTE / MARCA	MODELO	MUESTRA ENTREGADA	FICHA DE OFERTA	CATÁLOGO	TIEMPO ENTREGA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
14	1006066	CABLE CONTROL SITW 14AWG X 12 HILOS	SSEE	SI	No presenta materiales en la oferta							
15	1006067	CABLE CONTROL SITW 10AWG X 4 HILOS	SSEE	SI								
16	1006070	CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG	SSEE	SI								
21	1006089	CONDUCTOR CU CONCENTRICO 10/3 AWG.	SSEE	SI								
22	1006092	CABLE CONTROL SITW 4 HILOS # 12	SSEE	SI								
24	1006155	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	SSEE	SI								
48	2001938	CABLE USB-12	SSEE	SI								

## 14- SUSANA HERMANOS

EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003												
SUSANA HERMANOS												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	AREA EVALUADORA	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	FABRICANTE / MARCA	MODELO	MUESTRA ENTREGADA	FICHA DE OFERTA	CATÁLOGO	TIEMPO ENTREGA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
14	1006066	CABLE CONTROL SITW 14AWG X 12 HILOS	SSEE	SI	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
15	1006067	CABLE CONTROL SITW 10AWG X 4 HILOS	SSEE	SI	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
16	1006070	CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG	SSEE	SI	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
21	1006089	CONDUCTOR CU CONCENTRICO 10/3 AWG.	SSEE	SI	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
22	1006092	CABLE CONTROL SITW 4 HILOS # 12	SSEE	SI	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
24	1006155	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	SSEE	SI	GENERAL CABLE	CU4/0	SI	SI	SI	No indico	Cumple	
48	2001938	CABLE USB-12	SSEE	SI	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material

## 15- HERRAJE ELECTRICO DEL CARIBE (HEECA)

EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003												
HERRAJE ELECTRICO DEL CARIBE (HEECA)												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	AREA EVALUADORA	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	FABRICANTE / MARCA	MODELO	MUESTRA ENTREGADA	FICHA DE OFERTA	CATÁLOGO	TIEMPO ENTREGA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
14	1006066	CABLE CONTROL SITW 14AWG X 12 HILOS	SSEE	SI	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
15	1006067	CABLE CONTROL SITW 10AWG X 4 HILOS	SSEE	SI	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
16	1006070	CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG	SSEE	SI	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
21	1006089	CONDUCTOR CU CONCENTRICO 10/3 AWG.	SSEE	SI	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
22	1006092	CABLE CONTROL SITW 4 HILOS # 12	SSEE	SI	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
24	1006155	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	SSEE	SI	GENERAL CABLE	CU SEMIDURO	SI	SI	SI	No indicó	No Cumple	La muestra entregada no cumple con lo requerido en la ficha. Además es diferente lo ofertado y al presentado en el catálogo.
48	2001938	CABLE USB-12	SSEE	SI	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material

## 16- INPROCA

EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003												
INPROCA												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	AREA EVALUADORA	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	FABRICANTE / MARCA	MODELO	MUESTRA ENTREGADA	FICHA DE OFERTA	CATÁLOGO	TIEMPO ENTREGA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
14	1006066	CABLE CONTROL SITW 14AWG X 12 HILOS	SSEE	SI	No presenta materiales en la oferta							
15	1006067	CABLE CONTROL SITW 10AWG X 4 HILOS	SSEE	SI								
16	1006070	CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG	SSEE	SI								
21	1006089	CONDUCTOR CU CONCENTRICO 10/3 AWG.	SSEE	SI								
22	1006092	CABLE CONTROL SITW 4 HILOS # 12	SSEE	SI								
24	1006155	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	SSEE	SI								
48	2001938	CABLE USB-12	SSEE	SI								

## 17- ROYAL ELECTRIC

EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003												
ROYAL ELECTRIC												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	AREA EVALUADORA	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	FABRICANTE / MARCA	MODELO	MUESTRA ENTREGADA	FICHA DE OFERTA	CATÁLOGO	TIEMPO ENTREGA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
14	1006066	CABLE CONTROL SITW 14AWG X 12 HILOS	SSEE	SI	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
15	1006067	CABLE CONTROL SITW 10AWG X 4 HILOS	SSEE	SI	PHLEP DODGE	10/4	SI	SI	SI	7 días	No Cumple	El catálogo es diferente a la muestra entregada. El ítem 11.1 el voltaje máximo es menor al requerido en la ficha.
16	1006070	CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG	SSEE	SI	PHLEP DODGE	2	No	SI	SI	30 días	No Cumple	No entregó muestra. El modelo indicado en el catálogo no cumple, debido a que tiene una cantidad menor de hilos que el requerido en la ficha del ítem 10.1
21	1006089	CONDUCTOR CU CONCENTRICO 10/3 AWG.	SSEE	SI	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
22	1006092	CABLE CONTROL SITW 4 HILOS # 12	SSEE	SI	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
24	1006155	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	SSEE	SI	PHLEP DODGE	4/0	SI	SI	SI	30 días	Cumple	
48	2001938	CABLE USB-12	SSEE	SI	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material

Rp.  
 P.S.  
 Ddc  
 mL  
 M.H



18- ESC GROUP

EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003												
ESC GROUP												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	AREA EVALUADORA	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	FABRICANTE / MARCA	MODELO	MUESTRA ENTREGADA	FICHA DE OFERTA	CATÁLOGO	TIEMPO ENTREGA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
14	1006066	CABLE CONTROL SJTW 14AWG X 12 HILOS	SSEE	SI	No presenta materiales en la oferta							
15	1006067	CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 4 HILOS	SSEE	SI								
16	1006070	CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG	SSEE	SI								
21	1006089	CONDUCTOR CU CONCENTRICO 10/3 AWG.	SSEE	SI								
22	1006092	CABLE CONTROL SJTW 4 HILOS # 12	SSEE	SI								
24	1006155	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	SSEE	SI								
48	2001938	CABLE USB-12	SSEE	SI								

19- PUNTO MARKET

EDENORTE-CCC-LPN-2020-0003												
PUNTO MARKET												
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	AREA EVALUADORA	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	FABRICANTE / MARCA	MODELO	MUESTRA ENTREGADA	FICHA DE OFERTA	CATÁLOGO	TIEMPO ENTREGA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
14	1006066	CABLE CONTROL SJTW 14AWG X 12 HILOS	SSEE	SI	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
15	1006067	CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 4 HILOS	SSEE	SI	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
16	1006070	CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG	SSEE	SI	CORDI FLEX	AWG	No	SI	SI	Inmediata	No cumple	No entregó muestra. El catálogo del fabricante no se corresponde con el indicado en la ficha.
21	1006089	CONDUCTOR CU CONCENTRICO 10/3 AWG.	SSEE	SI	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
22	1006092	CABLE CONTROL SJTW 4 HILOS # 12	SSEE	SI	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
24	1006155	CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG	SSEE	SI	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material
48	2001938	CABLE USB-12	SSEE	SI	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta para este material

lp.  
P.S.  
Ddc  
mL  
MM

CONCLUSION

Después de realizada la evaluación, el personal técnico recomienda seguir con los pasos siguientes con los oferentes que tienen en la casilla de Resultados la palabra “Cumple” ya que obedecen a las especificaciones técnicas del área solicitante.