



EDENORTE-MAE-PEUR-2021-0002 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA TEMPORADA CICLÓNICA PARA EDENORTE, SEGUNDA CONVOCATORIA.

INFORME DE EVALUACIÓN DE CREDENCIALES Y OFERTAS TÉCNICAS

El Comité de Compras, representado en el presente proceso de excepción por urgencia por: **Ing. Felipe José Rodríguez Tatis**, en representación del **Ing. Andrés Corsinio Cueto Rosario**, **Licdo. Domingo Antonio Guzmán**, **Licda. Deysi Beata Estevez Cruz**, **Ing. Gustavo Adolfo Martínez** y **Licdo. Albert Joel Padilla Rosario**, luego de haber revisado el contenido de los “Sobres No.1: Credenciales y Ofertas Técnicas” presentado por los postores: **MATERI ELECTRICOS, E.I.R.L., SARITA & ASOCIADOS, S.R.L., BELLÓN, S.A.S., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., C.M.V.G ELECTRIC IMPORT, S.R.L., CONCRETO PRETENSADO, S.R.L., DISTRIBUIDORA PRISMA, S.R.L., DUTECH DOMINICANA, S.R.L., ELPOCOM ELECTRIC POWER COMERCIAL, S.R.L., GREEN CABLES AND SYSTEMS, S.R.L., LERMONT ENGINEERING GROUP, S.R.L., MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., PLANETA ELÉCTRICO, S.R.L., PUNTO MARKET, S.R.L., RZ ENERGY, S.R.L., SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L., Y SERVICIOS MULTIPLES 4KML, S.R.L.**, (en lo que sigue, los “Ofertantes”), en el acto realizado en el Salón de Conferencia de EDENORTE, el día once (11) del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021), a las 10:00 a.m., tiene a bien emitir el siguiente Informe de Evaluación de Ofertas.

Los oferentes mencionados fueron las únicas personas jurídicas que presentaron ofertas.

ANÁLISIS DE LAS CREDENCIALES Y OFERTAS TÉCNICAS

El pliego de condiciones estipula expresamente en su acápite 2.14 los documentos que deben entregar las personas físicas y jurídicas interesados en participar en este proceso, y que constituyen sus credenciales y oferta técnica, según se indica a continuación:

- A. Documentación Legal:
 - 1. Formulario de Presentación de Oferta (**SNCC.F.034**)
 - 2. Formulario de Información sobre el Oferente (**SNCC.F.042**)

- B. Documentación Técnica:
 - 1. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)
UNA MEMORIA USB CON LA PROPUESTA TÉCNICA Y CREDENCIALES ESCANEADA. (ESTE REQUISITO ES OBLIGATORIO Y NO ES SUBSANABLE). ESTO APLICA PARA EL CASO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS FÍSICAS, SALVO QUE PARA LAS PRESENTADAS DE FORMA VIRTUAL/LÍNEA SE REQUIERA ALGUNA INFORMACIÓN EN SOPORTE DE ALMACENAMIENTO DE DATOS USB.

CREENCIALES

➤ PERSONAS FÍSICAS

1. Copia del Registro Proveedores del Estado (RPE) o su solicitud de inscripción.
2. Original de la certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos o copia de la certificación impresa del portal de la Dirección General de Impuestos Internos donde se establezca que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales, con una vigencia no mayor a 30 días.
3. Copia de la certificación otorgada por el Ministerio de Industria y Comercio de conformidad al Art. 11 del Decreto 543-12 vigente (Solo aplica para las ofertas presentadas por las MIPYMES).
4. Original de la declaración jurada, con una vigencia no mayor a 30 días, donde manifieste que: a) no se encuentra afectado por las prohibiciones establecidas en el Artículo 14 de la Ley 340-06. b) si tiene o no juicio con el Estado dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social. c) Que no está embargado, no posee juicios o reclamaciones pendientes durante los últimos cinco años con motivo de contratos anteriores o en ejecución suscritos con la Administración Pública. d) Que ellos no hayan sido condenados por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado.
5. Copia de la última factura de energía eléctrica, donde figuren como datos: la fecha del contrato, el número de cuenta y medidor, la fecha de pago y el monto del último pago.
6. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del solicitante.
7. Copia de la Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social, con una vigencia no mayor a 30 días.

➤ PERSONAS JURÍDICAS

1. Copia del Registro de Proveedores del estado (RPE) o su solicitud de inscripción.

2. Copia del Certificado del Registro Mercantil vigente (si la información de este registro no se basta a sí misma, **EDENORTE** se reserva el derecho de requerir los documentos que entienda pertinente).
3. Copia de los estatutos sociales (solo depositar en el caso de que la conformación del órgano de administración esté integrada por más de un gerente y ambos tengan capacidad de firma).
4. Copia de la certificación otorgada por el Ministerio de Industria y Comercio de conformidad al Art. 11 del Decreto 543-12 vigente (Solo aplica para las ofertas presentadas por las MIPYMES).
5. Original de la declaración Jurada, con una vigencia no mayor a 30 días, donde manifieste: **a)** Que no se encuentra afectado por las prohibiciones establecidas en el Artículo 14 de la Ley 340-06. **b)** Si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, o si está sometida a un proceso de quiebra o de liquidación. **c)** Que no están embargados, no poseen juicios o reclamaciones pendientes durante los últimos cinco años con motivo de contratos anteriores o en ejecución suscritos con la Administración Pública. **d)** Que ni ellos ni su personal directivo, hayan sido condenados por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado.
6. Original de la certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos o copia de la certificación impresa del portal de la Dirección General de Impuestos Internos donde se establezca que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales, con una vigencia no mayor a 30 días.
7. Copia de la certificación del Registro Nacional de Contribuyente emitida por la DGII o Tarjeta de RNC.
8. Copia de la Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social donde se evidencia que está al día en el pago de sus compromisos de seguridad social, con una vigencia no mayor a 30 días.
9. Copia de la última factura de energía eléctrica de la empresa, donde figuren como datos: la fecha del contrato, el número de cuenta y medidor, la fecha de pago y el monto del último pago.
10. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del representante legal.

1. En fecha quince (15) del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), la Dirección de Reducción de Pérdidas, emitió el Informe de Evaluación Técnica, donde indica que los oferentes: **ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., RZ ENERGY, S.R.L., MATERI ELECTRICOS, E.I.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L., Y DUTECH DOMINICANA, S.R.L.**, cumplieron con todos los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas para todos los ítems que ofertaron para dicha Gerencia, el oferente: **SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L.**, cumplió parcialmente con el ítem ofertado debido a que algunas de las cantidades ofertadas presentaron un tiempo superior al máximo permitido por Edenorte, mientras que los oferentes: **PLANETA ELÉCTRICO, S.R.L., LERMONT ENGINEERING GROUP, S.R.L., DISTRIBUIDORA PRISMA, S.R.L., C.M.V.G ELECTRIC IMPORT, S.R.L.**, no cumplieron con los requisitos técnicos en los ítems ofertados y los oferentes: **SARITA & ASOCIADOS, S.R.L., BELLÓN, S.A.S., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., CONCRETO PRETENSADO, S.R.L., ELPOCOM ELECTRIC POWER COMERCIAL, S.R.L., GREEN CABLES AND SYSTEMS, S.R.L., MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L., PUNTO MARKET, S.R.L., Y SERVICIOS MULTIPLES 4KML, S.R.L.**, no ofertaron para los ítems correspondientes a dicha gerencia, conforme se detalla a continuación:

ORBITAL ELECTRIC SRL												
ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DIAS CALENDARIOS)	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DIAS CALENDARIOS)	FECHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
2	1014350	HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2"	9,500	10	9,500	INMEDIATA	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDA	SMICO	CUMPLE	
24	1006141	CABLE TRENZADO THHN 2/0 AWG	1,000	10	1,000	INMEDIATA	PRESENTADA	PRESENTADO	NO REQUERIDA	PHELPS DODGE	CUMPLE	
25	1006107	ALAMBRE TRENZADO THHN #2 AWG NEGRO	1000 TF	10	1000 TF	INMEDIATA	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDA	PHELPS DODGE	CUMPLE	

RZ ENERGY, SRL												
ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DIAS CALENDARIOS)	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DIAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
2	1014350	HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2"	9,500	10	9,500	10	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDA	SMICO	CUMPLE	

PLANETA ELECTRICO SRL												
ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DIAS CALENDARIOS)	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DIAS CALENDARIOS)	FECHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
24	1006141	CABLE TRENZADO THHN 2/0 AWG	1000 M	15	NO INDICADO	NO PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	PHELPS DODGE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO DEPÓSITO EL TIEMPO DE ENTREGA NI LA CANTIDAD OFERTADA CONFORME FUE REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
25	1006107	ALAMBRE TRENZADO THHN #2 AWG NEGRO	1000 TF	15	NO INDICADO	NO PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	PHELPS DODGE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO DEPÓSITO EL TIEMPO DE ENTREGA NI LA CANTIDAD OFERTADA CONFORME FUE REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

SALCO ELECTRIC												
ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DIAS CALENDARIOS)	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DIAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
2	1014350	HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2"	9,500	10	1,299	INMEDIATO	PRESENTADO	PRESENTADO	NO	RAYCHEM	CUMPLE	EL OFERENTE CUMPLE CON EL TIEMPO DE ENTREGA PARA ENTREGAR 1,299 UNIDADES.
					8,201	49 - 56					NO CUMPLE	EL OFERENTE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE ENTREGA PARA ENTREGAR 8,201 UNIDADES.

LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL												
ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DIAS CALENDARIOS)	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DIAS CALENDARIOS)	FECHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
2	1014350	HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2"	9,500	10	5,000	NO PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDA	STAVOL	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO DEPÓSITO EL TIEMPO DE ENTREGA PARA ENTREGAR 5,000 UNIDADES.
24	1006141	CABLE TRENZADO THHN 2/0 AWG	1,000	10	1,000	NO PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDA	PHELPS DODGE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO DEPÓSITO EL TIEMPO DE ENTREGA PARA ENTREGAR 1,000 UNIDADES.
25	1006107	ALAMBRE TRENZADO THHN #2 AWG NEGRO	1000 TF	10	1000 TF	NO PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDA	PHELPS DODGE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO DEPÓSITO EL TIEMPO DE ENTREGA PARA ENTREGAR 1,000 UNIDADES.

DISTRIBUIDORA PRISMA												
ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DIAS CALENDARIOS)	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DIAS CALENDARIOS)	FECHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
2	1014350	HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2"	9,500	10	9,500	NO PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	PANDUIT	NO CUMPLE	LAS DIMENSIONES VALIDADAS DIFIRIEREN DE LO SOLICITADO, LO ANCHO PEDIDO EN PDG ES DE 12.7 MM Y LO PRESENTADO VALIDADO EN EL CATÁLOGO ES DE 9.5MM, EL OFERENTE NO DEPÓSITO EL TIEMPO DE ENTREGA CONFORME FUE REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
25	1006107	ALAMBRE TRENZADO THHN #2 AWG NEGRO	1000 TF	10	1000 TF	NO PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	PHELPS DODGE	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO DEPÓSITO EL TIEMPO DE ENTREGA PARA ENTREGAR 1,000 UNIDADES.

CMVG ELECTRIC IMPORT												
ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DIAS CALENDARIOS)	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DIAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
25	1006107	ALAMBRE TRENZADO THHN #2 AWG NEGRO	1000 TF	10	1000 TF	10	PRESENTADO	PRESENTADO	NO	NO ESPECIFICADA	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO COMPLETO CORRECTAMENTE LOS ÍTEMS DEL 1-5, NO COMPLETO EL ÍTEM 8 Y NO DEPOSITÓ EL TIEMPO DE ENTREGA CONFORME FUE REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

MATERI ELECTRICOS												
ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DIAS CALENDARIOS)	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DIAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
2	1014350	HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2"	9,500	10	1,700	10	PRESENTADO	PRESENTADO	NO	STAVOL	CUMPLE	EL OFERENTE CUMPLE PARA ENTREGAR 1,700 UNIDADES EN EL TIEMPO REQUERIDO.

NAFTEX												
ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DIAS CALENDARIOS)	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DIAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
2	1014350	HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2"	9,500	10	9,500	10	PRESENTADO	PRESENTADO	NO	CHENG HENG	CUMPLE	

DUTECH DOMINICANA												
ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DIAS CALENDARIOS)	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DIAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
2	1014350	HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2"	9,500	10	7,000	10	PRESENTADO	PRESENTADO	NO	GUSHI METAL PRODUCTS	CUMPLE	EL OFERENTE CUMPLE PARA ENTREGAR 7,000 UNIDADES EN EL TIEMPO REQUERIDO.

2. En fecha veinte (20) del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), la Dirección de Distribución (Gerencia de Ingeniería, División de Normativa y Normalización), emitió el Informe de Evaluación Técnica, donde indica que los oferentes: **GREEN CABLES AND SYSTEMS, S.R.L., MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., SARITA & ASOCIADOS, S.R.L., PUNTO MARKET, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., CONCRETO PRETENSADO, S.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L., MATERI ELECTRICOS, E.I.R.L.**, cumplieron técnicamente con lo requerido en las especificaciones técnicas para todos o algunos de los ítems que ofertaron para dicha Gerencia, el oferente: **SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L.**, cumplió parcialmente con algunos de los ítems ofertados debido a que algunas de las cantidades ofertadas presentan un tiempo superior al máximo permitido por Edenorte, mientras que los oferentes: **PLANETA ELÉCTRICO, S.R.L., DISTRIBUIDORA PRISMA, S.R.L., RZ ENERGY, S.R.L., C.M.V.G ELECTRIC IMPORT, S.R.L., LERMONT ENGINEERING GROUP, S.R.L., BELLÓN, S.A.S., ELPOCOM ELECTRIC POWER COMERCIAL, S.R.L., SERVICIOS MULTIPLES 4KML, S.R.L.**, no cumplieron técnicamente con ninguno de los ítems ofertados y el oferente: **DUTECH DOMINICANA, S.R.L.**, no ofertó para los ítems correspondientes a dicha gerencia, conforme se detalla a continuación:

GREEN CABLE AND SYSTEM																
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD OFERTADA	REQUERIMIENTO DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENCIA DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUISITO DE MUESTRA	PRESENCIA DE MUESTRA	REQUISITO DE CATALOGO	PRESENCIA DE CATALOGO	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DIAS CALENDARIOS)	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DIAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIONES
3	1006398	CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO	UND	500	500	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SMITHTRUMP	10	10	NO CUMPLE	EL MATERIAL NO POSEE LA GRASA INVIDUORAL.
4	1006424	CONECTOR CUÑA PRESION 4/DAWG - 4/DAWG	UND	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SMITHTRUMP	10	10	CUMPLE	
5	1006428	CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 4/DAWG	UND	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SMITHTRUMP	10	60	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO.
6	1006429	CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 477MCM	UND	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SMITHTRUMP	10	60	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO.
10	1006622	FUSIBLE EXPULSIÓN 40 A TIPO K	UND	1,000	1,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SMITHTRUMP	10	10	NO CUMPLE	EL FUSIBLE PRESENTADO ESTABA QUEMADO.

12	1006647	FUSIBLE EXPULSIÓN 140 A TIPO K	UND	1,000	1,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SMITHTRUMP	10	10	NO CUMPLE	EL FUSIBLE PRESENTADO ESTABA QUEMADO.
13	1006649	FUSIBLE EXPULSIÓN 200 A TIPO K	UND	700	700	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SMITHTRUMP	10	10	NO CUMPLE	EL FUSIBLE PRESENTADO ESTABA QUEMADO.
14	1006650	FUSIBLE EXPULSIÓN 21 A TIPO D	UND	1,000	1,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SMITHTRUMP	10	10	NO CUMPLE	ITEM 9.1 Y 9.2 INDICAN QUE EL AMPERAJE REQUERIDO DEBE SER 21A, EL FUSIBLE PRESENTADO ESTABA QUEMADO.
17	1006658	FUSIBLE EXPULSION TIPO K 50AMPS	UND	1,000	1,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SMITHTRUMP	10	10	NO CUMPLE	EL FUSIBLE PRESENTADO ESTABA QUEMADO.
18	1006661	FUSIBLE EXPULSIÓN 65 A TIPO K	UND	1,000	1,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SMITHTRUMP	10	10	NO CUMPLE	EL FUSIBLE PRESENTADO ESTABA QUEMADO.
21	1007084	TUBO PORTA FUS EXPUL 15 KV 200AMP	UND	400	400	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ABB	10	10	NO CUMPLE	ESTE MATERIAL APPARENTA SER USADO, LA MARCA NO ESTA IMPRESA EN EL MATERIAL EN ALTO NI BAJO RELIEVE.

PLANETA ELECTRIC																	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD OFERTADA	CANTIDAD REQUERIDA	REQUERIMIENTO DE FUSIBLE DE CABLE (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)
1	1006351	CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM	UND	5,000		SI	SI	NO	NO	SI	SI	AMG	10		NO CUMPLE	ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES NI LA CANTIDAD OFERTADA	
12	1006647	FUSIBLE EXPULSIÓN 140 A TIPO K	UND	1,000		SI	SI	SI	SI	SI	SI	AMG	10		NO CUMPLE	LA MARCA EN LA MUESTRA PRESENTADA NO POSEE MARCA Y EN LA FICHA AMG, ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES NI LA CANTIDAD OFERTADA	
13	1006649	FUSIBLE EXPULSIÓN 200 A TIPO K	UND	700		SI	SI	SI	SI	SI	SI	AMG	10		NO CUMPLE	ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES NI LA CANTIDAD OFERTADA	
17	1006658	FUSIBLE EXPULSION TIPO K 50AMPS	UND	1,000		SI	SI	SI	NO	SI	SI	N/A	10		NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA, ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES NI LA CANTIDAD OFERTADA, MATERIAL NO OFERTADO.	
18	1006661	FUSIBLE EXPULSIÓN 65 A TIPO K	UND	1,000		SI	SI	SI	NO	SI	SI	N/A	10		NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA, ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES NI LA CANTIDAD OFERTADA, MATERIAL NO OFERTADO.	
30	1006573	EMPALME SECO 15 KV PARA CABLE #2AWG	UND	50		SI	SI	NO	NO	SI	SI	ASTIMO	10		NO CUMPLE	ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES NI LA CANTIDAD OFERTADA	
39	1006938	SOPORTE TIPO LAC GALV X"	UND	50		SI	SI	NO	NO	SI	SI	AMG	10		NO CUMPLE	ITEM 11 RESISTENCIA MECANICA, ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES NI LA CANTIDAD OFERTADA	
41	1007674	TERMIN ACODADO ENCHUF 15 KV #2AWG 200A	UND	50		SI	SI	NO	NO	SI	SI	AMG	10		NO CUMPLE	ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES NI LA CANTIDAD OFERTADA	

MONTAN Y ASOCIADOS																	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD OFERTADA	CANTIDAD REQUERIDA	REQUERIMIENTO DE FUSIBLE DE CABLE (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)
1	1006351	CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM	UND	5,000	5,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	AMPACT	10		INMEDIATA	CUMPLE	
3	1006398	CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO	UND	500	500	SI	SI	SI	SI	SI	SI	CONIMEL	10		INMEDIATA	CUMPLE	
9	1006433	CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (465.4-477) MCM	UND	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	CONIMEL	10		INMEDIATA	CUMPLE	
26	1004132	CABLE ACERO COBREDO DESNUDO #2 AWG 7 HI	M	3,400	3,400	SI	SI	SI	SI	SI	SI	COPPERWELD	10		INMEDIATA	CUMPLE	
28	1012791	CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100%	M	1,100	1,100	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LS	10		INMEDIATA	CUMPLE	
29	1006020	CONDUCTOR TRIPLEX 2/O AWG - N2/O	M	60,000	30,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	RTD	10	30	NO CUMPLE	OFRECIO 30,000 M, NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA	
30	1006573	EMPALME SECO 15 KV PARA CABLE #2AWG	UND	50	50	SI	SI	NO	NO	SI	SI	TOMAS & BETTS	10		INMEDIATA	CUMPLE	
41	1007674	TERMIN ACODADO ENCHUF 15 KV #2AWG 200A	UND	50	50	SI	SI	NO	NO	SI	SI	RAYCHEN	10	30	NO CUMPLE	NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA	
43	1007318	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS	UND	100	100	SI	SI	SI	SI	SI	SI	EC	10		INMEDIATA	CUMPLE	

ORBITAL ELECTRIC																	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD OFERTADA	CANTIDAD REQUERIDA	REQUERIMIENTO DE FUSIBLE DE CABLE (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)	PRESENCIA DE FUSIBLE EN LA MUESTRA (SI/NO)
1	1006351	CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM	UND	5,000	5,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	BURNDY	10		INMEDIATA	CUMPLE	
3	1006398	CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO	UND	500	500	SI	SI	SI	SI	SI	SI	CONIMEL	10		INMEDIATA	CUMPLE	
4	1006424	CONECTOR CUÑA PRESION 4/OAWG - 4/OAWG	UND	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INCESA	10		INMEDIATA	CUMPLE	
5	1006428	CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 4/OAWG	UND	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INCESA	10		INMEDIATA	CUMPLE	
6	1006429	CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 477MCM	UND	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INCESA	10	10	CUMPLE		
7	1006430	CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/O - 2/O) AWG	UND	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INCESA	10	10	CUMPLE		
8	1006432	CONECTOR CUÑA PRESION CON ESTRIBO 4/OAWG	UND	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INCESA	10		INMEDIATA	CUMPLE	
9	1006433	CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (465.4-477) MCM	UND	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INCESA	10	10	CUMPLE		
10	1006622	FUSIBLE EXPULSIÓN 40 A TIPO K	UND	1,000	100	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSEER	10	10	CUMPLE		
11	1006644	FUSIBLE EXPULSIÓN 1.4 A TIPO D	UND	500	500	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSEER	10	10	CUMPLE		
12	1006647	FUSIBLE EXPULSIÓN 140 A TIPO K	UND	1,000	1,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSEER	10	10	CUMPLE		
13	1006649	FUSIBLE EXPULSIÓN 200 A TIPO K	UND	700	700	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSEER	10	10	CUMPLE		
14	1006650	FUSIBLE EXPULSIÓN 21 A TIPO D	UND	1,000	1,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSEER	10	10	CUMPLE		
15	1006651	FUSIBLE EXPULSION TIPO K 25AMPS	UND	500	500	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSEER	10	10	CUMPLE		
16	1006653	FUSIBLE DE EXPULSIÓN 32.0 A TIPO D	UND	500	500	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSEER	10	10	CUMPLE		
17	1006658	FUSIBLE EXPULSION TIPO K 50AMPS	UND	1,000	1,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSEER	10	10	CUMPLE		
18	1006661	FUSIBLE EXPULSIÓN 65 A TIPO K	UND	1,000	1,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSEER	10	10	CUMPLE		
19	1006664	FUSIBLE EXPULSIÓN 14.0 A TIPO D	UND	1,000	1,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSEER	10	10	CUMPLE		
22	1007311	CONECTOR CUÑA PRESION 2/OAWG - # 2	UND	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INCESA	10		INMEDIATA	CUMPLE	
26	1004132	CABLE ACERO COBREDO DESNUDO #2 AWG 7 HI	M	3,400	3,400	SI	SI	SI	SI	SI	SI	HAIT	10		INMEDIATA	CUMPLE	
27	1005963	CABLE ACERO GALVANIZADO P/BRETNIDA 3/8"	M	3,000	3,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	HENAN JINSHU CABLE(HAIT)	10		INMEDIATA	CUMPLE	
29	1006020	CONDUCTOR TRIPLEX 2/O AWG - N2/O	M	60,000	60,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	HAIT	10		INMEDIATA	CUMPLE	
30	1006573	EMPALME SECO 15 KV PARA CABLE #2AWG	UND	50	50	SI	SI	NO	NO	SI	SI	RAYCHEN	10		INMEDIATA	CUMPLE	
31	1006645	FUSIBLE EXPULSIÓN 10.4 A TIPO D	UND	200	200	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSEER	10	10	CUMPLE		
32	1007592	FUSIBLE EXPULSIÓN 2.1 A TIPO D	UND	100	100	SI	NO	SI	SI	SI	SI	LUHFSEER	10	10	NO CUMPLE	NO PRESENTO FICHA TECNICA	

CMVG GROUP														UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD OFERTADA	REQUERIMIENTO DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN DE MUESTRA	REQUERIMIENTO DE CATALOGO	PRESENTACIÓN DE CATALOGO	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
12	1006647	FUSIBLE EXPULSIÓN 140 A TIPO K	UND	1,000	1,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	TOM HARDWARE	10	10	NO CUMPLE	ITEM 3 NO POSEE MARCA FÍSICAMENTE											
13	1006649	FUSIBLE EXPULSIÓN 200 A TIPO K	UND	700	700	SI	SI	SI	NO	SI	SI	TOM HARDWARE	10	10	NO CUMPLE	ESTE MATERIAL SE HABÍA UTILIZADO POR LO CUAL NO SE PUDO PROBAR, NO POSEE MARCA FÍSICAMENTE											
19	1006664	FUSIBLE EXPULSIÓN 14.0 A TIPO D	UND	1,000	1,000	SI	SI	SI	SI	SI	NO	TOM HARDWARE	10	10	NO CUMPLE	ITEM 3 NO POSEE MARCA FÍSICAMENTE											
26	1004132	CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI	M	3,400	3,400	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO MARCA	10	10	NO CUMPLE	NO LLENO LOS ITEMS 1 EMPRESA PROVEEDORA, ITEM 2 FABRICANTE, ITEM 3 MARCA, ITEM 4 MODELO, ITEM 6 PAIS DE ORIGEN											
27	1005963	CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8"	M	3,000	3,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO MARCA	10	10	NO CUMPLE	EL MATERIAL PRESENTADO NO ES ACERO GALVANIZADO, NO LLENO LOS ITEM 1 EMPRESA PROVEEDORA, ITEM 2 FABRICANTE, ITEM 3 MARCA Y ITEM 4 PAIS DE ORIGEN											
28	1012791	CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100%	M	1,100	1,100	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO MARCA	10	10	NO CUMPLE	ITEM 3 NO POSEE MARCA FÍSICAMENTE Y NO LLENO LOS ITEM 1 EMPRESA PROVEEDORA, ITEM 2 FABRICANTE, ITEM 3 MARCA, ITEM 5 PAIS DE ORIGEN, ITEM 6 TIPO.											
29	1006020	CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0	M	60,000	60,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO MARCA	10	10	NO CUMPLE	NO LLENO LOS ITEMS 1 EMPRESA PROVEEDORA, ITEM 2 FABRICANTE, ITEM 3 MARCA, ITEM 5 PAIS DE ORIGEN, DICHA MUESTRA NO CUMPLE CON EL NUMERO DE HILOS EN LAS FASES (TIENE 7) Y TANTO EL AREA DE LAS FASES COMO LA DEL NEUTRO ES INFERIOR A LA EXIGIDA EN LA FICHA TECNICA.											
36	1005403	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M	UND	100	100	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO MARCA	10	10	NO CUMPLE	NO LLENO LOS ITEM 1 EMPRESA PROVEEDORA, ITEM 2 MARCA, ITEM 3 FABRICANTE, ITEM 4 MODELO, ITEM 5 PAIS DE PROCEDENCIA Y ITEM 7 FABRICA HOMOLOGADA POR EDENORTE											
38	1005406	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M	UND	198		SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO MARCA	10		NO CUMPLE	NO LLENO LOS ITEM 1 EMPRESA PROVEEDORA, ITEM 2 MARCA, ITEM 3 FABRICANTE, ITEM 4 MODELO, ITEM 5 PAIS DE PROCEDENCIA Y ITEM 7 FABRICA HOMOLOGADA POR EDENORTE, NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA NO OFRECIERON CANTIDAD, MATERIAL NO OFERTADO.											
39	1005407	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 14M	UND	80	80	SI	NO	NO	NO	SI	SI	N/A	10	10	NO CUMPLE	ESTE MATERIAL NO PRESENTO FICHA TECNICA.											
42	1007085	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS	UND	100	100	SI	SI	SI	SI	SI	SI	HIVOLT	10	10	NO CUMPLE	NO LLENO LOS ITEM 1 EMPRESA PROVEEDORA, ITEM 2 FABRICANTE, ITEM 3 MARCA, ITEM 4 MODELO, ITEM 5 PAIS DE ORIGEN, ITEM 11.1 MATERIAL BASE, ITEM 11.2 MATERIAL DEL TUBO PORTA FUSIBLE											
43	1007318	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS	UND	100	100	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ABB	10	10	NO CUMPLE	NO LLENO LOS ITEM 1 EMPRESA PROVEEDORA, ITEM 2 FABRICANTE, ITEM 3 MARCA, ITEM 4 MODELO, ITEM 5 PAIS DE ORIGEN, ITEM 11.1 MATERIAL BASE, ITEM 11.3 MATERIAL DEL TUBO PORTA FUSIBLE											

CONCRETO PRETENSADO														UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD OFERTADA	REQUERIMIENTO DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN DE MUESTRA	REQUERIMIENTO DE CATALOGO	PRESENTACIÓN DE CATALOGO	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
36	1005403	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M	UND	100	100	SI	SI	NO	NO	SI	SI	CONCRETO PRETENSADO, S.R.L.	10	10	INMEDIATA	CUMPLE											
37	1005405	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M	UND	150	150	SI	SI	NO	NO	SI	SI	CONCRETO PRETENSADO, S.R.L.	10	10	INMEDIATA	CUMPLE											
38	1005406	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M	UND	198	198	SI	SI	NO	NO	SI	SI	CONCRETO PRETENSADO, S.R.L.	10	10	INMEDIATA	CUMPLE											
39	1005407	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 14M	UND	80	80	SI	SI	NO	NO	SI	SI	CONCRETO PRETENSADO, S.R.L.	10	10	INMEDIATA	CUMPLE											

NAFTEX INTERNACIONAL														UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD OFERTADA	REQUERIMIENTO DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN DE MUESTRA	REQUERIMIENTO DE CATALOGO	PRESENTACIÓN DE CATALOGO	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
3	1006398	CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO	UND	500	500	SI	SI	SI	SI	SI	SI	CONIMEL	10	10	CUMPLE												
4	1006424	CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG	UND	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	CONIMEL	10	10	CUMPLE												
5	1006428	CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 4/0AWG	UND	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	CONIMEL	10	10	CUMPLE												
6	1006429	CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 477MCM	UND	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	CONIMEL	10	10	CUMPLE												
7	1006430	CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/0 - 2/0) AWG	UND	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	CONIMEL	10	10	CUMPLE												
8	1006432	CONECTOR CUÑA PRESION CON ESTRIBO 4/0AWG	UND	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	CONIMEL	10	10	CUMPLE												
9	1006433	CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (465.4-477) MCM	UND	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	CONIMEL	10	10	CUMPLE												
22	1007311	CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG - # 2	UND	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	CONIMEL	10	10	CUMPLE												

BELLON														UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD OFERTADA	REQUERIMIENTO DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN DE MUESTRA	REQUERIMIENTO DE CATALOGO	PRESENTACIÓN DE CATALOGO	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
27	1005963	CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8"	M	3,000	3,000	SI	SI	SI	SI	SI	NO	YIFANG	10	10	NO CUMPLE	NO LLENO EL ITEM 1 EMPRESA PROVEEDORA, NO PRESENTO CATALOGO											
29	1006020	CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0	M	60,000	60,000	SI	SI	SI	SI	SI	NO	YIFANG	10	10	NO CUMPLE	NO LLENO EL ITEM 1 EMPRESA PROVEEDORA, LA MARCA OFRECIDA ES YIFANG EN LA FICHA TECNICA Y EN LA MUESTRA ES POWER CABLE, NO PRESENTO CATALOGO, LA SECCION DEL LA FASE ES INFERIOR AL MINIMO REQUERIDO.											

MATERIA ELÉCTRICOS															
Nº	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material
1	1006351	CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM	UND	5,000	3,636	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INTELLI	10	INMEDIATA	CUMPLE
4	1006424	CONECTOR CUÑA PRESION 4/DAWG - 4/DAWG	UND	1,000	794	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INTELLI	10	INMEDIATA	NO CUMPLE NO LLENO EL ITEM 9.6 CARTUCHO PARA INSTALACION
5	1006428	CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 4/DAWG	UND	1,000	250	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INTELLI	10	INMEDIATA	NO CUMPLE NO LLENO EL ITEM 9.6 CARTUCHO PARA INSTALACION
6	1006429	CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 477MCM	UND	1,000	250	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INTELLI	10	INMEDIATA	NO CUMPLE NO LLENO EL ITEM 9.8 CARTUCHO PARA INSTALACION
7	1006430	CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/0 - 2/0) AWG	UND	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INTELLI	10	INMEDIATA	NO CUMPLE NO LLENO EL ITEM 9.8 CARTUCHO PARA INSTALACION
8	1006432	CONECTOR CUÑA PRESION CON ESTRIBO 4/DAWG	UND	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INTELLI	10	INMEDIATA	NO CUMPLE NO LLENO EL ITEM 11.1 CARTUCHO PARA INSTALACION
10	1006622	FUSIBLE EXPULSION 40 A TIPO K	UND	1,000	50	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSE	10	INMEDIATA	CUMPLE
12	1006647	FUSIBLE EXPULSION 140 A TIPO K	UND	1,000	600	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSE	10	INMEDIATA	CUMPLE
15	1006651	FUSIBLE EXPULSION TIPO K 25AMPS	UND	500	86	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSE	10	INMEDIATA	CUMPLE
17	1006658	FUSIBLE EXPULSION TIPO K 50AMPS	UND	1,000	63	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSE	10	INMEDIATA	CUMPLE
18	1006661	FUSIBLE EXPULSION 65 A TIPO K	UND	1,000	400	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSE	10	INMEDIATA	CUMPLE
19	1006664	FUSIBLE EXPULSION 14.0 A TIPO D	UND	1,000		SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSE	10	NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA	NO CUMPLE LOS VALORES DE LOS ITEMS 9.1 Y 9.2 SOBREPASAN A LOS ASIGNADOS EN LA FICHA TECNICA, NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA
26	1004132	CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 3 HI	M	3,400	3,400	SI	SI	SI	SI	SI	SI	INTELLI	10	INMEDIATA	CUMPLE
27	1005963	CABLE ACERO GALVANIZADO #9/RETENIDA 3/8"	M	3,000	3,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	KNIGHT	10	INMEDIATA	CUMPLE
31	1006645	FUSIBLE EXPULSION 10.4 A TIPO D	UND	200	160	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSE	10	INMEDIATA	CUMPLE
33	1006654	FUSIBLE EXPULSION 3.5 A TIPO D	UND	200	200	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSE	10	INMEDIATA	CUMPLE
34	1006659	FUSIBLE EXPULSION 5.2 A TIPO D	UND	200	80	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSE	10	INMEDIATA	CUMPLE
35	1006662	FUSIBLE EXPULSION 7 A TIPO D	UND	200	200	SI	SI	NO	NO	SI	SI	LUHFSE	10	INMEDIATA	CUMPLE
31	1006407	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 14M	UND	80	50	SI	NO	NO	NO	SI	NO	N/A	10	INMEDIATA	NO CUMPLE NO PRESENTO FICHA TECNICA, NI CATALOGO
40	1006938	SOPORTE TIPO L AC GALV X"	UND	50	50	SI	SI	NO	NO	SI	SI	ROMAGNOLE	10	INMEDIATA	CUMPLE

ELECTRIC POWER COMMERCIAL															
Nº	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material
36	1005403	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M	UND	100	100	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INGENIERIA Y PRETENSADOS	10	10	NO CUMPLE NO LLENO EL ITEM 3 FABRICANTE, NO LLENO EL ITEM 7 FABRICA HOMOLOGADA POR EDENORTE
37	1005405	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M	UND	150	150	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INGENIERIA Y PRETENSADOS	10	10	NO CUMPLE NO LLENO EL ITEM 3 FABRICANTE, NO LLENO EL ITEM 7 FABRICA HOMOLOGADA POR EDENORTE
38	1005406	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M	UND	198	198	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INGENIERIA Y PRETENSADOS	10	10	NO CUMPLE NO LLENO EL ITEM 3 FABRICANTE, NO LLENO EL ITEM 7 FABRICA HOMOLOGADA POR EDENORTE
39	1005407	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 14M	UND	80	80	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INGENIERIA Y PRETENSADOS	10	10	NO CUMPLE NO LLENO EL ITEM 3 FABRICANTE, NO LLENO EL ITEM 7 FABRICA HOMOLOGADA POR EDENORTE

SERVICIOS MULTIPLES 4KVM															
Nº	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material
36	1005403	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M	UND	100	100	SI	SI	NO	NO	SI	NO	INGENIERIA Y PRETENSADOS	10	10	NO CUMPLE NO LLENO EL ITEM 4 MODELO Y NO PRESENTO CATALOGO.
37	1005405	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M	UND	150	150	SI	SI	NO	NO	SI	NO	INGENIERIA Y PRETENSADOS	10	10	NO CUMPLE NO LLENO EL ITEM 4 MODELO, NO LLENO ITEM 13.1 DIAMETRO DE TUBO Y NO PRESENTO CATALOGO.
38	1005406	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M	UND	198	198	SI	SI	NO	NO	SI	NO	INGENIERIA Y PRETENSADOS	10	10	NO CUMPLE NO LLENO EL ITEM 2 MARCA Y NO PRESENTO CATALOGO.
39	1005407	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 14M	UND	80	80	SI	SI	NO	NO	SI	NO	INGENIERIA Y PRETENSADOS	10	10	NO CUMPLE NO LLENO EL ITEM 4 MODELO Y NO PRESENTO CATALOGO.

DISTRIBUIDORA PRIMMA															
Nº	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material
1	1006351	CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM	UND	5,000		SI	SI	NO	NO	SI	SI	INTELLI	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE ESTE SUPLIJOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
3	1006398	CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO	UND	500		SI	SI	SI	NO	SI	NO	INTELLI	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE NO PRESENTO MUESTRA DEL MATERIAL Y EL CATALOGO NO COINCIDE CON LA FICHA TECNICA, ESTE SUPLIJOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
4	1006424	CONECTOR CUÑA PRESION 4/DAWG - 4/DAWG	UND	1,000		SI	SI	NO	NO	SI	SI	CONIMEL	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE ESTE SUPLIJOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
5	1006428	CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 4/DAWG	UND	1,000		SI	SI	NO	NO	SI	SI	CONIMEL	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE ESTE SUPLIJOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
6	1006429	CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 477MCM	UND	1,000		SI	SI	NO	NO	SI	SI	CONIMEL	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE ESTE SUPLIJOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
7	1006430	CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/0 - 2/0) AWG	UND	500		SI	SI	NO	NO	SI	SI	CONIMEL	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE ESTE SUPLIJOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
8	1006432	CONECTOR CUÑA PRESION CON ESTRIBO 4/DAWG	UND	500		SI	SI	NO	NO	SI	SI	CONIMEL	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE ESTE SUPLIJOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
9	1006433	CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (465.4-477) MCM	UND	500		SI	SI	NO	NO	SI	SI	CONIMEL	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE ESTE SUPLIJOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
10	1006622	FUSIBLE EXPULSION 40 A TIPO K	UND	1,000		SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSE	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE ESTE SUPLIJOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
11	1006644	FUSIBLE EXPULSION 1.4 A TIPO D	UND	500		SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSE	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE ESTE SUPLIJOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
12	1006647	FUSIBLE EXPULSION 140 A TIPO K	UND	1,000		SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSE	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE ESTE SUPLIJOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
13	1006649	FUSIBLE EXPULSION 200 A TIPO K	UND	700		SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSE	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE ESTE SUPLIJOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.

14	1006650	FUSIBLE EXPULSIÓN 21.A TIPO D	UND	1,000		SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUNFSE	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
15	1006651	FUSIBLE EXPULSION TIPO K 25AMPS	UND	500		SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUNFSE	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
16	1006653	FUSIBLE DE EXPULSION 32.0 A TIPO D	UND	500		SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUNFSE	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	LA FICHA PRESENTADA NO CORRESPONDE A LA SUBIDA A LA PAGUINA, EL ITEM 6.1 Y 6.2 SOBREPASAN LOS VALORES SOLICITADOS. ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
17	1006658	FUSIBLE EXPULSION TIPO K 50AMPS	UND	1,000		SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUNFSE	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
18	1006661	FUSIBLE EXPULSIÓN 65 A TIPO K	UND	1,000		SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUNFSE	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
19	1006664	FUSIBLE EXPULSIÓN 14.0 A TIPO D	UND	1,000		SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUNFSE	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
21	1007084	TUBO PORTA FUS EXPUL 15 KV 20DAMP	UND	400		SI	SI	SI	NO	SI	SI	IUSA	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA DEL MATERIAL Y EL CATALOGO NO COINCIDE CON LA FICHA TECNICA, ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
22	1007311	CONECTOR CUÑA PRESION 3/0 AWG - # 2	UND	1,000		SI	SI	NO	NO	SI	SI	CONMEL	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
28	1012791	CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100%	M	1,100		SI	SI	SI	SI	SI	SI	LS CABLE	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	NO LLENO DEBIDAMENTE LOS ITEMS 8.3, 8.4, 9.1, 9.3, 10.2 Y 11.1 Y ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
29	1006020	CONDUCTOR TRIPLEX 3/0 AWG - N2/0	M	60,000		SI	SI	SI	SI	SI	SI	ALDOCA	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	UNA DE LAS FASES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DETERIORO Y FASE NO IDENTIFICADA, ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
30	1006573	EMPALME SECO 15 KV PARA CABLE #2AWG	UND	50		SI	SI	NO	NO	SI	SI	3M	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
31	1006645	FUSIBLE EXPULSIÓN 10.4 A TIPO D	UND	200		SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUNFSE	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
32	1007592	FUSIBLE EXPULSIÓN 2.1 A TIPO D	UND	100		SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUNFSE	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
33	1006654	FUSIBLE EXPULSIÓN 3.5 A TIPO D	UND	200		SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUNFSE	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
34	1006659	FUSIBLE EXPULSIÓN 5.2 A TIPO D	UND	200		SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUNFSE	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
35	1006642	FUSIBLE EXPULSION 7 A TIPO D	UND	200		SI	SI	NO	NO	SI	SI	LUNFSE	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
36	1005403	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10,5M	UND	100		SI	SI	NO	NO	SI	SI	PRETENZA	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
37	1005405	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10,5M	UND	150		SI	SI	NO	NO	SI	SI	PRETENZA	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
38	1005406	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M	UND	198		SI	SI	NO	NO	SI	SI	PRETENZA	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
39	1005407	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 14M	UND	80		SI	SI	NO	NO	SI	SI	PRETENZA	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.
41	1007674	TERMIN ACCODADO ENCHUF 15 KV #2AWG 20A	UND	50		SI	SI	NO	NO	SI	SI	HUBBELL	10	NO PRESENTADO	NO CUMPLE	ESTE SUPLIDOR NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES, MATERIAL NO OFERTADO.

3. En fecha veintiuno (21) del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), la Gerencia de Contratos Regulación y Opinión, emitió el primer Informe de Evaluación de Credenciales, indicando que los oferentes: **BELLÓN, S.A.S., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., DISTRIBUIDORA PRISMA, S.R.L., ELPOCOM ELECTRIC POWER COMERCIAL, S.R.L., GREEN CABLES AND SYSTEMS, S.R.L., LERMONT ENGINEERING GROUP, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., PLANETA ELÉCTRICO, S.R.L., PUNTO MARKET, S.R.L., RZ ENERGY, S.R.L., SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L., Y SERVICIOS MULTIPLES 4KML, S.R.L.,** presentaron deficiencias en las credenciales requeridas en el pliego de condiciones, las cuales no constituyen motivos para la descalificación de las ofertas, mientras que los oferentes: **DUTECH DOMINICANA, S.R.L., C.M.V.G ELECTRIC IMPORT, S.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L., MATERI ELECTRICOS, E.I.R.L., SARITA & ASOCIADOS, S.R.L., CONCRETO PRETENSADO, S.R.L., Y MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L.,** presentaron todas las credenciales conforme fueron requeridas en el pliego de condiciones.
4. En fecha veintidós (22) del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), se les solicitó la subsanación de credenciales a los oferentes: **BELLÓN, S.A.S., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., DISTRIBUIDORA PRISMA, S.R.L., ELPOCOM ELECTRIC POWER COMERCIAL, S.R.L., GREEN CABLES AND SYSTEMS, S.R.L., LERMONT ENGINEERING GROUP, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., PLANETA ELÉCTRICO, S.R.L., PUNTO MARKET, S.R.L., RZ ENERGY, S.R.L., SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L., Y SERVICIOS MULTIPLES 4KML, S.R.L.**
5. En fecha cuatro (04) del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021), la Gerencia de Contratos Regulación y Opinión, emitió el segundo Informe de Evaluación de Credenciales, indicando que los oferentes: **GREEN CABLES AND SYSTEMS, S.R.L., ELPOCOM ELECTRIC**

POWER COMERCIAL, S.R.L., DISTRIBUIDORA PRISMA, S.R.L., Y SERVICIOS MULTIPLES 4KML, S.R.L., volvieron a presentar deficiencias en los requerimientos de credenciales conforme fue requerido en la solicitud de subsanación, mientras que los oferentes: LERMONT ENGINEERING GROUP, S.R.L., RZ ENERGY, S.R.L., PUNTO MARKET, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L., presentaron todas las credenciales conforme fueron requeridas y los oferentes: BELLÓN, S.A.S., Y PLANETA ELÉCTRICO, S.R.L., no subsanaron las credenciales requeridas dentro del plazo otorgado, lo cual constituye motivos para la descalificación de las ofertas.

6. Por lo visto en los numerales 1, 2 y 4 de este documento, los oferentes: BELLÓN, S.A.S., PLANETA ELÉCTRICO, S.R.L., GREEN CABLES AND SYSTEMS, S.R.L., ELPOCOM ELECTRIC POWER COMERCIAL, S.R.L., LERMONT ENGINEERING GROUP, S.R.L., C.M.V.G ELECTRIC IMPORT, S.R.L., DISTRIBUIDORA PRISMA, S.R.L., Y SERVICIOS MULTIPLES 4KML, S.R.L., quedaron descalificados del presente proceso.

BASÁNDOSE EN LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDENORTE EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES RESUELVE:

PRIMERO: Habilitar para la apertura de las ofertas económicas a los oferentes: MATERI ELECTRICOS, E.I.R.L., SARITA & ASOCIADOS, S.R.L., ELECTRICOS PROFESIONALES, ELECPROF, S.R.L., CONCRETO PRETENSADO, S.R.L., DUTECH DOMINICANA, S.R.L., MONTAN & ASOCIADOS, S.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., PUNTO MARKET, S.R.L., RZ ENERGY, S.R.L., Y SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L.

SEGUNDO: ORDENAR a la Gerencia de Compras proceder a la notificación a todos los oferentes del presente proceso los resultados de la Evaluación técnicas y de Credenciales.

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, a los once (11) días mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021).

Aprobado por:
Comité Compras Edenorte:



Ing. Felipe José Rodríguez Tatis
Representante

Andrés Corsinio Cueto Rosario
Gerente General

Deysi Beata Estévez Cruz
Directora de Finanzas

Domingo Antonio Guzmán
Director de Servicios Jurídicos

Gustavo Adolfo Martínez
Director de Planificación

Albert Joel Padilla Rosario
Resp. Ofic. Libre Acceso Información Pública

Debajo de esta línea no hay nada escrito

