



Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.

11 de octubre del 2021

Señores

MATERI ELECTRICOS, E.I.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de excepción por urgencia correspondiente a la **EDENORTE-MAE-PEUR-2021-0002** para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA TEMPORADA CICLÓNICA PARA EDENORTE, SEGUNDA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta cumplió satisfactoriamente con los requerimientos de credenciales y en las especificaciones técnicas para algunos de los ítems ofertados conforme se visualiza a continuación:

MATERI ELECTRICOS																
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD OFERTADA	PRESENCIA DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (SI/NO)	PRESENCIA DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (SI/NO)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENCIA DE MUESTRA	PRESENCIA DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (SI/NO)	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENCIA DE TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	EBL/IBL	OBSERVACIÓN	
1	1006351	CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM	UND	5,000	3,636	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INTELLI	10	INMEDIATA	CUMPLE	
4	1006424	CONECTOR CUÑA PRESION 4/DAWG - 4/DAWG	UND	1,000	794	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INTELLI	10	INMEDIATA	NO CUMPLE	NO LLENO EL ITEM 9.6 CARTUCHO PARA INSTALACION
5	1006428	CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 4/DAWG	UND	1,000	250	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INTELLI	10	INMEDIATA	NO CUMPLE	NO LLENO EL ITEM 9.6 CARTUCHO PARA INSTALACION
6	1006429	CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 477MCM	UND	1,000	250	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INTELLI	10	INMEDIATA	NO CUMPLE	NO LLENO EL ITEM 9.8 CARTUCHO PARA INSTALACION
7	1006430	CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/0 - 2/0) AWG	UND	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INTELLI	10	INMEDIATA	NO CUMPLE	NO LLENO EL ITEM 9.8 CARTUCHO PARA INSTALACION
8	1006432	CONECTOR CUÑA PRESION CON ESTRIBO 4/DAWG	UND	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	INTELLI	10	INMEDIATA	NO CUMPLE	NO LLENO EL ITEM 11.1 CARTUCHO PARA INSTALACION
10	1006622	FUSIBLE EXPULSIÓN 40 A TIPO K	UND	1,000	50	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSEER	10	INMEDIATA	CUMPLE	
12	1006647	FUSIBLE EXPULSIÓN 140 A TIPO K	UND	1,000	600	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSEER	10	INMEDIATA	CUMPLE	
15	1006651	FUSIBLE EXPULSION TIPO K 25AMPS	UND	500	86	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSEER	10	INMEDIATA	CUMPLE	
17	1006658	FUSIBLE EXPULSION TIPO K 50AMPS	UND	1,000	63	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSEER	10	INMEDIATA	CUMPLE	
18	1006661	FUSIBLE EXPULSIÓN 65 A TIPO K	UND	1,000	400	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSEER	10	INMEDIATA	CUMPLE	
19	1006664	FUSIBLE EXPULSIÓN 14.0 A TIPO D	UND	1,000		SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSEER	10	NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA	NO CUMPLE	LOS VALORES DE LOS ÍTEM 9.1 Y 9.2 SOBREPASAN A LOS ASIGNADOS EN LA FICHA TECNICA, NO PRESENTO TIEMPO DE ENTREGA
26	1004132	CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI	M	3,400	3,400	SI	SI	SI	SI	SI	SI	INTELLI	10	INMEDIATA	CUMPLE	
27	1005963	CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8"	M	3,000	3,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	KNIGHT	10	INMEDIATA	CUMPLE	
31	1006645	FUSIBLE EXPULSIÓN 10.4 A TIPO D	UND	200	160	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSEER	10	INMEDIATA	CUMPLE	
33	1006654	FUSIBLE EXPULSIÓN 3.5 A TIPO D	UND	200	200	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSEER	10	INMEDIATA	CUMPLE	
34	1006659	FUSIBLE EXPULSIÓN 5.2 A TIPO D	UND	200	80	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSEER	10	INMEDIATA	CUMPLE	
35	1006662	FUSIBLE EXPULSIÓN 7 A TIPO D	UND	200	200	SI	SI	NO	NO	SI	SI	LUHFSEER	10	INMEDIATA	CUMPLE	
39	1005407	POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 14M	UND	80	50	SI	NO	NO	NO	SI	NO	N/A	10	INMEDIATA	NO CUMPLE	NO PRESENTO FICHA TECNICA, NI CATALOGO
40	1006938	SOPORTE TIPO L AC GALV X"	UND	50	50	SI	SI	NO	NO	SI	SI	ROMAGNOLE	10	INMEDIATA	CUMPLE	

MATERI ELECTRICOS												
ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
2	1014350	HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2"	9,500	10	1,700	10	PRESENTADO	PRESENTADO	NO	STAVOL	CUMPLE	EL OFERENTE CUMPLE PARA ENTREGAR 1,700 UNIDADES EN EL TIEMPO REQUERIDO.

En virtud de lo anterior, les notificamos que se dará lectura a las ofertas económicas (Sobre B) de los oferentes que quedaron habilitados en el proceso de evaluación técnica, que será realizado el día **miércoles trece (13) del mes de octubre del 2021 a las 10:00 a.m.**, en el salón de reuniones del Edificio Administrativo de Edenorte Dominicana, S.A.

Saluda atentamente a ustedes,


CORNELIO GONZÁLEZ DEVORA
GERENTE DE COMPRAS

