



Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.

11 de octubre del 2021

Señores

SALCO ELECTRIC COMPANY, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de excepción por urgencia correspondiente a la **EDENORTE-MAE-PEUR-2021-0002** para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA TEMPORADA CICLÓNICA PARA EDENORTE, SEGUNDA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta cumplió satisfactoriamente con los requerimientos de credenciales, y en las especificaciones técnicas para algunos de los ítems ofertados conforme se visualiza a continuación:

SALCO ELECTRIC COMPANY																
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD OFERTADA	REQUERIMIENTO DE TIPO DE UNIDAD (MANEJADO POR TÉCNICA)	PRESENTACIÓN DE BATERÍA MANEJADA POR TÉCNICA	REQUERIMIENTO DE MARCA	PRESENCIA DE MUESTRA	REQUERIMIENTO DE CALIBRE	PRESENTACIÓN DE CATÁLOGO	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIZADOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OPERACIONAL (DÍAS CALENDARIZADOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1006351	CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM	UND	5,000	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	AMP	10	INMEDIATA	CUMPLE	NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA
					4,500									56 DIAS	NO CUMPLE	
3	1006398	CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO	UND	500	500	SI	SI	SI	SI	SI	SI	TE CONNECTIVITY	10	INMEDIATA	CUMPLE	
4	1006424	CONECTOR CUÑA PRESION 4/0AWG - 4/0AWG	UND	1,000	426	SI	SI	NO	NO	SI	SI	AMP	10	INMEDIATA	CUMPLE	NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA
					574									56 DIAS	NO CUMPLE	
					141											
5	1006428	CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 4/0AWG	UND	1,000	859	SI	SI	NO	NO	SI	SI	AMP	10	INMEDIATA	CUMPLE	NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA
					77									56 DIAS	NO CUMPLE	
6	1006429	CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 477MCM	UND	1,000	923	SI	SI	NO	NO	SI	SI	AMP	10	INMEDIATA	CUMPLE	NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA
					63									56 DIAS	NO CUMPLE	
7	1006430	CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/0 - 2/0) AWG	UND	500	437	SI	SI	NO	NO	SI	SI	AMP	10	INMEDIATA	CUMPLE	NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA
					139									56 DIAS	NO CUMPLE	
9	1006433	CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (465.4-477) MCM	UND	500	361	SI	SI	NO	NO	SI	SI	TE CONNECTIVITY	10	INMEDIATA	CUMPLE	NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA
					251									56 DIAS	NO CUMPLE	
10	1006622	FUSIBLE EXPULSIÓN 40 A TIPO K	UND	1,000	749	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSER	10	INMEDIATA	CUMPLE	NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA
					28									56 DIAS	NO CUMPLE	
12	1006647	FUSIBLE EXPULSIÓN 140 A TIPO K	UND	1,000	972	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSER	10	INMEDIATA	NO CUMPLE	EL FUSIBLE PRESENTADO ESTABA QUEMADO, NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA
					48									56 DIAS	NO CUMPLE	
13	1006649	FUSIBLE EXPULSIÓN 200 A TIPO K	UND	700	652	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSER	10	INMEDIATA	CUMPLE	NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA
					238									56 DIAS	NO CUMPLE	
14	1006650	FUSIBLE EXPULSIÓN 21 A TIPO D	UND	1,000	762	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSER	10	INMEDIATA	CUMPLE	NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA
					3									56 DIAS	NO CUMPLE	
15	1006651	FUSIBLE EXPULSION TIPO K 25AMPS	UND	500	497	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSER	10	INMEDIATA	NO CUMPLE	EL FUSIBLE PRESENTADO ESTABA QUEMADO, NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA
					49									56 DIAS	NO CUMPLE	
16	1006653	FUSIBLE DE EXPULSIÓN 32.0 A TIPO D	UND	500	451	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSER	10	INMEDIATA	CUMPLE	EL FUSIBLE EXCEDE EL TIEMPO MAXIMO DE PRUEBA Y NO ACCIONA, NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA
					157									56 DIAS	NO CUMPLE	
17	1006658	FUSIBLE EXPULSION TIPO K 50AMPS	UND	1,000	843	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSER	10	INMEDIATA	CUMPLE	NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA
					329									56 DIAS	NO CUMPLE	
18	1006661	FUSIBLE EXPULSIÓN 65 A TIPO K	UND	1,000	671	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSER	10	INMEDIATA	NO CUMPLE	EL FUSIBLE PRESENTADO ESTABA QUEMADO, NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA.
					356									56 DIAS	NO CUMPLE	
19	1006664	FUSIBLE EXPULSIÓN 14.0 A TIPO D	UND	1,000	644	SI	SI	SI	NO	SI	SI	N/A	10	INMEDIATA	NO CUMPLE	NO SE ENTREGO MUESTRA DE ESTE MATERIAL, NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA.
					279									56 DIAS	NO CUMPLE	
22	1007311	CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG - # 2	UND	1,000	721	SI	SI	NO	NO	SI	SI	AMPACT	10	INMEDIATA	CUMPLE	NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA
					3									56 DIAS	NO CUMPLE	
30	1006573	EMPALME SECO 15 KV PARA CABLE #2AWG	UND	50	50	SI	SI	NO	NO	SI	SI	TE CONNECTIVITY	10	INMEDIATA	CUMPLE	
31	1006645	FUSIBLE EXPULSIÓN 10.4 A TIPO D	UND	200	132	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSER	10	INMEDIATA	NO CUMPLE	EL FUSIBLE PRESENTADO ESTABA QUEMADO, NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA
					68									56 DIAS	NO CUMPLE	
32	1007592	FUSIBLE EXPULSIÓN 2.1 A TIPO D	UND	100	100	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSER	10	INMEDIATA	NO CUMPLE	EL FUSIBLE PRESENTADO ESTABA QUEMADO, NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA
33	1006654	FUSIBLE EXPULSIÓN 3.5 A TIPO D	UND	200	147	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSER	10	INMEDIATA	NO CUMPLE	EL FUSIBLE PRESENTADO ESTABA QUEMADO, NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA
					53									56 DIAS	NO CUMPLE	
34	1006659	FUSIBLE EXPULSIÓN 5.2 A TIPO D	UND	200	62	SI	SI	SI	SI	SI	SI	LUHFSER	10	INMEDIATA	NO CUMPLE	EL FUSIBLE PRESENTADO ESTABA QUEMADO, NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA
					138									56 DIAS	NO CUMPLE	
35	1006662	FUSIBLE EXPULSIÓN 7 A TIPO D	UND	200	200	SI	SI	NO	NO	SI	SI	LUHFSER	10	INMEDIATA	NO CUMPLE	NO LLENO EL ÍTEM 9.1 INTENSIDAD ASIGNADA Y 9.2 INTENSIDAD MÁXIMA DE CORTE, NO CUMPLEN PORQUE EXCEDE EL TIEMPO DE ENTREGA
41	1007674	TERMIN ACODADO ENCHUF 15 KV #2AWG 200A	UND	50	50	SI	SI	NO	NO	SI	SI	TE CONNECTIVITY	10	INMEDIATA	CUMPLE	

SALCO ELECTRIC												
ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DIAS CALENDARIOS)	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DIAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
2	1014350	HEBILLA P/FLEJE 10MM 1/2"	9,500	10	1,299	INMEDIATO	PRESENTADO	PRESENTADO	NO	RAYCHEM	CUMPLE	EL OFERENTE CUMPLE CON EL TIEMPO DE ENTREGA PARA ENTREGAR 1,299 UNIDADES.
					8,201	49 - 56					NO CUMPLE	EL OFERENTE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE ENTREGA PARA ENTREGAR 8,201 UNIDADES.

En virtud de lo anterior, les notificamos que se dará lectura a las ofertas económicas (Sobre B) de los oferentes que quedaron habilitados en el proceso de evaluación técnica, que será realizado el día **miércoles trece (13) del mes de octubre del 2021 a las 10:00 a.m.**, en el salón de reuniones del Edificio Administrativo de Edenorte Dominicana, S.A.

Saluda atentamente a ustedes,


CORNELIO GONZÁLEZ DEVORA
GERENTE DE COMPRAS

