

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.  
11 de octubre del 2021

Señores  
**GREEN CABLES AND SYSTEMS, S.R.L.**  
Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de excepción por urgencia correspondiente a la **EDENORTE-MAE-PEUR-2021-0002** para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA TEMPORADA CICLÓNICA PARA EDENORTE, SEGUNDA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta no cumplió con los requerimientos de credenciales, las cuales se solicitaron subsanar, sin embargo, la documentación presentada para dichas subsanaciones, volvieron a presentar deficiencias y no cumplieron técnicamente con algunos de los requerimientos técnicos requeridos, conforme se visualiza en tabla debajo:

GREEN CABLE AND SYSTEM																
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD OFERTADA	REQUERIMIENTO DE FECHA DE DATOS GARANTIZADOS (FECHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FECHA DE DATOS GARANTIZADOS (FECHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN MUESTRA	REQUERIMIENTO DE CATALOGO	PRESENTACIÓN CATALOGO	MARKA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	ADJUDICADO	COMPARACIÓN
3	1006398	CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO	UND	500	500	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SMITHTRUMP	10	10	NO CUMPLE	EL MATERIAL NO POSEE LA GRASA INNIVIDORA.
4	1006424	CONECTOR CUÑA PRESION 4/DAWG - 4/DAWG	UND	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SMITHTRUMP	10	10	CUMPLE	
5	1006428	CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 4/DAWG	UND	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SMITHTRUMP	10	60	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO.
6	1006429	CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM - 477MCM	UND	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SMITHTRUMP	10	60	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO.
10	1006622	FUSIBLE EXPULSIÓN 40 A TIPO K	UND	1,000	1,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SMITHTRUMP	10	10	NO CUMPLE	EL FUSIBLE PRESENTADO ESTABA QUEMADO.
12	1006647	FUSIBLE EXPULSIÓN 140 A TIPO K	UND	1,000	1,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SMITHTRUMP	10	10	NO CUMPLE	EL FUSIBLE PRESENTADO ESTABA QUEMADO.
13	1006649	FUSIBLE EXPULSIÓN 200 A TIPO K	UND	700	700	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SMITHTRUMP	10	10	NO CUMPLE	EL FUSIBLE PRESENTADO ESTABA QUEMADO.
14	1006650	FUSIBLE EXPULSIÓN 21 A TIPO D	UND	1,000	1,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SMITHTRUMP	10	10	NO CUMPLE	ITEM 9.1 Y 9.2 INDICAN QUE EL AMPERAJE REQUERIDO DEBE SER 21A, EL FUSIBLE PRESENTADO ESTABA QUEMADO.
17	1006658	FUSIBLE EXPULSION TIPO K 50AMPS	UND	1,000	1,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SMITHTRUMP	10	10	NO CUMPLE	EL FUSIBLE PRESENTADO ESTABA QUEMADO.
18	1006661	FUSIBLE EXPULSIÓN 65 A TIPO K	UND	1,000	1,000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SMITHTRUMP	10	10	NO CUMPLE	EL FUSIBLE PRESENTADO ESTABA QUEMADO.
21	1007084	TUBO PORTA FUS EXPUL 15 KV 200AMP	UND	400	400	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ABB	10	10	NO CUMPLE	ESTE MATERIAL APRARENTA SER USADO, LA MARCA NO ESTA IMPRESA EN EL MATERIAL EN ALTO NI BAJO RELIEVE.

En virtud de lo anterior y como lo establece el artículo 33 del Reglamento 543-12, sólo se procederá a la apertura de las ofertas económicas de los oferentes que hayan quedado habilitados en el proceso de evaluación técnica.

Saluda atentamente a ustedes,

  
**CORNELIO GONZÁLEZ DEVORA**  
**GERENTE DE COMPRAS**

