



EDENORTE DOMINICANA, S.A.
DEPARTAMENTO DE TI
TÉRMINOS DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
Mantenimiento UPS del CPD

Unidad: SG

**DURACIÓN
CONTRATO:** N/A

Fecha: 2/12/2021

Código: 3001212

OBJETIVO	Dar mantenimiento a los UPS del Centro de Procesamiento de Datos (CPD)	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	Mantenimiento a los UPS del CPD
ALCANCE	Realizar el mantenimiento preventivo a los 2 UPS de 40 Kva y 1 UPS 20 Kva del CPD	REQUERIMIENTOS ADICIONALES:	N/A
DURACIÓN DE CONTRATO:	N/A (Servicio puntual)	TIEMPO EJECUCIÓN:	Servicio Puntual

1) **CRITERIOS DE EVALUACIÓN:** Empresa especializada y con experiencia en UPS.

2) **ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO:** Dar mantenimiento a los UPS del CPD, incluyendo:

- a. Mantenimiento a 2 UPS de 40 Kva
- b. Mantenimiento a 1 UPS de 20 Kva
- c. Cambio de Filtro de Aire a uno de los UPS de 40 Kva

3) **UPS CUBIERTOS POR ESTE MANTENIMIENTO PUNTUAL:**

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD
1	UPS EATON 9390 40 KVA	2
2	UPS UNIPOWER 20 KVA	1

OTROS SERVICIOS REQUERIDOS
N/A

Observación:
Ninguna.