



EDENORTE-CCC-LPN-2021-0007

ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PRIMERA CONVOCATORIA.

INFORME DE EVALUACIÓN DE CREDENCIALES Y OFERTAS TÉCNICAS

El Comité de Compras, representado en la presente Licitación Pública Nacional por: **Ing. Felipe José Rodríguez Tatis**, en representación del **Ing. Andrés Corsinio Cueto Rosario**, Gerente General y Presidente del Comité; **Licdo. Domingo Antonio Guzmán**, Director de Servicios Jurídicos y Asesor Legal del Comité; **Licda. Deysi Beata Estévez Cruz**, Directora de Finanzas; **Ing. Gustavo Adolfo Martínez**, Director de Planificación; y, **Licdo. Albert Joel Padilla Rosario**, Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, luego de haber revisado el contenido de los "Sobres No.1: Credenciales y Ofertas Técnicas" presentado por los postores: **ELPOCOM ELECTRIC POWER COMERCIAL, S.R.L., PLANETA ELÉCTRICO, S.R.L., PUNTO MARKET, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., ELECTROVAL, S.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L., DISTRIBUIDORA PRISMA, S.R.L., ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, S.R.L., Y MEGAWATT DOMINICANA, S.R.L.**, (en lo que sigue, los "Ofertantes"), en el acto realizado en el Salón de Conferencia de EDENORTE, el día trece (13) del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), a las 10:00 a.m., tiene a bien emitir el siguiente Informe de Evaluación de Ofertas Técnicas y de Credenciales.

Los oferentes mencionados fueron las únicas personas jurídicas que presentaron ofertas.

ANÁLISIS DE LAS CREDENCIALES Y OFERTAS TÉCNICAS

El pliego de condiciones estipula expresamente en su acápite 2.14 los documentos que deben entregar las personas físicas y jurídicas interesados en participar en este proceso, y que constituyen sus credenciales y oferta técnica, según se indica a continuación:

- a) "Índice, señalando el documento y N° de página respectivo"
- b) "Declaración Jurada de Información del Postor" **(Formato N° 1)**
- c) "Declaración Cumplimiento Fichas Técnicas" **(Formato N° 2)**
- d) "Carta de Presentación de Oferta Técnica" **(Formato N° 3)**
- e) "Cumplimiento Especificaciones Técnicas" **(Formato N° 4.1)**
- f) "Tiempo de Entrega/Cronograma de Entregas Parciales" **(Formato N° 4.2)**
- g) "Carta de Designación o Sustitución de Agentes Autorizados" **(Formato N° 4.3)**
- h) Una memoria USB con la Propuesta Técnica y Credenciales escaneada.

(ESTE REQUISITO ES OBLIGATORIO Y NO ES SUBSANABLE).

ESTO APLICA PARA EL CASO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS FÍSICAS, SALVO QUE PARA LAS PRESENTADAS DE FORMA VIRTUAL/LÍNEA

SE REQUIERA ALGUNA INFORMACIÓN EN SOPORTE DE ALMACENAMIENTO DE DATOS USB.

PERSONAS JURÍDICAS

1. Copia del Registro de Proveedores del estado (RPE) o su solicitud de inscripción.
2. Copia del Certificado del Registro Mercantil vigente (si la información de este registro no se basta a sí misma, **EDENORTE** se reserva el derecho de requerir los documentos que entienda pertinente).
3. Copia de los estatutos sociales (solo depositar en el caso de que la conformación del órgano de administración esté integrada por más de un gerente y ambos tengan capacidad de firma).
4. Copia de la certificación otorgada por el Ministerio de Industria y Comercio de conformidad al Art. 11 del Decreto 543-12 (Solo aplica para las ofertas presentadas por las MIPYMES).
5. Original de la declaración Jurada, con una vigencia no mayor a 30 días, donde manifieste: **a)** Que no se encuentra afectado por las prohibiciones establecidas en el Artículo 14 de la Ley 340-06. **b)** Si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, o si está sometida a un proceso de quiebra o de liquidación. **c)** Que no están embargados, no poseen juicios o reclamaciones pendientes durante los últimos cinco años con motivo de contratos anteriores o en ejecución suscritos con la Administración Pública. **d)** Que ni ellos ni su personal directivo, hayan sido condenados por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado.
6. Original de la certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos o copia de la certificación impresa del portal de la Dirección General de Impuestos Internos donde se establezca que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales, con una vigencia no mayor a 30 días.
7. Copia de la certificación del Registro Nacional de Contribuyente emitida por la DGII o Tarjeta de RNC.
8. Copia de la Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social donde se evidencia que está al día en el pago de sus compromisos de seguridad social, con una vigencia no mayor a 30 días.
9. Copia de la última factura de energía eléctrica de la empresa, donde figuren como datos: la fecha del contrato, el número de cuenta y medidor, la fecha de pago y el monto del último pago.
10. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del representante legal.

1. En fecha dieciséis (16) del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), la Gerencia de Ingeniería de la Dirección de Distribución emitió el Informe de Evaluación Técnica, donde indican que los oferentes: **PLANETA ELÉCTRICO, S.R.L., PUNTO MARKET, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L., DISTRIBUIDORA PRISMA, S.R.L., ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELEC PROF, S.R.L., Y MEGAWATT DOMINICANA, S.R.L.,** cumplieron técnicamente con las especificaciones técnicas para todos o algunos de los ítems ofertados, conforme se detallan en tablas de más abajo. Los oferentes: **ELPOCOM ELECTRIC POWER COMERCIAL, S.R.L., Y ELECTROVAL, S.R.L.,** no ofertaron ítems correspondientes a dicha gerencia.

PLANETA ELÉCTRICO, S.R.L.															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD OFERTADA	REQUERIMIENTO DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN MUESTRA	REQUERIMIENTO DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN CATÁLOGO	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1007105	VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8"	UN	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	AMG HARDWARE SYSTEMS	30	10	CUMPLE	

PUNTO MARKET, S.R.L.															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD OFERTADA	REQUERIMIENTO DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN MUESTRA	REQUERIMIENTO DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN CATÁLOGO	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1006495	CONO ANCLAJE 500MM	UN	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SARITA Y ASOCIADOS	ENTREGAS PARCIALES, SEGÚN CRONOGRAMA	ENTREGAS PARCIALES, SEGÚN CRONOGRAMA	NO CUMPLE	LA MARCA DESCRITA EN EL CATALOGO (GPI). NO SE CORRESPONDE A LA DESCRITA EN EL ÍTEM 2 DE LA FICHA TÉCNICA (SARITA).
1005580	ESPIGA ACERO GALV 20" P/INST CZA POSTE	UN	250	250	SI	SI	NO	NO	SI	SI	GPI	30	30	NO CUMPLE	SEGÚN EL CATALOGO DEL MATERIAL OFERTADO, LA CAPACIDAD MECÁNICA ES INFERIOR (1500 LBS) A LA OFRECIDA EN LA FICHA TÉCNICA (2200 LBS).
1006695	GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM	UN	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	GPI	30	30	CUMPLE	
1006696	GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR	UN	2,000	2,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	GPI	30	30	CUMPLE	
1007094	TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8"	UN	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	GPI	30	30	CUMPLE	
1007105	VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8"	UN	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	GPI	30	30	CUMPLE	
1007282	TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12"	UN	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	GPI	30	30	CUMPLE	

ORBITAL ELECTRIC, S.R.L.															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD OFERTADA	REQUERIMIENTO DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN MUESTRA	REQUERIMIENTO DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN CATÁLOGO	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1006495	CONO ANCLAJE 500MM	UN	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SARITA	ENTREGAS PARCIALES, SEGÚN CRONOGRAMA	500 ENTREGA INMEDIATA, EL RESTANTE SEGÚN EL CRONOGRAMA	CUMPLE	
1006580	ESPIGA ACERO GALV 20" P/INST CZA POSTE	UN	250	250	SI	SI	NO	NO	SI	SI	VVP	30	INMEDIATA	CUMPLE	
1006695	GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM	UN	500	500	SI	NO	NO	NO	SI	SI	DALIAN	30	INMEDIATA	NO CUMPLE	NO PRESENTO FICHA TECNICA
1006696	GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR	UN	2,000	2,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	VVP	30	INMEDIATA	CUMPLE	
1007094	TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8"	UN	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	VVP	30	INMEDIATA	NO CUMPLE	LA TUERCA QUE SE MUESTRA EN EL CATALOGO ES CUADRADA Y LA QUE SE PIDE ES EXAGONAL
1007105	VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8"	UN	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	VVP	30	INMEDIATA	CUMPLE	
1007282	TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12"	UN	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	VVP	30	INMEDIATA	CUMPLE	

NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD OFERTADA	REQUERIMIENTO DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN MUESTRA	REQUERIMIENTO DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN CATÁLOGO	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1006580	ESPIGA ACERO GALV 20" P/INST CZA POSTE	UN	250	250	SI	SI	NO	NO	SI	SI	METO	30	30	CUMPLE	
1006695	GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM	UN	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	COWINELEC	30	30	CUMPLE	
1006696	GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR	UN	2,000	2,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	COWINELEC	30	30	CUMPLE	
1007094	TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8"	UN	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	COWINELEC	30	30	CUMPLE	
1007105	VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8"	UN	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	METO	30	30	CUMPLE	
1007282	TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12"	UN	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	METO	30	30	CUMPLE	

DISTRIBUIDORA PRISMA, S.R.L.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD OFERTADA	REQUERIMIENTO DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN MUESTRA	REQUERIMIENTO DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN CATÁLOGO	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1006493	CONO ANCLAJE 500MM	UN	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	PRETENZA	ENTREGAS PARCIALES, SEGÚN CRONOGRAMA	ENTREGAS PARCIALES, SEGÚN CRONOGRAMA	CUMPLE	
1006580	ESPIGA ACERO GALV 20" P/INST CZA POSTE	UN	250	250	SI	SI	NO	NO	SI	SI	DECOPPER	30	30	CUMPLE	
1006695	GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM	UN	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	CONHESA	30	30	CUMPLE	
1006696	GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR	UN	2,000	2,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	HERRAJES ANDINA, SA	30	30	CUMPLE	
1007094	TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8"	UN	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NAFTEX INT	30	30	CUMPLE	
1007105	VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8"	UN	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SEMASA	30	30	NO CUMPLE	EL VALOR DEL ESFUERZO MECÁNICO INDICADO EN EL CATÁLOGO Y OFRECIDO EN LA FICHA TÉCNICA (81 KN) ES MENOR AL PEDIDO EN EL ÍTEM 10.1 DE LA FICHA TÉCNICA (102 KN).
1007282	TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12"	UN	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NAFTEX INT	30	30	CUMPLE	

ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, S.R.L.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD OFERTADA	REQUERIMIENTO DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN MUESTRA	REQUERIMIENTO DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN CATÁLOGO	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1006696	GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR	UN	2,000	2,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	HERRAC	30	INMEDIATA	CUMPLE	
1007105	VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8"	UN	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	HERRAC	30	INMEDIATA	CUMPLE	
1007282	TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12"	UN	500	500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	HEBEI YONGGUANG	30	INMEDIATA	CUMPLE	

MEGAWATT DOMINICANA, S.R.L.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD OFERTADA	REQUERIMIENTO DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN MUESTRA	REQUERIMIENTO DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN CATÁLOGO	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1006493	CONO ANCLAJE 500MM	UN	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	JUBRASA	ENTREGAS PARCIALES, SEGÚN CRONOGRAMA	ENTREGAS PARCIALES, SEGÚN CRONOGRAMA	CUMPLE	
1007094	TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8"	UN	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	VOLTCOM	30	INMEDIATA	CUMPLE	

2. En fecha veintitrés (23) del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), la Gerencia de Contratos Regulación y Opinión, emitió el primer Informe de Evaluación de Credenciales, indicando que los oferentes: **ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., ELECTROVAL, S.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L., Y MEGAWATT DOMINICANA, S.R.L.**, presentaron todas las credenciales conforme fueron requeridas en el pliego de condiciones, mientras que los oferentes: **ELPOCOM ELECTRIC POWER COMERCIAL, S.R.L., PLANETA ELÉCTRICO, S.R.L., PUNTO MARKET, S.R.L., DISTRIBUIDORA PRISMA, S.R.L., Y ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, S.R.L.**, presentaron deficiencias en los requerimientos de credenciales conforme fue requerido en el pliego de condiciones, las cuales no constituyen motivos para la descalificación de las ofertas.

3. En fecha veintisiete (27) del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), se le solicitó la primera subsanación de las credenciales a los oferentes: **ELPOCOM ELECTRIC POWER COMERCIAL, S.R.L., PLANETA ELÉCTRICO, S.R.L., PUNTO MARKET, S.R.L., DISTRIBUIDORA PRISMA, S.R.L., Y ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, S.R.L.**

4. En fecha cuatro (04) del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), la Dirección de Reducción de Perdidas emitió el Informe de Evaluación Técnica, donde indican que los oferentes: **PLANETA ELÉCTRICO, S.R.L., ELECTROVAL, S.R.L., PUNTO MARKET, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L., DISTRIBUIDORA PRISMA, S.R.L., ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, S.R.L., Y MEGAWATT DOMINICANA, S.R.L.**, cumplieron técnicamente con las especificaciones técnicas para todos o algunos de los ítems ofertados, mientras que el oferente: **ELPOCOM ELECTRIC POWER COMERCIAL, S.R.L.**, no cumplió técnicamente para el único ítem correspondiente a dicha gerencia, conforme se detallan en tablas de más abajo.

PLANETA ELÉCTRICO, S.R.L.											
CÓDIGO	MATERIAL	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1006266	ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOKET	20,000 UNI	30 DÍAS	70,000 UNI	INMEDIATA	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADO	AMG HARDWARE SYSTEMS	CUMPLE	
		100,000 UNI	90 DÍAS	50,000 UNI	30 DÍAS						
1014198	TORNILLO PARA ARO DE SEGURIDAD	30,000 UNI	60 DÍAS	30,000 UNI	60 DÍAS	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADO	AMG POWER ELECTRIC	CUMPLE	

ELECTROVAL, S.R.L.											
CÓDIGO	MATERIAL	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1006266	ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOKET	20,000 UNI	30 DÍAS	31,500 UNI	30 DÍAS	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADO	SMICO	CUMPLE	
		100,000 UNI	90 DÍAS	85,500 UNI	90 DÍAS						

PUNTO MARKET, S.R.L.											
CÓDIGO	MATERIAL	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1006266	ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOKET	20,000 UNI	30 DÍAS	3,000 UNI	INMEDIATA	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADO	GPI	NO CUMPLE	EL DIAMETRO INTERNO DE LA MUESTRA PRESENTADA ES SUPERIOR A LA DIAMETRO SOLICITADO EN LA PLANILLA DE DATOS GARANTIZADO, OCASIONANDO QUE NO AJUSTE DEBIDAMENTE AL SER SIMULADO. DIAMETRO MEDIDO DE LA MUESTRA: 177.22MM, DIAMETRO INDICADO Y SOLICITADO EN EL ITEM 10.2 : 175-176MM, Y EL AGUJERO ROSCADO SE ENCUENTRA EN POSICION ERRONEA, EN LA PLANILLA SE ESPECIFICA QUE DEBE ESTAR EN EL LADO IZQUIERDO Y EN LA MUESTRA SE ENCUENTRA EN EL LADO DERECHO.
		17,000 UNI	30 DÍAS	100,000 UNI	90 DIAS						
		100,000 UNI	90 DÍAS	100,000 UNI	90 DIAS						
1007653	ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1 1/2"	7,655 UNI	90 DÍAS	7,655 UNI	90 DIAS	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	GPI	CUMPLE	
1009725	TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2"	200,000 UNI	90 DÍAS	200,000 UNI	30 DÍAS	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	GPI	NO CUMPLE	EN LA PLANILLA DE DATOS GARANTIZADO, ITEM 9.4, SE ESPECIFICA QUE EL TARUGO DEBE SER COLOR AZUL Y EL OFERENTE LO OFERTA DE COLOR VERDE.
1010495	TORNILLO TIRAFONDO DE 14" X 1 1/2"	245,847 UNI	30 DÍAS	245,847 UNI	30 DÍAS	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	GPI	NO CUMPLE	EN EL ITEM 9.3 DE LA PLANILLA DE DATOS GARANTIZADO SE ESPECIFICA LA CANTIDAD MINIMA DEL ESPESOR DEL GALVANIZADO DEBE SER >85 MICRAS Y EL OFERENTE INDICA QUE SU PRODUCTO TIENE 6 MICRAS DE GALVANIZADO.
1014198	TORNILLO PARA ARO DE SEGURIDAD	30,000 UNI	60 DÍAS	30,000 UNI	60 DÍAS	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADO	GPI	CUMPLE	

ORBITAL ELECTRIC, S.R.L.											
CÓDIGO	MATERIAL	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1006266	ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOKET	20,000 UNI	30 DÍAS	120,000 UNI	INMEDIATA	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADO	ROEY ELECTRICAL	CUMPLE	
		100,000 UNI	90 DÍAS								
1007653	ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1 1/2"	7,655 UNI	90 DÍAS	7,655 UNI	INMEDIATA	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	TRUPER	CUMPLE	
1009725	TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2"	200,000 UNI	90 DÍAS	200,000 UNI	INMEDIATA	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	RHINO	CUMPLE	
1010495	TORNILLO TIRAFONDO DE 14" X 1 1/2"	245,847 UNI	30 DÍAS	245,847 UNI	INMEDIATA	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	TRUPER	CUMPLE	
1010671	TARUGO EXPANSION DE PLOMO 3/8" X 3"	15,303 UNI	30 DÍAS	15,303 UNI	INMEDIATA	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	GEN-FERRET	CUMPLE	
1011072	GRAPA PARA CABLE DE ACERO 3/16"	855 UNI	90 DÍAS	855 UNI	INMEDIATA	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	GRAPA CROSBY	CUMPLE	
1014137	TORNILLO AUTOPERFORANTE 12 X 1 1/2"	8,502 UNI	30 DÍAS	8,502 UNI	INMEDIATA	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	TRUPER	CUMPLE	
1014489	TORNILLO AUTOPERFORANTE 14 X 2 1/2"	3,055 UNI	30 DÍAS	3,055 UNI	INMEDIATA	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	TRUPER	CUMPLE	
1014198	TORNILLO PARA ARO DE SEGURIDAD	30,000 UNI	60 DÍAS	30,000 UNI	INMEDIATA	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADO	ROEY ELECTRICAL	CUMPLE	

NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L.											
CÓDIGO	MATERIAL	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1006266	ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOKET	20,000 UNI	30 DÍAS	20,000 UNI	30 DÍAS	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADO	METO	NO CUMPLE	LA INFORMACION OFRECIDA EN EL ITEM 10.1 DE LA PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DIFIEREN A LA INFORMACION OFRECIDA POR EL CATALOGO. EL DIAMETRO INTERIOR DE PARED A PARED SOLICITADO ES DE (175mm-176mm) Y EN EL CATALOGO OFRECE (161 ± 0.2)
		100,000 UNI	90 DÍAS	100,000 UNI	90 DÍAS						
1007653	ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1 1/2"	7,655 UNI	90 DÍAS	7,655 UNI	90 DIAS	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	COWINELEC	CUMPLE	
1009725	TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2"	200,000 UNI	90 DÍAS	200,000 UNI	90 DIAS	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	COWINELEC	CUMPLE	
1010495	TORNILLO TIRAFONDO DE 14" X 1 1/2"	245,847 UNI	30 DÍAS	245,847 UNI	30 DÍAS	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	COWINELEC	CUMPLE	

1010671	TARUGO EXPANSION DE PLOMO 3/8" X 3"	15,303 UNI	30 DÍAS	15,303 UNI	30 DÍAS	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	METO	NO CUMPLE	EXISTE DISCREPANCIA EN EL NOMBRE DE LA MARCA, YA QUE LA OFRECIDA EN LA PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS ES METO Y EL CATÁLOGO PRESENTA LA MARCA POLE LINE HARDWARE .
1011072	GRAPA PARA CABLE DE ACERO 3/16"	855 UNI	90 DÍAS	855 UNI	90 DÍAS	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	COWINELEC	NO CUMPLE	EL MODELO INDICADO EN EL ÍTEM 4 DE LA PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS NO COINCIDE CON LA MEDIDA OFRECIDA EN EL CATÁLOGO PARA ESE MISMO MODELO.
1014137	TORNILLO AUTOPERFORANTE 12 X 1 1/2"	8,502 UNI	30 DÍAS	8,502 UNI	30 DÍAS	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	COWINELEC	CUMPLE	
1014489	TORNILLO AUTOPERFORANTE 14 X 2 1/2"	3,055 UNI	30 DÍAS	3,055 UNI	30 DÍAS	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	COWINELEC	CUMPLE	
1014198	TORNILLO PARA ARO DE SEGURIDAD	30,000 UNI	60 DÍAS	30,000 UNI	60 DÍAS	PRESENTADO	O PRESENTAD	PRESENTADO	METO	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTO CATÁLOGO CORRESPONDIENTE AL ÍTEM

DISTRIBUIDORA PREMA, S.R.L.											
CÓDIGO	MATERIAL	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1006266	ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOKET	20,000 UNI	30 DÍAS	20,000 UNI	30 DÍAS	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADO	GPI	CUMPLE	
		100,000 UNI	90 DÍAS	100,000 UNI	90 DÍAS						
1007653	ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1 1/2"	7,655 UNI	90 DÍAS	7,655 UNI	90 DÍAS	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	CLEVIS	CUMPLE	
1009725	TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2"	200,000 UNI	90 DÍAS	200,000 UNI	90 DÍAS	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	NAFTEX	CUMPLE	
1010495	TORNILLO TIRAFONDO DE 14" X 1 1/2"	245,847 UNI	30 DÍAS	245,847 UNI	30 DÍAS	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	FERCOR	CUMPLE	
1010671	TARUGO EXPANSION DE PLOMO 3/8" X 3"	15,303 UNI	30 DÍAS	15,303 UNI	30 DÍAS	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	SH GENERIC	CUMPLE	
1011072	GRAPA PARA CABLE DE ACERO 3/16"	855 UNI	90 DÍAS	855 UNI	90 DÍAS	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	DOGOTULS	CUMPLE	
1014137	TORNILLO AUTOPERFORANTE 12 X 1 1/2"	8,502 UNI	30 DÍAS	8,502 UNI	30 DÍAS	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	DIFERBUL	CUMPLE	
1014489	TORNILLO AUTOPERFORANTE 14 X 2 1/2"	3,055 UNI	30 DÍAS	3,055 UNI	30 DÍAS	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	DIFERBUL	CUMPLE	
1014198	TORNILLO PARA ARO DE SEGURIDAD	30,000 UNI	60 DÍAS	30,000 UNI	60 DÍAS	NO PRESENTADO	O PRESENTAD	NO PRESENTADO		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTÓ LA PLANILLA DE DATOS GARANTIZADO, NO PRESENTÓ MUESTRA, NO PRESENTÓ CATÁLOGO.

ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, S.R.L.											
CÓDIGO	MATERIAL	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1006266	ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOKET	20,000 UNI	30 DÍAS	20,000 UNI	INMEDIATA	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADO	POWEN	CUMPLE	
		100,000 UNI	90 DÍAS	100,000 UNI	90 DÍAS						

MEGAWATT DOMINICANA, S.R.L.											
CÓDIGO	MATERIAL	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1006266	ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOKET	20,000 UNI	30 DÍAS	30,000 UNI	INMEDIATA	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADO	VOLTCOM	CUMPLE	
		100,000 UNI	90 DÍAS	90,000 UNI	90 DÍAS						
1007653	ABRAZADERA EMT TIPO OMEGA 1 1/2"	7,655 UNI	90 DÍAS	7,655 UNI	INMEDIATA	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	JEFFERSON	CUMPLE	
1014198	TORNILLO PARA ARO DE SEGURIDAD	30,000 UNI	60 DÍAS	30,000 UNI	90 DÍAS	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADO	VOLTCOM	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO CUMPLE PARA EL TIEMPO DE ENTREGA.

ELPOCOM ELECTRIC POWER COMERCIAL S.R.L.											
CÓDIGO	MATERIAL	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1006266	ARO D/SEGURIDAD P/MEDIDOR TIPO SOKET	20,000 UNI	30 DÍAS	20,000 UNI	30 DÍAS	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADO	METO	NO CUMPLE	DATOS SUMINISTRADOS POR EL OFERENTE EN EL ÍTEM 10.2 DE LA PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS Y CATÁLOGO NO CUMPLE CON EL DIÁMETRO INTERNO DE PARED A PARED DEL ARO, EL DIÁMETRO REQUERIDO ES (175mm - 176mm) Y EL OFERENTE OFERTA (161mm)
		100,000 UNI	90 DÍAS	100,000 UNI	90 DÍAS						

5. En fecha doce (12) del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), la Gerencia de Contratos Regulación y Opinión, emitió el segundo Informe de Evaluación de Credenciales, indicando que el oferente: **PUNTO MARKET, S.R.L.**, presentó todas las credenciales conforme fueron solicitadas, mientras que los oferentes: **PLANETA ELÉCTRICO, S.R.L., DISTRIBUIDORA PRISMA, S.R.L., Y ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, S.R.L.**, presentaron deficiencias en los requerimientos de credenciales conforme fueron requeridas, las cuales no constituyen motivos para la descalificación de las ofertas. El oferente: **ELPOCOM ELECTRIC POWER COMERCIAL, S.R.L.**, no subsanó las credenciales solicitadas dentro del plazo requerido.
6. En fecha doce (12) del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), se le solicitó la segunda subsanación de las credenciales a los oferentes: **PLANETA ELÉCTRICO, S.R.L., DISTRIBUIDORA PRISMA, S.R.L., Y ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, S.R.L.**
7. En fecha diecinueve (19) del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), la Gerencia de Contratos Regulación y Opinión, emitió el tercer Informe de Evaluación de Credenciales, indicando que el oferente: **PLANETA ELÉCTRICO, S.R.L.**, presentó la credencial conforme fue requerida, mientras que el oferente: **DISTRIBUIDORA PRISMA, S.R.L.**, volvió a presentar deficiencias en los requerimientos de credenciales conforme le fue solicitado. El oferente: **ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, S.R.L.**, no subsanó la credencial solicitada dentro del plazo requerido.
8. Por lo visto en los numerales 4, 5, y 7, de este documento, los oferentes **ELPOCOM ELECTRIC POWER COMERCIAL, S.R.L., DISTRIBUIDORA PRISMA, S.R.L., Y ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, S.R.L.**, quedaron descalificados del proceso.

BASÁNDOSE EN LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDENORTE EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES RESUELVE:


PRIMERO: Habilitar para la apertura de la oferta económica a los oferentes: **PLANETA ELÉCTRICO, S.R.L., PUNTO MARKET, S.R.L., ORBITAL ELECTRIC, S.R.L., ELECTROVAL, S.R.L., NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L., Y MEGAWATT DOMINICANA, S.R.L.**

SEGUNDO: **ORDENAR** a la Gerencia de Compras proceder a la notificación a los oferentes del presente proceso los resultados de la Evaluación técnica y de Credenciales.

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, a los veinticinco (25) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).

Aprobado por:

Comité Compras Edenorte:


Ing. Felipe José Rodríguez Tatis

Representante

Andrés Corsinio Cueto Rosario

Gerente General




Deysi Beata Estévez Cruz
Directora de Finanzas


Domingo Antonio Guzmán
Director de Servicios Jurídicos


Gustavo Adolfo Martínez
Director de Planificación



Albert Joel Padilla Rosario
Resp. Ofic. Libre Acceso Información

Debajo de esta línea no hay nada escrito

