

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.  
4 de abril del 2022

Señores  
**NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L.**  
Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:


En virtud del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL correspondiente a la EDENORTE-CCC-LPN-2021-0017 para la ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES, LUMINARIAS Y HERRAJES, PRIMERA CONVOCATORIA, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta cumplió satisfactoriamente con los requerimientos de credenciales y en las especificaciones técnicas para uno de los ítems ofertados, conforme se visualiza a continuación:

NAFTEX INTERNACIONAL, S.R.L.															
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD OFERTADA	REQUERIMIENTO DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN MUESTRA	REQUERIMIENTO DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN CATÁLOGO	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO
1	1006922	SOPORTE EN CRUCETA DOB UN AC GALV X"	UN	1,000	1,000	SI	SI	NO	NO	SI	SI	METO	30	30	CUMPLE

NAFTEX INTERNACIONAL S.R.L.																
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD OFERTADA	REQUERIMIENTO DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE MUESTRA	PRESENTACIÓN MUESTRA	REQUERIMIENTO DE CATALOGO	PRESENTACIÓN CATALOGO	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
3	1006382	COLLAR AMARRE EN FACHADA	UN	14,000	14,000	SI	PRESENTADA	SI	PRESENTADA	SI	PRESENTADO	METO	60	60	NO CUMPLE	Ítem #9.3 NO CUMPLE CON LAS DIMENSIONES DE LONGITUD DEL TARUGO (36±2 mm); #9.4 NO CUMPLE CON EL DIAMETRO DEL TARUGO (8 mm) y #10.3 NO CUMPLEN CON LAS DIMENSIONES DE LA BRIDA DE LARGO X ANCHO (180 x 7.6 a 8.8 mm)
4	1006396	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8.2 ROSC 1"	UN	16,000	16,000	SI	PRESENTADA	SI	PRESENTADA	SI	PRESENTADO	YINGLANG	60	INMEDIATA	NO CUMPLE	Ítem#9.7 NO TIENEN LA MARCA GRABADA EN EL CUERPO DEL MATERIAL
5	1006661	PIÑAZ RETENCIÓN DOBLE 6/2AWG - 8/2AWG	UN	8,000	8,000	SI	PRESENTADA	SI	PRESENTADA	SI	PRESENTADO	NAFTEX	60	60	NO CUMPLE	Ítem#3 LA MARCA EN EL CUERPO DE MUESTRA (YINGLANG) NO COINCIDE CON LA MARCA OFERTADA EN LA FICHA
7	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	M	46,574	46,574	SI	PRESENTADA	SI	PRESENTADA	SI	PRESENTADO	HNTDDL	10	10	NO CUMPLE	Ítem #9.5 NO TIENE LA GRABACIÓN EN EL CUERPO DEL MATERIAL. Ítem#9.4 NO PASÓ LA PRUEBA DE INFLAMABILIDAD
8	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	M	93,841	93,841	SI	PRESENTADA	SI	PRESENTADA	SI	PRESENTADO	HNTDDL	10	10	NO CUMPLE	Ítem #12.4 NO TIENE LA GRABACIÓN EN EL CUERPO DEL MATERIAL. Ítem#9.4 NO PASÓ LA PRUEBA DE INFLAMABILIDAD

En virtud de lo anterior, les notificamos que se dará lectura a las ofertas económicas (Sobre B) de los oferentes que quedaron habilitados en el proceso de evaluación técnica, que será realizado el día **miércoles seis (6) del mes de abril del 2022 a las 10:00 a.m.**, en el salón de reuniones del Edificio Administrativo de Edenorte Dominicana, S.A.

Saluda atentamente a ustedes,

  
**Corneio González Devora**  
Gerente de Compras  
Edenorte Dominicana, S.A.