

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
21 de junio del 2022

Señores
ALMONTE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.R.L.
Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** correspondiente a la **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0009** para la **ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta cumplió satisfactoriamente con los requerimientos de credenciales y en las especificaciones técnicas para algunos de los ítems ofertados, conforme se visualiza a continuación:

ALMONTE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.R.L.													
ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
3	1005952	CABLE 1/0 AWG THHN-THWN 600V	METROS	2,000	2,000	30	30	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	HUATONG	CUMPLE	
6	1006861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2 AWG	UNIDAD	61,621	61,621	60	60	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	YONGJIU	CUMPLE	
9	1013517	ARMARIO P/MEDIDOR CON VENTILACIÓN	UNIDAD	150	130	60	60	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	MAELEC	NO CUMPLE	OFERTA PRESENTA INCONFORMIDAD CON LA FICHA TÉCNICA EN LOS SIGUIENTES ÍTEMES: 9.13/15.2: PLANO PRESENTADO NO SE CORRESPONDE CON LA FORMA DE CONSTRUCCIÓN PEDIDA PARA LA PARTE SUPERIOR (TECHO) LA CUAL SE PIDE SEA DE DOBLE AGUA CON 5 GRADOS DE INCLINACIÓN Y LA PRESENTADA EN EL PLANO ES PLANA (SIN GRADOS DE INCLINACIÓN), 9.8: EN LA CARA INFERIOR SE PIDEN 2 KNOCK OUT DE 1" Y UN AGUJERO DE 1/2" EN EL PLANO PRESENTADO SOLO SE MUESTRA UN KNOCK OUT, 15.1: CATÁLOGO NO PRESENTA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA FABRICACIÓN DE LOS COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS, TALES COMO: DIOVA DE CONEXIÓN, LIMIT SWITCH, MANUBRIO, CONDUCTORES Y PORTA PERROS.

En virtud de lo anterior, les notificamos que se dará lectura a las ofertas económicas (Sobre B) de los oferentes que quedaron habilitados en el proceso de evaluación técnica, que será realizado el **día miércoles veintidós (22) del mes de junio del 2022 a las 10:00 a.m.**, en el salón de reuniones del Edificio Administrativo de Edenorte Dominicana, S.A.

Saluda atentamente a ustedes,


Cornelio González Devora
Gerente de Compras
Edenorte Dominicana, S.A.