

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
21 de junio del 2022

Señores
MONTÁN Y ASOCIADOS, S.R.L.
Cuidad.


Distinguidos señores:

En virtud del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** correspondiente a la **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0009** para la **ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta cumplió satisfactoriamente con los requerimientos de credenciales y en las especificaciones técnicas para uno de los ítems ofertados, conforme se visualiza a continuación:

MONTÁN Y ASOCIADOS, S.R.L.													
ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	METROS	682,662	682,662	60	60	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	RTD	NO CUMPLE	OFERTA PRESENTA INCONFORMIDADES CON LA FICHA TÉCNICA EN LOS SIGUIENTES ÍTEMES: 4.2: CANTIDAD DE HILOS PEDIDOS PARA EL NEUTRO ES DE 15 A 20 HILOS, LA CANTIDAD DE HILOS OFERTADOS EN PDG Y DE LA MUESTRA ES DE 65 HILOS, 4.3: EL DIÁMETRO PEDIDO DE LOS HILOS PARA EL NEUTRO ES DE 0.93 A 1.07MM, EL DIÁMETRO OFERTADO EN PDG Y DE LA MUESTRA ES DE 0.511MM.
2	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	METROS	543,764	543,764	60	60	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	RTD	NO CUMPLE	OFERTA PRESENTA INCONFORMIDADES CON LA FICHA TÉCNICA EN LOS SIGUIENTES ÍTEMES: 4.2: CANTIDAD DE HILOS PEDIDA PARA EL NEUTRO ES DE 14 A 16 HILOS, LA CANTIDAD OFERTADA EN PDG Y DE LA MUESTRA ES DE 25 HILOS, 4.3: DIÁMETRO DE LOS HILOS PEDIDO PARA EL NEUTRO ES DE 0.816 A 0.873MM, DIÁMETRO OFERTADO EN PDG Y DE LA MUESTRA ES DE 0.653MM.
3	1005952	CABLE 1/0 AWG THHN-THWN 600V	METROS	2,000	2,000	30	30	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	PHELS DODGE	CUMPLE	

En virtud de lo anterior, les notificamos que se dará lectura a las ofertas económicas (Sobre B) de los oferentes que quedaron habilitados en el proceso de evaluación técnica, que será realizado el **día miércoles veintidós (22) del mes de junio del 2022 a las 10:00 a.m.**, en el salón de reuniones del Edificio Administrativo de Edenorte Dominicana, S.A.

Saluda atentamente a ustedes,


Cornelio González Devora
Gerente de Compras
Edenorte Dominicana, S.A.