

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
21 de junio del 2022

Señores
PLANETA ELÉCTRICO, S.R.L.
Santo Domingo, D.N.


Distinguidos señores:

En virtud del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** correspondiente a la **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0009** para la **ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta cumplió satisfactoriamente con los requerimientos de credenciales y en las especificaciones técnicas para uno de los ítems ofertados, conforme se visualiza a continuación:

PLANETA ELÉCTRICO, S.R.L.													
ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	METROS	682,662	682,662	60	60	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	GENERAL CABLE	NO CUMPLE	OFERTA PRESENTA INCONFORMIDADES CON LA FICHA TÉCNICA EN LOS SIGUIENTES ÍTEMES: 4.2: LA CANTIDAD DE HILOS PEDIDOS PARA EL NEUTRO ES DE 15 A 20, CANTIDAD DE HILOS DE LA MUESTRA ES DE 64 HILOS, 4.3: EL DIÁMETRO PEDIDO DE LOS HILOS PARA EL NEUTRO ES DE 0.93 A 1.07MM, EL DIÁMETRO DE LOS HILOS DE LA MUESTRA ES DE 0.52MM, 11.10 NO PRESENTÓ CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL (UL O EQUIVALENTE).
2	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	METROS	543,764	543,764	60	60	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	GENERAL CABLE	NO CUMPLE	OFERTA PRESENTA INCONFORMIDADES CON LA FICHA TÉCNICA EN LOS SIGUIENTES ÍTEMES: 4.2: CANTIDAD DE HILOS PEDIDOS PARA EL NEUTRO ES DE 15 A 20, CANTIDAD DE HILOS DE LA MUESTRA ES DE 64 HILOS, 4.3: EL DIÁMETRO PEDIDO DE LOS HILOS PARA EL NEUTRO ES DE 0.93 A 1.07MM, EL DIÁMETRO DE LOS HILOS DE LA MUESTRA ES DE 0.52MM, 11.10 NO PRESENTÓ CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL (UL O EQUIVALENTE).
3	1005952	CABLE 1/0 AWG THHN-THWN 600V	METROS	2,000	2,000	30	INMEDIATA	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	PHELPS DODGE	CUMPLE	
4	1006395	CONNECT. A PRUEBA D/AGUA P/C 6,3 ROSC 1"	UNIDAD	94,967	94,967	60	INMEDIATA	PRESENTADO	NO PRESENTADO	PRESENTADA	PROW	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ CATÁLOGO, 12.2: AL MOMENTO DE LA VALIDACIÓN DEL CERTIFICADO ISO REQUERIDO, EL MISMO SE ENCONTRABA EN ESTADO "REVOCADO"
5	1006396	CONNECT. A PRUEBA D/AGUA P/C 6,2 ROSC 1"	UNIDAD	23,740	23,740	60	INMEDIATA	PRESENTADO	NO PRESENTADO	PRESENTADA	PROW	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ CATÁLOGO, 12.2: AL MOMENTO DE LA VALIDACIÓN DEL CERTIFICADO ISO REQUERIDO, EL MISMO SE ENCONTRABA EN ESTADO "REVOCADO"
6	1006861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2 AWG	UNIDAD	61,621	61,621	60	INMEDIATA	PRESENTADO	NO PRESENTADO	PRESENTADA	AMG	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ CATÁLOGO

En virtud de lo anterior, les notificamos que se dará lectura a las ofertas económicas (Sobre B) de los oferentes que quedaron habilitados en el proceso de evaluación técnica, que será realizado el día **miércoles veintidós (22) del mes de junio del 2022 a las 10:00 a.m.**, en el salón de reuniones del Edificio Administrativo de Edenorte Dominicana, S.A.

Saluda atentamente a ustedes,


Cornelio González Devora
Gerente de Compras
Edenorte Dominicana, S.A.