

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
21 de junio del 2022

Señores
PUNTO MARKET, S.R.L.
Santo Domingo, D.N.


Distinguidos señores:

En virtud del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL correspondiente a la EDENORTE-CCC-LPN-2022-0009 para la ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta cumplió satisfactoriamente con los requerimientos de credenciales y en las especificaciones técnicas para algunos de los ítems ofertados, conforme se visualiza a continuación:

PUNTO MARKET, S.R.L.													
ITEM	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATÁLOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	METROS	682,662	682,662	60	60	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	NPC ELECTRIC	NO CUMPLE	OFERTA PRESENTA INCONFORMIDADES CON LA FICHA TÉCNICA EN LOS SIGUIENTES ÍTEMES: 4.2: CANTIDAD PEDIDA DE HILOS PARA EL NEUTRO ES DE 15 A 20, CANTIDAD DE HILOS DE LA MUESTRA ES DE 64 HILOS, 4.3: EL DIÁMETRO PEDIDO DE LOS HILOS DEL NEUTRO ES DE 0.93 A 1.07MM, EL DIÁMETRO DE LOS HILOS DE LA MUESTRA ES DE 0.53MM, 1.4: MARCA EN LA MUESTRA DIFIERE DE LA OFERTADA, OFERTA NPC ELECTRIC Y PRESENTA EN LA MUESTRA HENAN ZMS, 5.3: EL ESPESOR PEDIDO DE LA CINTA INTERIOR DE LA MUESTRA ES MENOR A LA OFERTADA (ESPESOR OFERTADO 0.064 MM Y EL PEDIDO ES 0.9 MM)
2	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	METROS	543,764	543,764	60	60	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	NPC ELECTRIC	NO CUMPLE	OFERTA PRESENTA INCONFORMIDADES CON LA FICHA TÉCNICA EN LOS SIGUIENTES ÍTEMES: 4.2: CANTIDAD PEDIDA DE HILOS PARA EL NEUTRO ES DE 14 A 16, CANTIDAD DE HILOS DE LA MUESTRA ES DE 25 HILOS, 4.3: EL DIÁMETRO PEDIDO DE LOS HILOS DEL NEUTRO ES DE 0.816 A 0.873MM, EL DIÁMETRO DE LOS HILOS DE LA MUESTRA ES DE 0.671MM, 8.2/8.3: MUESTRA NO PRESENTA GRABADO CON LA INFORMACIÓN DE LA MARCA O FABRICANTE Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.
3	1005952	CABLE 1/0 AWG THHN-THWN 600V	METROS	2,000	2,000	30	30	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	PHILIPS DODGE	CUMPLE	
4	1006395	CONECT. A PRUEBA D/AGUA P/C 6.3 ROSC 1"	UNIDAD	94,967	94,967	60	60	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	GPI	CUMPLE	
5	1006396	CONECT. A PRUEBA D/AGUA P/C 8.2 ROSC 1"	UNIDAD	23,740	23,740	60	60	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	GPI	CUMPLE	
6	1006861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2 AWG	UNIDAD	61,621	61,621	60	60	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	GPI	CUMPLE	

En virtud de lo anterior, les notificamos que se dará lectura a las ofertas económicas (Sobre B) de los oferentes que quedaron habilitados en el proceso de evaluación técnica, que será realizado el día **miércoles veintidós (22) del mes de junio del 2022 a las 10:00 a.m.**, en el salón de reuniones del Edificio Administrativo de Edenorte Dominicana, S.A.

Saluda atentamente a ustedes,


Cornelio González Devora
Gerente de Compras
Edenorte Dominicana, S.A.