

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.

21 de junio del 2022

Señores  
**DISTRIBUIDORA HUED, S.R.L.**  
Cuidad.

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** correspondiente a la **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0009** para la **ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta no cumplió con los requerimientos de credenciales, ya que presentó deficiencias en los requerimientos de credenciales, las cuales se le solicitaron subsanar en dos oportunidades, sin embargo, la documentación presentada para dichas subsanaciones, volvieron a presentar deficiencias en los requerimientos de credenciales. De igual forma, no cumplió con los requerimientos técnicos para los ítems ofertados.

Detalles de los resultados de la evaluación técnica:

DISTRIBUIDORA HUED, S.R.L.													
ITEM	CODIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DIAS CALENDARIOS)	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DIAS CALENDARIOS)	FICHA DE DATOS GARANTIZADOS	CATALOGO	MUESTRA	MARCA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	METROS	682,662	682,662	60	60	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	ZZISCABLE	NO CUMPLE	OFERTA PRESENTA INCONFORMIDADES CON LA FICHA TÉCNICA EN LOS SIGUIENTES ÍTEMES: 4.2: LA CANTIDAD DE HILOS PEDIDOS PARA EL NEUTRO ES DE 5 A 20 HILOS, LA MUESTRA PRESENTA 14 HILOS, 4.3: EL DIÁMETRO PEDIDO DE LOS HILOS PARA EL NEUTRO ES DE 0.93 A 1.07MM, EL DIÁMETRO DE LOS HILOS DE LA MUESTRA ES DE 0.52MM. 11.9: NO PRESENTÓ CERTIFICADO ISO, 11.10: NO PRESENTÓ CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL (UL O EQUIVALENTE), 2: NOMBRE DEL FABRICANTE EN LA PDG ES HENAN JINSHUI CABLE GROUP CO. LTD. Y EL NOMBRE EN LA MUESTRA ES ZHENGZHOU JINSHUI INDUSTRY. 3.8: COLOR DE LAS FASES INDICADO EN LA PDG POR EL OFERENTE ES NEGRO-ROJO, EL COLOR QUE PRESENTA LA MUESTRA ES NEGRO-AZUL, 4: MARCA OFERTADA EN LA PDG ES ZZISCABLE, LA MARCA INDICADA EN LA MUESTRA ES POWER.
2	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 3 AWG	METROS	543,764	543,764	60	60	PRESENTADO	PRESENTADO	PRESENTADA	ZZISCABLE	NO CUMPLE	OFERTA PRESENTA INCONFORMIDADES CON LA FICHA TÉCNICA EN LOS SIGUIENTES ÍTEMES: 4.2: LA CANTIDAD PEDIDA DE HILOS PARA EL NEUTRO ES DE 14 A 16 HILOS, LA MUESTRA PRESENTA 25 HILOS, 4.3: EL DIÁMETRO PEDIDO DE LOS HILOS PARA EL NEUTRO ES DE 0.816 A 0.873MM, EL DIÁMETRO DE LOS HILOS OFERTADOS EN PDG ES 0.37MM Y EL DIÁMETRO DE HILOS EN LA MUESTRA ES DE 0.53MM. 11.9 NO PRESENTÓ CERTIFICADO ISO, 11.10 NO PRESENTÓ CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL (UL O EQUIVALENTE), 2: NOMBRE DEL FABRICANTE EN LA PDG ES HENAN JINSHUI CABLE GROUP CO. LTD. Y EL NOMBRE EN LA MUESTRA ES ZHENGZHOU JINSHUI INDUSTRY, 4: MARCA OFERTADA EN LA PDG ES ZZISCABLE, LA MARCA INDICADA EN LA MUESTRA ES TOM HARDWARE.
7	1005352	MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 5-30/S	UNIDAD	15	15	90	90	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	BRASFOR MER	NO CUMPLE	EL IDIOMA DE LA DOCUMENTACIÓN NO CUMPLE CON LO PEDIDO EN LA PDG NI INCLUYE UNA TRADUCCIÓN. IDIOMA UTILIZADO ES EL PORTUGUÉS, VER ÍTEM 14.5.3 DE LA PDG Y ACAPITE 1.3 DEL PLEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO.
8	1005353	MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 5-10/S	UNIDAD	25	25	90	90	PRESENTADO	PRESENTADO	NO REQUERIDO	BRASFOR MER	NO CUMPLE	EL IDIOMA DE LA DOCUMENTACIÓN NO CUMPLE CON LO PEDIDO EN LA PDG NI INCLUYE UNA TRADUCCIÓN. IDIOMA UTILIZADO ES EL PORTUGUÉS, VER ÍTEM 14.5.3 DE LA PDG Y ACAPITE 1.3 DEL PLEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO.

En virtud de lo anterior y como lo establece el artículo 33 del Reglamento 543-12, sólo se procederá a la apertura de las ofertas económicas de los oferentes que hayan quedado habilitados en el proceso de evaluación técnica.

Saluda atentamente a ustedes,



**Cornelio González Devora**  
Gerente de Compras  
Edenorte Dominicana, S.A.